

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 26, лит. Д  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9335.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЗ:

Общий  
 24460

Установленные приборы: Часовые и орг. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 149/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 219384  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер: PRЭМ-32-В1  
 PRЭМ-32-В1  
 PRЭМ-20-В1  
 Gmin= 0,067  
 0,067  
 0,027  
 Gmax= 30  
 30  
 12  
 Термометробр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Предор. давлением:

Договорные нагрузки (Гкал/час): Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qвт.= 0,175  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гт/сут: Gот.= 53,1646

Qтеп.= 0  
 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0,099  
 Qгвс.ср.= 0,045  
 Qгвс.= 18 Ггвс.м=

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4
Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2020	24.00		89.59	85.59	4.00	69.48	48.95	20.53			5.17	5.25	5.17	5.25	69.19	69.19					2.03
24.11.2020	24.00	*	90.01	85.01	5.00	69.46	48.75	20.71			5.99	6.12	5.99	6.12	69.25	69.25					2.11
25.11.2020	24.00		89.09	84.32	4.77	69.32	48.09	21.23			5.96	6.07	5.96	6.07	69.05	69.05					2.12
26.11.2020	24.00		87.77	83.12	4.65	69.31	48.04	21.27			5.69	5.80	5.69	5.80	69.05	69.05					2.09
27.11.2020	24.00		84.87	81.21	3.66	70.49	48.29	22.20			4.65	4.73	4.65	4.73	70.21	70.21					2.06
28.11.2020	24.00		84.94	80.95	3.99	71.42	48.46	22.96			4.98	5.07	4.98	5.07	70.97	70.97					2.15
29.11.2020	24.00		85.76	80.35	5.41	71.52	48.02	23.50			6.37	6.51	6.37	6.51	71.09	71.09					2.15
30.11.2020	24.00		85.77	80.80	4.97	71.21	47.97	23.24			5.95	6.08	5.95	6.08	70.75	70.75					2.28
01.12.2020	24.00		85.85	81.61	4.24	72.76	48.91	23.85			5.30	5.40	5.30	5.40	72.92	72.92					2.28
02.12.2020	24.00		86.27	82.11	4.16	74.58	50.13	24.45			5.24	5.39	5.24	5.39	74.01	74.01					2.26
03.12.2020	24.00		86.52	81.47	5.05	73.78	49.07	24.71			6.07	6.21	6.07	6.21	73.48	73.48					2.39
04.12.2020	24.00		85.76	81.58	4.18	74.19	49.40	24.96			5.18	5.29	5.18	5.29	74.81	74.81					2.37
05.12.2020	24.00		86.56	81.87	4.69	74.04	49.40	24.64			5.68	5.81	5.68	5.81	73.68	73.68					2.35
06.12.2020	24.00		86.61	81.84	4.77	74.97	49.98	24.99			5.79	5.94	5.79	5.94	74.81	74.81					2.40
07.12.2020	24.00		86.16	81.59	4.57	78.53	51.29	27.24			4.59	4.74	4.59	4.74	84.11	84.11					2.58
08.12.2020	24.00		84.39	80.69	3.70	84.49	54.19	30.30			4.38	4.54	4.38	4.54	86.65	86.65					2.82
09.12.2020	24.00		83.84	80.78	3.06	87.51	56.00	31.51			4.14	4.24	4.14	4.24	86.65	86.65					2.76
10.12.2020	24.00		83.54	80.64	2.90	87.72	55.98	31.74			3.81	3.94	3.81	3.94	86.73	86.73					2.82
11.12.2020	24.00		84.71	80.94	3.77	87.55	56.08	31.47			4.72	4.87	4.72	4.87	87.20	87.20					2.88
12.12.2020	24.00		84.52	81.25	3.27	88.13	57.47	30.66			4.23	4.38	4.23	4.38	86.73	86.73					2.79
13.12.2020	24.00		83.65	80.59	3.06	86.63	56.91	30.72			4.05	4.16	4.05	4.16	86.64	86.64					2.75
14.12.2020	24.00		84.54	81.69	2.85	86.22	58.01	30.21			4.08	4.23	4.08	4.23	87.34	87.34					2.72
15.12.2020	24.00		85.35	81.71	3.64	86.20	57.39	28.81			4.92	5.09	4.92	5.09	84.82	84.82					2.68
16.12.2020	24.00		84.51	81.47	3.04	83.95	55.82	28.13			4.31	4.45	4.31	4.45	82.92	82.92					2.55
17.12.2020	24.00		85.61	82.52	3.09	81.91	55.25	26.66			4.48	4.58	4.48	4.58	80.49	80.49					2.46
18.12.2020	24.00		86.76	83.73	3.03	79.91	54.03	25.88			4.36	4.47	4.36	4.47	79.22	79.22					2.42
19.12.2020	24.00		88.30	83.77	4.53	78.67	53.95	24.72			5.95	6.10	5.95	6.10	77.50	77.50					2.43
20.12.2020	24.00		88.21	83.18	5.03	77.56	53.19	24.37			6.33	6.49	6.33	6.49	76.15	76.15					2.42
21.12.2020	24.00		86.04	83.29	2.75	76.79	52.19	24.60			4.22	4.33	4.22	4.33	76.40	76.40					2.26
22.12.2020	24.00		86.68	83.64	3.04	77.01	52.31	24.70			4.46	4.55	4.46	4.55	76.40	76.40					2.30
Итого	24.00		86.07	82.11	3.86	77.94	52.11	25.83			5.08	5.20	5.08	5.20	77.35	77.35					2.43
Итого	720.00		2882.18	2463.31	118.87						152.32	156.09	152.32	156.09							72.80

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Общ, Гкал		Траб, ч	
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,95 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,23 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 72,57 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Улвс изл: 156,09 м.куб.

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообъекты»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообъекты»  
 Представитель теплоснабляющей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)