

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Цимбалкина ул, д. 23, лит. А ИТП1  
 Договор: 9066.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон: 28523  
 Узел учета: 28523  
 Отопление: 130770

Осуществляющая организация: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)  
 Источники: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221000  
 расходомер: ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D  
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н  
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н

Подпиточный трубопровод (Уп) лето: Qтеп=М3\*(h3-hхв)  
 Расчетный алгоритм: зима: Qтеп=М1\*(h1-hхв)+М2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,2581 Qтеп.= 0 Qтеп.гв.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут.: Qот.= 103,24 Qтеп.= 0 Qтеп.гв.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								
			М1	М2	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔТ	ΔV (излив)	Уводит	Т3	Т4	Р3	Р4
	час		Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	°С	м3	м3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	
23.11.2020	24.00		113.52	113.52	0.00	62.39	43.51	18.88											2.14
24.11.2020	24.00		113.77	113.77	0.00	63.59	44.12	19.47											2.22
25.11.2020	24.00		112.16	112.16	0.00	62.89	43.19	19.70											2.21
26.11.2020	24.00		113.87	113.87	0.00	65.46	45.07	20.39											2.32
27.11.2020	24.00		113.28	113.28	0.00	62.85	43.69	19.16											2.17
28.11.2020	24.00		112.16	112.16	0.00	62.93	43.50	19.43											2.18
29.11.2020	24.00		111.00	111.00	0.00	63.22	43.26	19.96											2.22
30.11.2020	24.00		109.04	109.04	0.00	61.78	42.26	19.52											2.13
01.12.2020	24.00		110.92	110.92	0.00	62.86	42.69	20.17											2.24
02.12.2020	24.00		113.13	113.13	0.00	65.95	44.55	21.40											2.42
03.12.2020	24.00		112.05	112.05	0.00	66.18	44.46	21.72											2.44
04.12.2020	24.00		111.66	111.66	0.00	67.04	44.71	22.33											2.50
05.12.2020	24.00		111.54	111.54	0.00	64.94	43.86	21.08											2.43
06.12.2020	24.00		112.48	112.48	0.00	66.37	44.76	21.61											2.35
07.12.2020	24.00		111.40	111.40	0.00	66.60	44.99	23.61											2.63
08.12.2020	24.00		108.85	108.85	0.00	72.99	46.67	26.32											2.87
09.12.2020	24.00		109.75	109.75	0.00	75.42	47.69	27.73											3.05
10.12.2020	24.00		109.77	109.77	0.00	76.19	48.22	27.97											3.07
11.12.2020	24.00		111.53	111.53	0.00	81.57	50.69	30.88											3.45
12.12.2020	24.00		112.68	112.68	0.00	75.57	49.11	26.46											2.98
13.12.2020	24.00		109.91	109.91	0.00	75.52	48.22	27.30											3.00
14.12.2020	24.00		112.66	112.66	0.00	77.19	49.53	27.66											3.12
15.12.2020	24.00		116.08	116.08	0.00	77.28	50.36	26.92											3.12
16.12.2020	24.00		116.53	116.53	0.00	68.61	46.39	22.22											2.59
17.12.2020	24.00		115.13	115.13	0.00	70.61	47.21	23.40											2.69
18.12.2020	24.00		113.22	113.22	0.00	70.67	47.15	23.52											2.66
19.12.2020	24.00		113.03	113.03	0.00	69.04	46.58	22.46											2.66
20.12.2020	24.00		112.98	112.98	0.00	67.94	46.14	21.80											2.42
21.12.2020	24.00		113.05	113.05	0.00	66.95	45.55	21.40											2.42
22.12.2020	24.00		112.28	112.28	0.00	68.69	46.18	22.51											2.53
Итого	24.00		3369.43	3369.43	0.00	68.74	45.84	22.90											2.57
Итого	720.00		3369.43	3369.43	0.00														77.15

Дата	Время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Уп, т	Общ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упдл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:  
 Объем потребленного теплоносителя Упсв изл.

1,8 °С  
 0 час  
 0 Гкал

0 час  
 0 Гкал

77,15 Гкал  
 м.квб.

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Вилкомсэвкс №3»  
 Представитель теплопоставляющей организации

20 г.