

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул, д. 23, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация: Пролетарский завод (ЦТП): Бабюшкина ул., 51/2

Договор: 9066_038_1
 Строит. адрес: Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28524
 Код УТЭ: 28524

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208363
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (лп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 15.01.2021
 Терморегуляторы: КТСЛН
 Преобр. давления: КТСЛН

График: 13070

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2506
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот = 0,2506
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут: Qот = 100,24

Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qтеп.гвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qтеп.гвс = 0
 Qгвс.гвс = 0
 Qтеп.гвс.ср = 0
 Qгвс.гвс.ср = 0
 Qтеп.гвс = 0
 Qгвс.гвс = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DM (излия)	Улопит	T3	T4	R3	R4		
23.11.2020	24.00		167.11	167.11	0.00	62.72	48.83	13.89	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
24.11.2020	24.00		167.50	167.50	0.00	64.04	49.56	14.48															2.32
25.11.2020	24.00		165.19	165.19	0.00	63.01	48.50	14.51															2.43
26.11.2020	24.00		167.67	167.67	0.00	66.24	51.00	15.24															2.40
27.11.2020	24.00		166.82	166.82	0.00	63.28	49.15	14.13															2.56
28.11.2020	24.00		165.13	165.13	0.00	63.36	48.84	14.52															2.37
29.11.2020	24.00		163.63	163.63	0.00	63.76	48.76	15.00															2.40
30.11.2020	24.00		160.56	160.56	0.00	62.20	47.45	14.75															2.46
01.12.2020	24.00		163.16	163.16	0.00	63.07	48.00	15.07															2.46
02.12.2020	24.00		166.64	166.64	0.00	66.29	50.22	16.07															2.46
03.12.2020	24.00		166.64	166.64	0.00	66.29	50.30	16.46															2.46
04.12.2020	24.00		165.14	165.14	0.00	66.76	50.30	16.46															2.68
05.12.2020	24.00		164.28	164.28	0.00	67.44	50.73	16.71															2.72
06.12.2020	24.00		165.67	165.67	0.00	65.37	49.77	15.60															2.75
07.12.2020	24.00		164.34	164.34	0.00	66.74	50.61	16.13															2.68
08.12.2020	24.00		164.34	164.34	0.00	70.12	52.28	17.84															2.94
09.12.2020	24.00		160.51	160.51	0.00	73.33	53.49	19.84															3.19
10.12.2020	24.00		161.69	161.69	0.00	75.80	54.97	20.83															3.37
11.12.2020	24.00		161.78	161.78	0.00	76.79	55.61	21.18															3.43
12.12.2020	24.00		164.07	164.07	0.00	81.73	58.57	23.16															3.81
13.12.2020	24.00		166.49	166.49	0.00	76.52	56.51	20.01															3.34
14.12.2020	24.00		162.00	162.00	0.00	75.95	55.16	20.79															3.37
15.12.2020	24.00		165.84	165.84	0.00	77.75	56.92	20.83															3.46
16.12.2020	24.00		171.05	171.05	0.00	77.89	57.95	19.94															3.42
17.12.2020	24.00		171.62	171.62	0.00	69.29	52.82	16.47															2.83
18.12.2020	24.00		169.77	169.77	0.00	70.96	53.73	17.23															2.94
19.12.2020	24.00		166.68	166.68	0.00	71.23	53.64	17.59															2.83
20.12.2020	24.00		166.41	166.41	0.00	69.50	52.80	16.70															2.78
21.12.2020	24.00		166.30	166.30	0.00	68.46	52.53	15.93															2.65
22.12.2020	24.00		166.40	166.40	0.00	67.49	51.61	15.88															2.65
Среднее	24.00		165.37	165.37	0.00	69.01	52.21	16.80															2.78
Итого	720,00		4963,28	4963,28	0,00	69,20	52,08	17,12															2,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Общ. Гкал Тран. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл.

1,8 °С
 85,06 Гкал
 М.куб.
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Представитель теплоснабжающей организации