

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2020
 Договор: 9206.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон:
 Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ: 23550

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208337
 Часовые и срочн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 208337
 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Уп) КТСП-Н
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Q=0,263
 Qэнт.= 0
 Qгвс=М3*(t3-tнв)
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,263
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 79,8987
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)				Учет ГВС (ТБ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2					
23.11.2020	24.00		315,23	315,23	0,00	69,98	55,50	14,48							4,57
24.11.2020	24.00		312,85	312,85	0,00	69,94	55,33	14,61							4,57
25.11.2020	24.00		308,81	308,81	0,00	69,83	54,94	14,89							4,58
26.11.2020	24.00		313,85	313,85	0,00	69,74	55,19	14,55							4,61
27.11.2020	24.00		312,26	312,26	0,00	70,85	55,80	15,05							4,58
28.11.2020	24.00		311,99	311,99	0,00	71,82	56,20	15,62							4,71
29.11.2020	24.00		309,17	309,17	0,00	71,96	55,95	16,01							4,88
30.11.2020	24.00		310,46	310,46	0,00	71,65	55,90	16,75							4,96
01.12.2020	24.00		313,50	313,50	0,00	73,07	56,93	16,14							4,90
02.12.2020	24.00		315,14	315,14	0,00	75,05	58,37	16,68							5,07
03.12.2020	24.00		312,04	312,04	0,00	74,85	57,80	16,85							5,22
04.12.2020	24.00		312,28	312,28	0,00	74,21	57,50	16,71							5,27
05.12.2020	24.00		314,73	314,73	0,00	74,48	57,93	16,55							5,22
06.12.2020	24.00		315,27	315,27	0,00	75,34	58,59	16,75							5,29
07.12.2020	24.00		312,37	312,37	0,00	78,84	60,51	18,33							5,29
08.12.2020	24.00		308,84	308,84	0,00	84,90	63,97	20,93							5,74
09.12.2020	24.00		309,75	309,75	0,00	88,07	66,17	21,90							6,48
10.12.2020	24.00		309,79	309,79	0,00	88,28	66,22	22,06							6,80
11.12.2020	24.00		311,29	311,29	0,00	88,10	66,24	21,86							6,86
12.12.2020	24.00		312,71	312,71	0,00	88,69	66,92	21,77							6,83
13.12.2020	24.00		309,61	309,61	0,00	88,17	66,31	21,86							6,79
14.12.2020	24.00		312,58	312,58	0,00	86,84	65,96	20,88							6,84
15.12.2020	24.00		312,52	312,52	0,00	86,84	65,96	20,88							6,83
16.12.2020	24.00		310,97	310,97	0,00	84,54	64,52	20,02							6,79
17.12.2020	24.00		315,35	315,35	0,00	82,53	63,57	18,96							6,84
18.12.2020	24.00		319,67	319,67	0,00	80,37	62,12	18,25							6,25
19.12.2020	24.00		319,53	319,53	0,00	79,26	61,66	17,60							5,99
20.12.2020	24.00		320,59	320,59	0,00	78,00	60,90	17,10							5,85
21.12.2020	24.00		317,44	317,44	0,00	77,25	60,20	17,05							5,65
22.12.2020	24.00		319,20	319,20	0,00	77,46	60,39	17,07							5,48
Среднее	24,00		313,33	313,33	0,00	78,42	60,48	17,94							5,43
Итого	720,00		9399,79	9399,79	0,00										5,63

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,95 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 168,96 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл. м.куб. 0 Гкал

