

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Цимбагина ул, д. 54, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9205.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23851

График: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207134**
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**
 Smin= 0.2
 Smax= 30
 KТСПН 0.2
 KТСПН

Режим (схема):
 Преобразователи:

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= **0.263**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Got= **79.8987**

Севтн.= 0 Qтеп.= 0 лето: Qгвс=M3*(n3-hxв)
 Севтн.= 0 Qгвс.гвс= 0 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.гвс ср Qгвс.ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излм)		Уплпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал			
23.11.2020	24.00		303.40	303.40	0.00	69.79	53.60	16.19	16.19															
24.11.2020	24.00		301.41	301.41	0.00	69.75	53.48	16.27	16.27															
25.11.2020	24.00		297.60	297.60	0.00	69.63	53.00	16.63	16.63															
26.11.2020	24.00		302.20	302.20	0.00	69.54	53.25	16.29	16.29															
27.11.2020	24.00		300.82	300.82	0.00	70.61	54.00	16.61	16.61															
28.11.2020	24.00		300.31	300.31	0.00	71.62	54.27	17.35	17.35															
29.11.2020	24.00		297.62	297.62	0.00	71.76	53.98	17.78	17.78															
30.11.2020	24.00		298.77	298.77	0.00	71.47	53.87	17.60	17.60															
01.12.2020	24.00		301.67	301.67	0.00	72.81	54.79	18.02	18.02															
02.12.2020	24.00		303.57	303.57	0.00	74.86	56.26	18.60	18.60															
03.12.2020	24.00		300.37	300.37	0.00	74.00	55.40	18.60	18.60															
04.12.2020	24.00		297.96	297.96	0.00	74.46	55.68	18.78	18.78															
05.12.2020	24.00		302.95	302.95	0.00	74.27	55.76	18.51	18.51															
06.12.2020	24.00		303.46	303.46	0.00	75.09	56.35	18.74	18.74															
07.12.2020	24.00		300.68	300.68	0.00	78.52	57.95	20.57	20.57															
08.12.2020	24.00		297.41	297.41	0.00	84.58	61.10	23.48	23.48															
09.12.2020	24.00		298.21	298.21	0.00	87.82	63.20	24.62	24.62															
10.12.2020	24.00		297.78	297.78	0.00	88.02	63.55	24.47	24.47															
11.12.2020	24.00		299.47	299.47	0.00	87.84	63.38	24.46	24.46															
12.12.2020	24.00		300.91	300.91	0.00	88.45	64.19	24.26	24.26															
13.12.2020	24.00		297.79	297.79	0.00	87.93	63.52	24.41	24.41															
14.12.2020	24.00		300.59	300.59	0.00	88.50	64.20	24.30	24.30															
15.12.2020	24.00		300.63	300.63	0.00	86.66	63.33	23.33	23.33															
16.12.2020	24.00		299.15	299.15	0.00	84.33	61.94	22.39	22.39															
17.12.2020	24.00		303.63	303.63	0.00	82.35	61.11	21.24	21.24															
18.12.2020	24.00		307.63	307.63	0.00	80.14	59.75	20.39	20.39															
19.12.2020	24.00		308.41	308.41	0.00	79.08	59.35	19.73	19.73															
20.12.2020	24.00		307.58	307.58	0.00	77.78	58.54	19.24	19.24															
21.12.2020	24.00		305.34	305.34	0.00	77.05	57.87	19.18	19.18															
22.12.2020	24.00		307.07	307.07	0.00	77.24	58.10	19.14	19.14															
Среднее	24.00		301.48	301.48	0.00	78.20	58.16	20.04	20.04															
Итого	720.00		9044.39	9044.39	0.00																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Гкал	куб.м

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.

1,96 °C
 0 час
 0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное Управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
ЖИЛКОМЕРСЕРВИС
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации