

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Лимбагина ул. д. 56, лит. А
 Обслуживающая организация:
Источники: котельная 2 Невская

Договор: 9208.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ: 23552
Отопление

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Подходящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подходящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Ул)
Расчетный алгоритм:

Схема подпиточника: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Смах= 30
Термопреобр.: КТСЛ-Н
КТСЛ-Н

Режим (схема):
Преобр. давления:

График: 14970

Договорные нагрузки: Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.): Гт/сут.:

Зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
Qот = 0,263
Qот = 0
Qгвс=M3*(t3-tнв)
Qгвс ср
Qгвс ср
Qгвс ср
Qгвс ср

Лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)
Qгвс ср
Qгвс ср
Qгвс ср
Qгвс ср

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

| Дата | Ти час | НС | M1 | | M2 | | DM | T1 | | T2 | | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 | M4 | DM | V3 м3 | V4 м3 | Учет ГВС (ТВ-2) | | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Общ. Кал | |
|------------|--------|----|---------|---------|---------|---------|------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|------------|----|----|----|-------|-------|-----------------|--|-------|-------|------------|------------|----------|--------|
| | | | T | T | T | T | | T | T | Уплдпит м3 | °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.11.2020 | 24.00 | | 227.21 | 227.21 | 227.21 | 227.21 | 0.00 | 69.78 | 50.79 | 18.99 | 19.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.32 |
| 24.11.2020 | 24.00 | | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 227.25 | 0.00 | 69.75 | 50.71 | 19.04 | 19.34 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.34 |
| 25.11.2020 | 24.00 | | 224.39 | 224.39 | 224.39 | 224.39 | 0.00 | 69.62 | 50.28 | 19.34 | 18.99 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.35 |
| 26.11.2020 | 24.00 | | 227.69 | 227.69 | 227.69 | 227.69 | 0.00 | 69.55 | 50.56 | 18.99 | 19.52 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.33 |
| 27.11.2020 | 24.00 | | 226.65 | 226.65 | 226.65 | 226.65 | 0.00 | 70.64 | 51.12 | 19.52 | 20.19 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.43 |
| 28.11.2020 | 24.00 | | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 0.00 | 71.62 | 51.43 | 20.19 | 20.63 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.57 |
| 29.11.2020 | 24.00 | | 223.53 | 223.53 | 223.53 | 223.53 | 0.00 | 71.75 | 51.12 | 20.63 | 20.38 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.61 |
| 30.11.2020 | 24.00 | | 224.17 | 224.17 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 71.45 | 51.07 | 20.38 | 20.97 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.57 |
| 01.12.2020 | 24.00 | | 226.16 | 226.16 | 226.16 | 226.16 | 0.00 | 72.87 | 51.90 | 20.97 | 21.68 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.75 |
| 02.12.2020 | 24.00 | | 226.97 | 226.97 | 226.97 | 226.97 | 0.00 | 74.83 | 53.15 | 21.68 | 21.91 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.93 |
| 03.12.2020 | 24.00 | | 224.32 | 224.32 | 224.32 | 224.32 | 0.00 | 74.00 | 52.53 | 21.91 | 21.56 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.86 |
| 04.12.2020 | 24.00 | | 223.92 | 223.92 | 223.92 | 223.92 | 0.00 | 74.44 | 52.50 | 21.56 | 21.79 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.91 |
| 05.12.2020 | 24.00 | | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 0.00 | 74.26 | 52.70 | 21.79 | 21.91 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.86 |
| 06.12.2020 | 24.00 | | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 225.50 | 0.00 | 75.13 | 53.34 | 21.91 | 21.79 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.87 |
| 07.12.2020 | 24.00 | | 223.47 | 223.47 | 223.47 | 223.47 | 0.00 | 78.62 | 54.60 | 21.79 | 24.02 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.92 |
| 08.12.2020 | 24.00 | | 223.47 | 223.47 | 223.47 | 223.47 | 0.00 | 78.62 | 54.60 | 24.02 | 27.27 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.38 |
| 09.12.2020 | 24.00 | | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 0.00 | 84.65 | 57.38 | 27.27 | 28.42 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.06 |
| 10.12.2020 | 24.00 | | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 0.00 | 87.78 | 59.34 | 28.42 | 28.42 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.41 |
| 11.12.2020 | 24.00 | | 225.34 | 225.34 | 225.34 | 225.34 | 0.00 | 87.99 | 59.57 | 28.42 | 28.05 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.42 |
| 12.12.2020 | 24.00 | | 227.38 | 227.38 | 227.38 | 227.38 | 0.00 | 87.81 | 59.76 | 28.05 | 27.83 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.39 |
| 13.12.2020 | 24.00 | | 229.56 | 229.56 | 229.56 | 229.56 | 0.00 | 88.42 | 60.59 | 27.83 | 27.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.40 |
| 14.12.2020 | 24.00 | | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 0.00 | 87.91 | 60.11 | 27.80 | 27.67 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.35 |
| 15.12.2020 | 24.00 | | 230.36 | 230.36 | 230.36 | 230.36 | 0.00 | 88.48 | 60.81 | 27.67 | 26.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.11 |
| 16.12.2020 | 24.00 | | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 0.00 | 86.57 | 60.07 | 26.50 | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.39 |
| 17.12.2020 | 24.00 | | 228.71 | 228.71 | 228.71 | 228.71 | 0.00 | 84.29 | 58.79 | 25.50 | 24.23 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.84 |
| 18.12.2020 | 24.00 | | 231.56 | 231.56 | 231.56 | 231.56 | 0.00 | 82.27 | 58.04 | 24.23 | 23.38 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.62 |
| 19.12.2020 | 24.00 | | 233.81 | 233.81 | 233.81 | 233.81 | 0.00 | 80.15 | 56.77 | 23.38 | 22.64 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.48 |
| 20.12.2020 | 24.00 | | 234.38 | 234.38 | 234.38 | 234.38 | 0.00 | 79.02 | 56.38 | 22.64 | 22.10 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.16 |
| 21.12.2020 | 24.00 | | 233.25 | 233.25 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 77.78 | 55.68 | 22.10 | 22.01 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.09 |
| 22.12.2020 | 24.00 | | 230.91 | 230.91 | 230.91 | 230.91 | 0.00 | 77.04 | 55.03 | 22.01 | 23.19 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.28 |
| Среднее | 24.00 | | 227.33 | 227.33 | 227.33 | 227.33 | 0.00 | 78.22 | 55.03 | 23.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.28 |
| Итого | 696.00 | | 6592.45 | 6592.45 | 6592.45 | 6592.45 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153.18 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т
Общ. Кал

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 24 час
Объем теплоснабжения Визл. рассчитанный по среднему: 24 час
Период расчета по договору: 24 час
Период превышения 12: час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,95 °C
Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 158,46 Гкал
Объем потребленного теплоснабжения Визл.: М.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосбыт-Невский район»
Представитель теплоснабжающей организации