

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Декабрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 15, лит. Л
 Обслуживающая организация: Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8823.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 23587

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 2022229
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1

2-х-трубная схема
 Схема подключения:
 Приборы УЛТЗ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 15070

зимы: Q=M1*(t1-tnвх)-M2*(t2-tnвх) лето: Qгвс=M3*(t3-tnвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,322 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.гвс.ср. = 0,0589 Qгвс.ср. = 0,0589
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот.= 96,6 Gвент.= 0 Gгвс.= 23,56
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2020 по 22.12.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (кальв)		Уподлит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2020	24.00		156.39	136.75	19.64	71.27	51.26	20.01							160.01	138.43	21.58					4.14
24.11.2020	24.00		156.23	136.63	19.60	71.11	51.12	19.99							159.85	138.31	21.54					4.13
25.11.2020	24.00		150.53	132.28	18.25	70.34	50.06	20.28							153.93	133.86	20.07					3.97
26.11.2020	24.00		152.28	134.90	17.38	71.59	51.06	20.53							155.84	136.58	19.26					4.02
27.11.2020	24.00		153.67	135.64	18.03	73.07	51.97	21.10							157.40	137.39	20.01					4.18
28.11.2020	24.00		155.28	136.55	18.73	74.35	52.66	21.69							159.18	138.32	20.86					4.36
29.11.2020	24.00	*	120.33	112.35	7.98	74.20	51.10	23.10							123.35	113.73	9.62					3.20
30.11.2020	24.00		154.44	135.92	18.52	74.11	52.16	21.95							158.30	137.65	20.65					4.36
01.12.2020	24.00	*	109.81	105.53	4.28	74.88	50.90	23.98							112.60	106.80	5.80					2.86
02.12.2020	24.00		154.06	136.00	18.06	76.58	53.57	23.01							158.14	137.88	20.28					4.52
03.12.2020	24.00		151.49	133.90	17.59	76.24	53.01	23.23							155.50	135.65	19.85					4.45
04.12.2020	24.00		154.51	134.52	20.19	76.59	53.33	23.26							158.60	136.15	22.45					4.63
05.12.2020	24.00		155.12	136.03	19.09	76.29	53.54	22.75							159.96	137.26	22.70					4.56
06.12.2020	24.00		155.83	135.39	20.44	76.41	53.77	22.64							158.20	137.95	21.25					4.63
07.12.2020	24.00		150.22	131.35	18.87	77.01	53.43	23.58							154.21	133.13	21.08					4.56
08.12.2020	24.00		151.16	133.22	17.94	84.38	57.16	27.22							155.95	135.25	20.70					5.15
09.12.2020	24.00		154.96	135.43	19.53	88.24	59.59	28.65							160.28	137.65	22.63					5.15
10.12.2020	24.00		156.80	138.77	18.03	88.87	60.24	28.63							154.21	133.13	21.08					5.15
11.12.2020	24.00		153.05	135.72	17.33	88.73	59.71	29.02							162.24	141.14	21.10					5.48
12.12.2020	24.00		155.72	137.64	18.08	89.27	60.71	28.56							158.33	137.97	20.36					5.48
13.12.2020	24.00		156.08	135.66	20.42	89.17	60.39	28.78							161.16	140.04	21.12					5.56
14.12.2020	24.00		156.54	139.35	17.19	88.41	61.13	28.28							162.05	141.75	20.30					5.74
15.12.2020	24.00		156.54	139.35	17.19	88.41	61.13	28.28							161.55	138.02	23.53					5.49
16.12.2020	24.00		156.50	138.49	16.38	88.32	60.76	27.56							162.05	141.75	20.30					5.31
17.12.2020	24.00		156.50	138.49	16.38	88.32	60.76	27.56							161.46	142.14	19.32					5.19
18.12.2020	24.00		154.90	137.95	16.10	83.15	58.09	25.06							161.59	140.76	20.83					4.83
19.12.2020	24.00		154.90	137.95	16.10	83.15	58.09	25.06							160.01	141.33	18.68					4.81
20.12.2020	24.00		154.90	137.95	16.10	83.15	58.09	25.06							159.55	140.11	19.44					4.81
21.12.2020	24.00		92.76	85.88	6.88	77.43	54.84	22.59							95.29	87.13	8.16					2.48
22.12.2020	24.00		102.69	91.22	15.47	76.36	53.26	23.10							105.40	92.44	12.96					2.99
23.12.2020	24.00		153.92	138.44	15.48	79.45	55.52	23.93							158.30	140.43	17.87					4.55
24.00			141.39	123.94	17.45	79.74	56.80	22.94							145.43	125.84	19.59					4.24
Итого	720.00		4427.99	3924.10	503.89	79.47	55.25	24.22							4554.66	3981.09	573.57					4.52
Показавшие счетчиков на момент снятия данных:																						135.64
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Qвент, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.03 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1.02 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 134.62 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Qвент: 573.57 м.куб.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Генеральный директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

20