

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Ю. Абасов

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Александровской фермы пр-кт, д. 1
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9133.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 8853

График: 150/70

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: СПТ943 № 2752
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подлиточный трубопровод (Vп)

расходомер:
 ПРЭМ-3-32-А
 ПРЭМ-3-32-А
 ПРЭМ-3-20-А

Гмпл=
 0,067
 0,067
 0,027

Приборы УУТЭ поверены до:
 12.11.2021
 Термопреобр.:
 КТТПР-01
 КТТПР-01
 ТТТ-1-3

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Расчетный алгоритм:

зима:

$Q_{от} = M1 \cdot (t1 - h_{вх}) - M2 \cdot (t2 - h_{вх})$

лето:

$Q_{вс} = M3 \cdot (t3 - h_{вх})$

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (ср.сут.):

зима: Qот = 0,23
 лето: Qвс = 0

Qот = 0,23
 Qвс = 0

Qотх = 0
 Qвсх = 0

Qотх гр.сч = 0,0177
 Qвсх гр.сч = 7,08

Qотх гр.сч = 0,0177
 Qвсх гр.сч = 7,08

Qотх гр.сч = 0,0177
 Qвсх гр.сч = 7,08

Qотх гр.сч = 0,4772
 Qвсх гр.сч = 0,0709

Qотх гр.сч = 28,36
 Qвсх гр.сч = 28,36

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|------------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | M1 Т | M2 Т | DM Т | T1 °C | T2 °C | dt °C | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | M3 Т | M4 Т | DM Т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Уплдпит м3 | T3 °C | | T4 °C | P3 кг/см2 | P4 кг/см2 | | | | | | | |
| 01.07.2020 | 24.00 | | 81.08 | 70.98 | 10.10 | 70.53 | 63.88 | 6.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.2020 | 24.00* | | 80.55 | 71.49 | 9.06 | 70.25 | 63.65 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.07.2020 | 24.00* | | 80.38 | 71.85 | 8.53 | 70.18 | 63.52 | 6.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.2020 | 24.00* | | 81.87 | 72.69 | 9.18 | 70.16 | 63.67 | 6.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.07.2020 | 24.00* | | 83.60 | 72.78 | 10.82 | 70.57 | 64.10 | 6.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.07.2020 | 24.00* | | 81.49 | 71.39 | 10.10 | 70.61 | 63.98 | 6.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.07.2020 | 24.00* | | 101.78 | 91.74 | 10.04 | 70.33 | 65.70 | 4.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.07.2020 | 24.00* | | 147.95 | 141.34 | 6.61 | 70.67 | 67.64 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.2020 | 24.00* | | 148.71 | 143.15 | 5.56 | 70.91 | 67.71 | 3.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.07.2020 | 24.00* | | 152.75 | 145.61 | 7.14 | 70.95 | 67.83 | 3.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.07.2020 | 24.00* | | 151.26 | 145.47 | 5.79 | 70.74 | 67.61 | 3.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.07.2020 | 24.00* | | 151.61 | 145.15 | 6.46 | 70.94 | 67.80 | 3.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.07.2020 | 24.00* | | 150.26 | 143.10 | 7.16 | 71.24 | 68.09 | 3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.07.2020 | 24.00* | | 150.50 | 143.40 | 7.10 | 71.24 | 68.13 | 3.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.07.2020 | 24.00* | | 154.61 | 144.36 | 10.25 | 71.12 | 68.18 | 2.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.07.2020 | 24.00* | | 155.94 | 148.69 | 7.25 | 70.98 | 67.92 | 3.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.07.2020 | 24.00* | | 155.54 | 148.35 | 7.19 | 71.33 | 68.26 | 3.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.07.2020 | 24.00* | | 151.09 | 146.71 | 4.38 | 71.18 | 67.96 | 3.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.07.2020 | 24.00* | | 150.72 | 144.19 | 6.53 | 71.88 | 68.76 | 3.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.07.2020 | 24.00* | | 151.04 | 144.53 | 6.51 | 71.61 | 68.57 | 3.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.07.2020 | 24.00* | | 154.30 | 148.48 | 5.81 | 71.33 | 68.33 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.07.2020 | 24.00* | | 150.38 | 144.61 | 5.77 | 71.22 | 68.16 | 3.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | | 130.34 | 122.73 | 7.61 | 70.91 | 66.79 | 4.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 528.00 | | 2867.41 | 2700.07 | 167.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Узлз изл.

0 час
 0 час
 18,62 °C
 19,02 Гкал
 176,45 м.куб

0 час
 0 час
 3,12 Гкал

0
 0

0,0177
 7,08

0,4772
 0,0709

28,36
 28,36

22,14

Группа «ТЭК СПб»
 Представитель филиала «Энергосбыт»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)