

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»  
 Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А  
 Адрес: Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО «Обуховоэнерго»

Установленные приборы: СЛТ943 № 15805  
 Высилителы: СЛТ943 № 15805

Подключенный трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (гр.час):  
 Договорные расходы (гр.сут.):

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 PR3M  
 PR3M  
 PR3M  
 PR3M

Схема подключения:  
 УУТЗ поверены до:  
 Гмех=

Зима:  
 Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
 Qот.= 0,7652  
 Qот.= 229,56

Лето:  
 Qтех.= 0  
 Qтех.= 0  
 Qтех.ср= 0  
 Qтес.ср= 0

Гор.: 229,56  
 Qвс=М3\*(t3-hвх)  
 Qвс.= 0,2852  
 Qвс.ср= 0,1299  
 Qвс.= 51,96

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)													
			М1 Т	М2 Т	dm Т	Т1 °С	Т2 °С	dt °С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	dm Т	У3 М3	У4 М3	dv (излив) М3	Уплитт М3	Т3 °С	Т4 °С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ Ккал		
01.07.2020	24,00		264,17	256,08	8,09	71,35	66,07	5,28	267,08	253,29	13,79	273,28	268,39	14,89	14,89	71,08	65,86							2,31
02.07.2020	24,00		263,24	256,81	6,43	70,78	65,64	5,14	266,42	253,22	13,20	272,51	268,26	14,25	14,25	70,52	65,44							2,22
03.07.2020	24,00		262,71	256,41	6,30	70,99	65,80	5,19	265,18	252,73	12,45	271,28	267,79	13,49	13,49	70,75	65,59							2,19
04.07.2020	24,00		262,06	257,47	4,59	70,98	65,69	5,17	264,61	253,79	10,82	270,69	268,85	11,84	11,84	70,63	65,48							2,07
05.07.2020	24,00		263,50	255,90	7,60	71,28	66,04	5,22	266,34	252,24	14,10	272,52	267,32	15,20	15,20	71,02	65,83							2,31
06.07.2020	24,00		257,24	251,15	6,09	71,16	65,84	5,32	259,72	247,60	12,12	265,73	262,56	13,17	13,17	70,92	65,64							2,17
07.07.2020	24,00		253,01	247,34	5,67	70,66	65,35	5,31	255,87	243,86	12,01	261,71	248,68	13,03	13,03	70,42	65,29							2,13
08.07.2020	24,00		252,54	247,44	5,10	70,91	65,49	5,42	255,31	243,92	11,39	261,17	248,76	12,41	12,41	70,67	65,15							2,12
09.07.2020	24,00		255,07	248,28	6,79	71,10	65,67	5,43	257,90	244,75	13,15	263,85	249,63	14,22	14,22	70,86	65,46							2,25
10.07.2020	24,00		255,84	249,83	6,01	71,02	65,60	5,42	258,58	246,28	12,30	264,54	251,18	13,36	13,36	70,77	65,39							2,20
11.07.2020	24,00		255,60	249,86	5,74	71,02	65,53	5,49	258,22	246,29	11,93	264,17	251,18	12,99	12,99	70,76	65,31							2,19
12.07.2020	24,00		256,23	250,10	6,13	71,18	65,73	5,45	258,74	246,53	12,21	264,72	251,46	13,26	13,26	70,93	65,52							2,20
13.07.2020	24,00		254,52	248,03	6,49	71,41	65,91	5,50	256,97	244,50	12,47	262,95	249,41	13,54	13,54	71,17	65,70							2,23
14.07.2020	24,00		254,12	248,16	5,96	71,36	65,80	5,56	256,59	244,66	11,93	262,55	249,56	12,99	12,99	71,11	65,58							2,20
15.07.2020	24,00		256,61	250,29	6,32	71,30	65,80	5,50	259,06	246,77	12,29	265,07	251,70	13,37	13,37	71,05	65,59							2,22
16.07.2020	24,00		256,97	250,99	5,98	71,14	65,64	5,50	259,42	247,46	11,96	265,41	252,38	13,03	13,03	70,90	65,42							2,21
17.07.2020	24,00		256,69	249,26	6,43	71,50	65,99	5,51	258,53	245,76	12,77	264,56	250,70	13,86	13,86	71,26	65,78							2,26
18.07.2020	24,00		253,31	248,23	5,08	71,29	65,89	5,40	256,31	244,80	11,51	262,25	249,71	12,54	12,54	71,06	65,68							2,14
19.07.2020	24,00		253,23	247,15	6,08	72,22	66,68	5,54	256,17	243,71	12,46	262,26	248,71	13,55	13,55	71,98	66,47							2,24
20.07.2020	24,00		252,21	246,55	5,36	71,73	66,37	5,36	255,06	243,41	11,65	261,04	248,36	12,68	12,68	71,49	66,17							2,13
21.07.2020	24,00		254,70	249,88	4,82	71,52	66,23	5,29	257,49	246,38	11,11	263,49	251,37	12,12	12,12	71,25	66,03							2,08
22.07.2020	24,00		250,65	245,23	5,42	71,43	65,93	5,50	253,32	241,79	11,53	259,21	246,64	12,57	12,57	71,13	65,73							2,13
Среднее	24,00		256,51	250,49	6,02	71,24	65,85	5,39	259,22	246,99	12,23	265,23	251,94	13,29	13,29	70,99	65,64							2,19
Итого	528,00		5643,22	5510,74	132,48				5702,89	5433,74	269,15	5834,96	5542,60	292,36										48,20

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, Т; Общ, Ккал; Труб, Ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ.  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплн изл.

18,62 °С  
 43,19 Гкал  
 292,36 м.куб.

0 час  
 0 час  
 5,01 Гкал

Ккал  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20\_\_ г.