

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКБ № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 5, лит. В

Договор: 9137.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Обшии
 24462

График: 150/70

Осуществляющая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: ВКТ-7 № 208238
 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 12.11.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
 Подводящий трубопровод (M1)
 Обогревающий ГВС (M3)
 Подводящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ
 Gmin=
 0,067
 0,067
 0,067
 Gmax=
 30
 30
 30

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Qср.= 0,228
 Qтеп.= 0
 Qгвс= M3*(n3-hxв)
 Qтеп.гвс= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м= 0,1866
 Qгвс.ср.= 0,0848
 Qгвс.м= 33,92

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал
			M1 т	M2 т	DM т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2					
01.07.2020	24.00		148.85	136.83	12.02	71.74	66.81	4.93				152.36	139.68	12.68	1.54
02.07.2020	24.00		148.53	136.20	12.33	71.06	66.28	4.78				151.95	138.99	12.96	1.53
03.07.2020	24.00		148.48	137.82	10.66	71.37	66.52	4.85				151.95	140.65	11.30	1.44
04.07.2020	24.00		149.78	139.42	10.36	71.23	66.44	4.79				153.27	142.28	10.99	1.41
05.07.2020	24.00		152.20	139.95	12.25	71.66	66.85	4.81				155.74	142.83	12.91	1.56
06.07.2020	24.00		148.03	136.50	11.53	71.53	66.66	4.87				151.47	139.34	12.13	1.49
07.07.2020	24.00		145.54	134.05	11.49	71.06	66.18	4.88				148.90	136.78	12.12	1.48
08.07.2020	24.00		144.99	133.50	11.42	71.56	66.53	5.03				148.36	136.22	12.14	1.49
09.07.2020	24.00		146.17	134.75	11.42	71.56	66.53	5.03				149.57	137.54	12.03	1.50
10.07.2020	24.00		147.46	136.11	11.35	71.45	66.47	4.98				150.90	138.90	12.00	1.49
11.07.2020	24.00		146.60	135.60	11.00	71.46	66.41	5.05				149.97	138.33	11.64	1.48
12.07.2020	23.00	*	139.76	129.98	9.78	71.61	66.52	5.09				143.04	138.20	4.84	1.46
13.07.2020	24.00		144.48	133.82	10.66	71.85	66.76	5.09				147.89	137.57	11.32	1.47
14.07.2020	24.00		144.65	133.87	10.78	71.77	66.66	5.11				148.01	136.63	11.38	1.47
15.07.2020	24.00		147.93	137.04	10.89	71.75	66.74	5.01				151.38	139.84	11.54	1.48
16.07.2020	24.00		150.14	139.14	11.00	71.65	66.70	4.95				153.66	141.99	11.67	1.55
17.07.2020	24.00		149.96	138.02	11.94	71.98	67.02	4.96				153.50	140.87	12.63	1.39
18.07.2020	24.00		149.74	135.66	10.08	71.71	66.82	4.89				149.15	138.43	10.72	1.36
19.07.2020	24.00		143.98	134.60	9.38	72.69	67.67	5.02				147.45	137.47	9.98	1.42
20.07.2020	24.00		145.50	135.03	10.47	72.15	67.30	4.85				148.96	137.88	11.08	1.42
21.07.2020	24.00		148.57	137.89	10.68	71.89	67.19	4.70				152.08	140.76	11.32	1.42
22.07.2020	24.00		145.67	134.82	10.85	71.78	66.82	4.96				149.11	137.62	11.49	1.45
Среднее	23.95		147.23	136.19	11.04	71.65	66.72	4.93				150.68	139.25	11.42	1.47
Итого	527.00		3233.01	2990.60	242.41							3308.67	3057.80	250.87	32.24

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 27,78 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл, 251,36 м.куб.

1 час
 1 час
 1 час
 0,06 Гкал
 0,49 куб.м

18,62 °C
 4,52 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергодебит»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 20 » 7