

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 12, лит. Д  
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Договор: 9053.038.1  
 Строит. адрес: 2-х трубная схема  
 Телефон: Узел учета: Общий 24435  
 График: 1507/0  
 Терм. адрес: 25.12.2021  
 Термопериод: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206478  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подходящий трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:  
 зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-tнв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,368 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,1738  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 110,4 Qгвс ср = 0,079  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот = 110,4 Qгвс ср = 31,6  
 Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021  
 Sплн = 0,1  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 Sмакс = 45  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал																						
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2		M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3	Уходпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2											
01.07.2020	24,00	*	111,61	95,49	16,12	71,87	71,71	0,16	16,44	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	71,87	71,87													
02.07.2020	24,00	*	110,72	95,05	15,67	71,23	71,12	0,11	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	70,99	70,99													
03.07.2020	24,00	*	110,33	96,15	14,18	71,51	71,37	0,14	14,46	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	71,51	71,51													
04.07.2020	24,00	*	110,84	97,21	13,63	71,38	71,24	0,14	13,87	13,87	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	71,31	71,31													
05.07.2020	24,00	*	114,07	97,63	16,44	71,80	71,65	0,15	16,68	16,68	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	71,87	71,87													
06.07.2020	24,00	*	112,61	95,28	17,33	71,68	71,56	0,12	17,57	17,57	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	71,87	71,87													
07.07.2020	24,00	*	109,40	94,11	15,29	71,18	71,04	0,14	16,66	16,66	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	71,57	71,57													
08.07.2020	24,00	*	110,80	94,44	16,36	71,47	71,31	0,16	16,66	16,66	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	71,46	71,46													
09.07.2020	24,00	*	110,40	95,33	15,07	71,61	71,46	0,15	15,32	15,32	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	71,57	71,57													
10.07.2020	24,00	*	111,98	95,59	16,66	71,41	71,29	0,12	16,13	16,13	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	71,46	71,46													
11.07.2020	24,00	*	112,48	95,82	16,66	71,50	71,36	0,14	16,89	16,89	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	71,46	71,46													
12.07.2020	24,00	*	113,68	95,59	18,09	71,65	71,49	0,16	18,41	18,41	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	71,73	71,73													
13.07.2020	24,00	*	112,06	94,50	17,56	71,95	71,80	0,15	17,91	17,91	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	71,73	71,73													
14.07.2020	24,00	*	110,06	94,58	15,48	71,86	71,73	0,13	15,74	15,74	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	71,85	71,85													
15.07.2020	24,00	*	114,11	97,15	16,96	71,83	71,70	0,13	17,24	17,24	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	71,70	71,70													
16.07.2020	24,00	*	116,94	99,06	17,88	71,69	71,55	0,14	18,14	18,14	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	71,73	71,73													
17.07.2020	24,00	*	115,24	98,48	16,76	72,03	71,90	0,13	17,06	17,06	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	71,95	71,95													
18.07.2020	24,00	*	111,78	96,29	15,49	71,80	71,68	0,12	15,83	15,83	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	71,84	71,84													
19.07.2020	24,00	*	110,51	95,27	15,25	72,76	72,59	0,17	15,48	15,48	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	72,83	72,83													
20.07.2020	24,00	*	110,89	95,64	15,25	72,23	72,09	0,14	15,58	15,58	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	72,18	72,18													
21.07.2020	24,00	*	112,86	97,64	15,22	71,98	71,86	0,12	15,53	15,53	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	71,88	71,88													
22.07.2020	24,00	*	109,46	94,95	14,51	71,86	71,74	0,12	14,83	14,83	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	71,71	71,71													
Среднее	24,00	*	111,95	95,99	15,96	71,74	71,60	0,14	16,24	16,24	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	71,71	71,71													
Итого	528,00	*	2462,83	2111,78	351,05				357,19	357,19	365,39	365,39	365,39	365,39	365,39	365,39	365,39	365,39	71,67	71,67													
Показания счетчиков на момент снятия данных:												M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч					

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 18,62 °С  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл, 18,97 Гкал  
 365,39 м.куб. 6,65 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента  
 Представитель теплонабжающей организации

ФГУП «ГЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 Г.