

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обиховоэнерго"

Договор: 10025.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23770

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205829  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205829  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ  
 2-х трубная схема  
 25.12.2021  
 Термомонопр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 15070

Договорные нагрузки (гр.час): Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх) Qвнт= 0 Qгвс= 0 Qгвс-сп= 0,0902  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот= 0,23 Qгвс-сп= 0,041  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гт/сут.: Gот= 69 Gвнт= 0 Gгвс-сп= 16,4  
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Тп час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал									
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dv М3 (излив)		Уходпит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2				
01.07.2020	24,00		72,56	64,35	8,21	71,73	71,48	0,25				74,26	65,79	8,47												
02.07.2020	24,00		71,49	64,01	7,48	71,11	70,90	0,21				73,18	65,47	7,71												
03.07.2020	24,00		72,34	64,70	7,64	71,39	71,14	0,25				74,03	66,14	7,89												
04.07.2020	24,00		72,64	65,46	7,18	71,26	71,02	0,24				74,35	66,90	7,45												
05.07.2020	24,00		73,87	65,82	8,05	71,66	71,42	0,24				75,56	67,29	8,27												
06.07.2020	24,00		72,85	64,13	8,72	71,56	71,33	0,23				74,56	65,62	8,94												
07.07.2020	24,00		70,71	63,33	7,38	71,07	70,82	0,25				72,38	64,77	7,61												
08.07.2020	24,00		72,01	63,59	8,42	71,34	71,08	0,26				73,68	65,03	8,65												
09.07.2020	24,00		72,33	64,18	8,15	71,51	71,25	0,26				74,01	65,62	8,39												
10.07.2020	24,00		72,21	64,70	7,51	71,42	71,18	0,24				73,88	66,14	7,74												
11.07.2020	24,00		71,73	64,53	7,20	71,42	71,18	0,24				73,42	66,00	7,42												
12.07.2020	24,00		72,72	64,45	8,27	71,61	71,34	0,27				74,44	65,89	8,55												
13.07.2020	24,00		72,89	63,66	9,23	71,82	71,58	0,24				74,60	65,10	9,50												
14.07.2020	24,00		72,28	63,66	8,62	71,75	71,51	0,24				73,97	65,10	8,87												
15.07.2020	24,00		74,65	65,38	8,27	71,71	71,48	0,23				75,36	66,87	8,49												
16.07.2020	24,00		73,45	66,31	8,14	71,64	71,39	0,25				76,19	67,87	8,32												
17.07.2020	24,00		74,33	66,17	8,16	71,91	71,67	0,24				76,07	67,76	8,31												
18.07.2020	24,00		71,60	64,77	6,83	71,69	71,46	0,23				73,28	66,28	7,00												
19.07.2020	24,00		71,99	64,15	6,39	72,63	72,37	0,26				72,22	65,64	6,58												
20.07.2020	24,00		72,79	65,75	7,04	72,12	71,88	0,24				74,49	65,87	7,83												
21.07.2020	24,00		71,77	63,96	7,81	71,74	71,50	0,24				73,46	65,40	8,06												
22.07.2020	24,00		72,44	64,61	7,83	71,63	71,39	0,24				74,14	66,08	8,06												
Итого	528,00		1593,75	1421,48	172,27							1631,09	1453,80	177,29												12,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 18,62 °С  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. 9,54 Гкал  
 177,29 м.куб. 3,21 Гкал

ГТУ «ТЭК»  
 Представитель филиала «Энергобыт»  
 Ответственное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20\_\_г.