

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10022.038-1
 Строит. адрес: Теллеров:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 24437

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 215581
 Вычислитель: БКГ-7 № 215581
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Расходомер: PRЭМ-32-B1
 PRЭМ
 PRЭМ
 Слпн= 0,067
 0,067
 0,027
 Приборы УТЭ поверены до: 30.05.2022
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 Tmax= 30
 30
 12
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,23 Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс=М3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (пр. час), Гкал/час: Qот.= 0,23 Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс= М3*(t3-tхв)
 Договорные расходы (пр.сут.), т/сут.: Gот.= 69 Gвент.= 0 Gтеп.= 0 Qгвс= М3*(t3-tхв)
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Тип	НС	М1		М2		DM		Т1		Т2		DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (ТБ-2)		T3	T4	P3	P4	Qобщ
			T	t	T	t	T	t	°C	°C	°C	°C									кВт/см2	кВт/см2					
01.07.2020	24.00*		76,66	70,12	6,54	71,47	71,24	0,23	6,62	6,77	6,42	6,42	0,18	6,26	6,19	6,39	6,51	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	70,80	70,80	6,42	6,42	0,47
02.07.2020	24,00*		75,99	69,80	6,19	70,86	70,68	0,18	6,26	6,42	6,36	6,36	0,21	6,19	6,19	6,51	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	69,78	70,33	6,36	6,36	0,44
03.07.2020	24,00*		76,63	70,52	6,11	71,12	70,91	0,21	6,39	6,51	6,39	6,39	0,20	6,26	6,26	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	70,30	70,30	6,41	6,41	0,45	
04.07.2020	24,00*		77,85	71,76	6,09	71,40	71,19	0,21	6,26	6,41	6,41	6,41	0,21	6,26	6,26	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	70,70	70,70	6,41	6,41	0,44	
05.07.2020	24,00*		75,37	69,96	5,41	71,30	71,10	0,20	5,53	5,67	5,67	5,67	0,21	5,76	5,76	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	70,23	70,23	5,90	5,90	0,39	
07.07.2020	24,00*		74,72	69,05	5,67	70,79	70,58	0,21	5,76	5,90	5,90	5,90	0,23	5,89	5,89	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	70,27	70,27	6,06	6,06	0,40	
08.07.2020	24,00*		75,62	69,30	6,32	71,07	70,84	0,23	6,45	6,58	6,58	6,58	0,22	6,45	6,45	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	69,91	70,21	6,67	6,67	0,46	
09.07.2020	24,00*		75,73	69,86	5,87	71,24	71,02	0,22	6,45	6,58	6,58	6,58	0,22	6,45	6,45	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	70,27	70,27	6,67	6,67	0,41	
10.07.2020	24,00*		75,96	70,46	5,50	71,18	70,96	0,22	6,12	6,28	6,28	6,28	0,22	6,12	6,12	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	70,21	70,21	6,28	6,28	0,39	
11.07.2020	24,00*		76,37	70,28	6,09	71,17	70,97	0,20	6,12	6,28	6,28	6,28	0,23	6,12	6,12	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	70,24	70,24	6,28	6,28	0,43	
12.07.2020	24,00*		76,74	70,17	6,57	71,35	71,12	0,23	6,58	6,73	6,73	6,73	0,23	6,58	6,58	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	70,64	70,64	6,73	6,73	0,46	
13.07.2020	24,00*		76,39	69,29	7,10	71,57	71,35	0,22	6,58	6,73	6,73	6,73	0,21	6,58	6,58	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	70,71	70,71	6,73	6,73	0,50	
14.07.2020	24,00*		76,50	69,31	7,19	71,49	71,28	0,21	7,21	7,34	7,34	7,34	0,21	7,21	7,21	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	70,59	70,59	7,34	7,34	0,51	
15.07.2020	24,00*		78,36	71,24	7,12	71,47	71,27	0,20	7,13	7,27	7,27	7,27	0,20	7,13	7,13	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	70,57	70,57	7,27	7,27	0,41	
16.07.2020	24,00*		78,86	72,35	6,51	71,40	71,18	0,22	6,64	6,80	6,80	6,80	0,20	6,64	6,64	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	70,65	70,65	6,80	6,80	0,47	
17.07.2020	24,00*		77,97	72,26	5,71	71,66	71,46	0,20	5,81	5,99	5,99	5,99	0,19	5,81	5,81	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	70,79	70,79	5,99	5,99	0,41	
18.07.2020	24,00*		76,13	70,64	5,49	71,43	71,24	0,19	5,81	5,97	5,97	5,97	0,21	5,81	5,81	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	70,35	70,35	5,97	5,97	0,39	
19.07.2020	24,00		75,80	69,94	5,66	72,36	72,14	0,22	5,81	5,97	5,97	5,97	0,21	5,81	5,81	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	71,53	71,53	5,97	5,97	0,42	
20.07.2020	24,00*		76,23	70,17	6,06	71,87	71,66	0,21	6,21	6,35	6,35	6,35	0,19	6,21	6,21	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	71,17	71,17	6,35	6,35	0,42	
21.07.2020	24,00*		77,45	71,68	5,77	71,62	71,43	0,19	5,94	6,09	6,09	6,09	0,21	5,94	5,94	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	70,72	70,72	6,09	6,09	0,42	
22.07.2020	24,00*		75,33	69,66	5,67	71,49	71,28	0,21	5,73	5,89	5,89	5,89	0,21	5,73	5,73	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	70,45	70,45	5,89	5,89	0,40	
Итого	528,00		1684,08	1549,17	134,91	71,38	71,17	0,21	136,84	140,23	140,23	140,23	0,21	136,84	136,84	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	70,51	70,51	140,23	140,23	9,65	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.

18,62 °C
 7,1 Гкал
 140,23 м.куб.

0 час
 0 час
 2,55 Гкал

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

