

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь Б-р, д. 24, лит. М ИТП1
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 10023.038.1
 Стрикт адрес: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 24439

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207249 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 207249

Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термопребр.: КТПР-05 КТПР-05
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150/70

Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Uп)
 Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=

Qот= 0,559 Ота= 0 Qтеп= 0 Qгвс= M3*(h3-hхв) лето: Qгвс= M3*(h3-hхв) Qгвс= 0,312

Договорные нагрузки (гр.сут.), т/сут. Qот=

Qот= 0,559 Qгвс= 0,1418

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут. Qот=

Qот= 0,559 Qгвс= 0,1418

Qот= 0,559 Qгвс= 0,1418

Qгвс= 0,312 Qгвс= 0,1418 Qгвс= 56,72 Qгвс= M=

Дата	Ти час	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020				Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал										
			M1 T	M2 T	DM T	Т1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3		V4 M3	dv (излив) M3	Uподпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2			
01.07.2020	24.00*		79.13	64.62	14.51	69.68	69.29	0.39			12.47	12.47	12.72	12.72					69.47						
02.07.2020	24.00		78.94	64.33	14.61	69.18	68.85	0.33			12.52	12.52	12.79	12.79					68.68						
03.07.2020	24.00*		80.25	64.97	15.28	69.37	69.00	0.37			13.17	13.17	13.47	13.47					69.10						
04.07.2020	24.00		81.14	65.74	15.40	69.30	68.93	0.37			13.25	13.25	13.57	13.57					69.06						
05.07.2020	24.00*		80.60	66.09	14.51	69.71	69.32	0.39			12.56	12.56	12.82	12.82					69.50						
06.07.2020	24.00*		79.24	64.44	14.80	69.58	69.23	0.35			12.68	12.68	12.96	12.96					69.18						
07.07.2020	24.00*		77.69	63.61	14.08	69.05	68.68	0.37			12.07	12.07	12.32	12.32					68.76						
08.07.2020	24.00*		77.98	63.84	14.14	69.30	68.91	0.39			12.16	12.16	12.44	12.44					69.06						
09.07.2020	24.00*		77.63	64.40	13.23	69.50	69.11	0.39			11.19	11.19	11.45	11.45					68.76						
10.07.2020	24.00*		79.58	64.73	14.85	69.55	69.17	0.38			12.80	12.80	13.05	13.05					69.21						
11.07.2020	24.00		78.48	64.74	13.74	69.50	69.13	0.37			11.59	11.59	11.85	11.85					69.12						
12.07.2020	24.00*		79.51	64.58	14.93	69.67	69.28	0.39			12.89	12.89	13.19	13.19					69.57						
13.07.2020	24.00*		79.01	63.76	15.25	69.89	69.51	0.38			13.19	13.19	13.49	13.49					69.41						
14.07.2020	24.00*		78.14	63.83	14.31	69.80	69.43	0.37			12.27	12.27	12.56	12.56					69.44						
15.07.2020	24.00*		79.55	65.58	13.97	69.81	69.45	0.36			11.98	11.98	12.25	12.25					69.41						
16.07.2020	24.00		80.89	66.66	14.23	69.76	69.39	0.37			12.16	12.16	12.44	12.44					69.45						
17.07.2020	24.00*		81.00	66.55	14.45	70.00	69.65	0.35			12.47	12.47	12.76	12.76					69.44						
18.07.2020	24.00*		78.77	65.10	13.67	69.79	69.45	0.34			11.73	11.73	12.00	12.00					69.64						
19.07.2020	24.00*		78.95	64.37	14.58	70.64	70.25	0.39			12.63	12.63	12.89	12.89					69.33						
20.07.2020	24.00*		79.25	66.09	13.16	70.24	69.88	0.35			11.30	11.30	11.55	11.55					69.92						
21.07.2020	24.00*		77.45	64.21	13.24	69.85	69.50	0.35			11.35	11.35	11.58	11.58					69.45						
22.07.2020	24.00*		79.18	64.86	14.32	69.69	69.32	0.37			12.30	12.30	12.57	12.57					69.37						
Итого	528.00		1741.96	1426.91	315.05						270.60	270.60	276.60	276.60					18.78						
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч																

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температурную разницу:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл.

18.62 °C
 13.74 Гкал
 276.6 м.куб.

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

