# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24476**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 207218** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,1839** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0,1258** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0,0572** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **58,0737** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **22,88** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020**

| | | | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 01.07.2020 | 24,00 | * | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 58,28 | 22,43 | 35,85 | | | 8,51 | | 8,51 | 8,64 | | 8,64 | | 57,78 | | | | 0,49 |
| 02.07.2020 | 24,00 | * | 7,84 | 0,00 | 7,84 | 57,90 | 22,26 | 35,64 | | | 8,10 | | 8,10 | 8,23 | | 8,23 | | 57,39 | | | | 0,46 |
| 03.07.2020 | 24,00 | * | 8,38 | 0,00 | 8,38 | 58,49 | 22,64 | 35,85 | | | 8,65 | | 8,65 | 8,78 | | 8,78 | | 57,99 | | | | 0,50 |
| 04.07.2020 | 24,00 | * | 8,69 | 0,00 | 8,69 | 59,81 | 22,52 | 37,29 | | | 8,98 | | 8,98 | 9,14 | | 9,14 | | 59,34 | | | | 0,53 |
| 05.07.2020 | 24,00 | * | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 57,22 | 22,57 | 34,65 | | | 9,57 | | 9,57 | 9,73 | | 9,73 | | 56,81 | | | | 0,54 |
| 06.07.2020 | 24,00 | * | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 33,26 | 21,90 | 11,36 | | | 3,49 | | 3,49 | 3,49 | | 3,49 | | 33,21 | | | | 0,12 |
| 07.07.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 20,71 | 0,06 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,98 | | | | 0,00 |
| 08.07.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 19,79 | 0,05 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,22 | | | | 0,00 |
| 09.07.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,18 | 18,99 | 0,19 | | | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | | 19,39 | | | | 0,01 |
| 10.07.2020 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 18,42 | 0,28 | | | 1,29 | | 1,29 | 1,29 | | 1,29 | | 18,83 | | | | 0,02 |
| 11.07.2020 | 24,00 | * | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 51,34 | 18,66 | 32,68 | | | 3,72 | | 3,72 | 3,72 | | 3,72 | | 28,58 | | | | 0,11 |
| 12.07.2020 | 24,00 | * | 6,76 | 0,00 | 6,76 | 60,05 | 20,13 | 39,92 | | | 7,15 | | 7,15 | 7,15 | | 7,15 | | 34,56 | | | | 0,25 |
| 13.07.2020 | 24,00 | * | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 60,47 | 20,83 | 39,64 | | | 7,35 | | 7,35 | 7,35 | | 7,35 | | 35,07 | | | | 0,26 |
| 14.07.2020 | 24,00 | * | 7,03 | 0,00 | 7,03 | 59,99 | 21,08 | 38,91 | | | 7,43 | | 7,43 | 7,43 | | 7,43 | | 34,72 | | | | 0,26 |
| 15.07.2020 | 24,00 | * | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 57,94 | 20,98 | 36,96 | | | 7,58 | | 7,58 | 7,58 | | 7,58 | | 34,34 | | | | 0,26 |
| 16.07.2020 | 24,00 | * | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 56,75 | 21,14 | 35,61 | | | 7,31 | | 7,31 | 7,31 | | 7,31 | | 34,01 | | | | 0,25 |
| 17.07.2020 | 24,00 | * | 7,53 | 0,00 | 7,53 | 56,42 | 21,41 | 35,01 | | | 7,90 | | 7,90 | 7,90 | | 7,90 | | 34,27 | | | | 0,27 |
| 18.07.2020 | 24,00 | * | 7,53 | 0,00 | 7,53 | 57,25 | 22,14 | 35,11 | | | 7,89 | | 7,89 | 7,90 | | 7,90 | | 35,00 | | | | 0,28 |
| 19.07.2020 | 24,00 | * | 6,97 | 0,00 | 6,97 | 57,53 | 22,72 | 34,81 | | | 7,33 | | 7,33 | 7,33 | | 7,33 | | 35,13 | | | | 0,26 |
| 20.07.2020 | 24,00 | * | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 56,19 | 23,03 | 33,16 | | | 7,14 | | 7,14 | 7,14 | | 7,14 | | 35,09 | | | | 0,25 |
| 21.07.2020 | 24,00 | * | 7,83 | 0,00 | 7,83 | 56,13 | 23,32 | 32,81 | | | 8,31 | | 8,31 | 8,31 | | 8,31 | | 35,17 | | | | 0,29 |
| 22.07.2020 | 24,00 | * | 7,53 | 0,00 | 7,53 | 54,89 | 22,59 | 32,30 | | | 7,97 | | 7,97 | 7,97 | | 7,97 | | 33,90 | | | | 0,27 |
| **Среднее** | 24,00 | | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 49,47 | 21,38 | 28,10 | | | 6,20 | | 6,20 | 6,23 | | 6,23 | | 36,90 | | | | 0,26 |
| **Итого** | **528,00** | | **127,92** | **0,00** | **127,92** | | | | | | **136,32** | | **136,32** | **137,04** | | **137,04** | | | | | | **5,68** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **2,33** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **4,93** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **137,04** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.