

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКс №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 111 ИТП1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9975.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 12819

График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ943 № 15831
 Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подводящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Радиопитательный трубопровод (Mп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,9421 Овент = 0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qстх = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Sот = 282,63 Sвент = 0 Sгвс = 0

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.06.2023
 Термопробр.: КТЛПР-05
 КТЛПР-05
 ТЛТТ-15-2

Режим (схема): Преобр. давлении:

ОП: СП-2; МП: СП-2;
 Qгвс = 0,4308
 Qстх.ср = 0,2176
 Sгвс.ср = 87,04 Sгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал									
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3		V4 м3	dV (излив) м3	Уплит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
01.07.2020	24,00	*	118,64	100,86	17,78	72,04	71,72	0,32	15,95	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	71,97	71,97			1,15	
02.07.2020	24,00	*	117,08	101,05	16,03	71,47	71,20	0,27	14,32	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	71,10	71,10			1,02	
03.07.2020	24,00	*	117,97	101,68	16,29	71,71	71,41	0,30	14,56	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	71,56	71,56			1,04	
04.07.2020	24,00	*	117,91	103,00	14,91	71,58	71,29	0,29	13,15	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	71,48	71,48			0,94	
05.07.2020	24,00	*	120,98	102,97	18,01	71,99	71,68	0,31	16,16	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	71,86	71,86			1,16	
06.07.2020	24,00	*	117,97	100,98	16,99	71,89	71,62	0,27	15,20	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	71,64	71,64			1,09	
07.07.2020	24,00	*	97,37	80,77	16,60	71,31	70,94	0,37	14,97	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	71,19	71,19			1,07	
08.07.2020	24,00	*	90,09	71,92	18,17	71,63	71,18	0,45	16,31	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	71,52	71,52			1,17	
09.07.2020	24,00	*	89,17	73,06	16,11	71,78	71,35	0,43	14,36	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	71,61	71,61			1,03	
10.07.2020	24,00	*	112,10	96,13	15,97	71,77	71,43	0,34	13,97	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	71,59	71,59			1,00	
11.07.2020	24,00	*	143,72	127,61	16,11	71,81	71,55	0,26	13,68	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	71,50	71,50			0,98	
12.07.2020	*	*																						
13.07.2020	*	*																						
14.07.2020	*	*																						
15.07.2020	*	*																						
16.07.2020	*	*																						
17.07.2020	*	*																						
18.07.2020	*	*																						
19.07.2020	*	*																						
20.07.2020	*	*																						
21.07.2020	*	*																						
22.07.2020	*	*																						
Среднее	24,00		113,00	96,37	16,63	71,73	71,40	0,33	14,78	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	71,55	71,55			1,06		
Итого	264,00		1243,00	1060,03	182,97	71,73	71,40	0,33	162,63	166,45	166,45	166,45	166,45	166,45	166,45	166,45	166,45	166,45	71,55	71,55			11,65	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Упл, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

264 час
 264 час
 18,62 °С
 17,25 Гкал
 332,88 м.куб.

11,66 Гкал
 166,43 куб.м
 6,06 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (подпись)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ООО «ТЭЦ ЮЗ-Р»
 «Теплоэнергетическое общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт»
 Отчет принят
 20_11