

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 111 ИТП2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес: Строит. адрес:
 Телефон: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Общий 12819

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Гипп= 0,16
 Вычислитель: СИТ943 № 10250 расходомер: ПРЭМ 0,16
 Оборотный трубопровод (М1) ПРЭМ 0,16
 Подающий трубопровод (М2) ПРЭМ 0,12
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 30
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 30
 Подпиточный трубопровод (Уп) лето: Qгвс=М3*(h3-hхв)
 Расчетный алгоритм: зима: Qгвс=М1*(h1-hхв)+М2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,9421 Qгвс.гв = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 0,2176 Qгвс.ср = 0,2176
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 282,63 Gгвс.гв = 0 Gгвс.ср = 87,04 Gгвс.м = 87,04

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Контроль ГВС (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Тп	НС	М1		М2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т															
01.07.2020	24.00	*	85,66	74,45	11,21	71,64	71,37	0,27	10,52	10,52	10,76	10,76	0,24	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	70,38	70,38	10,76	10,76	0,75	
02.07.2020	24.00	*	85,84	74,36	11,48	71,08	70,87	0,21	10,81	10,81	11,06	11,06	0,25	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	70,81	70,81	11,06	11,06	0,76	
03.07.2020	24.00	*	85,42	74,83	10,59	71,29	71,05	0,24	9,87	9,87	10,10	10,10	0,23	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	70,73	70,73	9,87	9,87	0,70	
04.07.2020	24.00	*	85,85	75,71	10,14	71,17	70,92	0,25	9,46	9,46	9,68	9,68	0,22	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	71,13	71,13	9,46	9,46	0,67	
05.07.2020	24.00	*	87,72	76,07	11,65	71,58	71,33	0,25	10,94	10,94	11,20	11,20	0,26	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	70,96	70,96	10,94	10,94	0,78	
06.07.2020	24.00	*	85,77	74,41	11,36	71,51	71,27	0,24	10,63	10,63	10,88	10,88	0,25	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	70,88	70,88	10,63	10,63	0,75	
07.07.2020	24.00	*	81,90	73,40	8,50	70,95	70,70	0,25	8,13	8,13	8,31	8,31	0,18	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	70,38	70,38	8,13	8,13	0,57	
08.07.2020	24.00	*	83,07	73,57	9,50	71,23	70,97	0,26	9,22	9,22	9,43	9,43	0,21	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	70,83	70,83	9,22	9,22	0,64	
09.07.2020	24.00	*	83,59	74,33	9,26	71,37	71,09	0,28	9,00	9,00	9,20	9,20	0,20	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	70,86	70,86	9,00	9,00	0,60	
10.07.2020	24.00	*	73,96	65,33	8,63	71,02	70,74	0,28	8,18	8,18	8,36	8,36	0,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	70,52	70,52	8,18	8,18	0,58	
11.07.2020	24.00	*	64,60	56,08	8,52	71,07	70,73	0,34	8,47	8,47	8,67	8,67	0,20	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	70,40	70,40	8,47	8,47	0,60	
12.07.2020	24.00	*	64,93	56,09	8,84	71,27	70,90	0,37	8,91	8,91	9,11	9,11	0,20	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	70,74	70,74	8,91	8,91	0,63	
13.07.2020	24.00	*	64,94	55,37	9,57	71,51	71,17	0,34	9,54	9,54	9,76	9,76	0,22	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	70,98	70,98	9,54	9,54	0,68	
14.07.2020	24.00	*	65,31	55,43	9,88	71,44	71,11	0,33	9,83	9,83	10,06	10,06	0,23	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	70,83	70,83	9,83	9,83	0,70	
15.07.2020	24.00	*	66,54	56,45	10,09	71,42	71,09	0,33	9,53	9,53	9,75	9,75	0,22	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	70,84	70,84	9,53	9,53	0,71	
16.07.2020	24.00	*	66,98	57,41	9,57	71,32	70,97	0,35	9,15	9,15	9,36	9,36	0,21	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	71,06	71,06	9,15	9,15	0,68	
17.07.2020	24.00	*	66,14	56,98	9,16	71,62	71,21	0,41	8,33	8,33	8,54	8,54	0,21	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	70,73	70,73	8,33	8,33	0,65	
18.07.2020	24.00	*	63,91	56,07	7,84	71,38	71,05	0,33	7,83	7,83	8,01	8,01	0,18	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	71,83	71,83	7,83	7,83	0,55	
19.07.2020	24.00	*	64,46	55,59	8,87	72,29	71,95	0,34	8,90	8,90	9,11	9,11	0,21	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	71,37	71,37	8,90	8,90	0,64	
20.07.2020	24.00	*	64,78	55,78	9,00	71,81	71,49	0,32	8,96	8,96	9,17	9,17	0,21	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	71,12	71,12	8,96	8,96	0,64	
21.07.2020	24.00	*	74,07	63,59	10,48	71,65	71,39	0,26	10,10	10,10	10,34	10,34	0,24	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	70,94	70,94	10,10	10,10	0,72	
22.07.2020	24.00	*	82,18	73,20	8,98	71,63	71,39	0,24	8,55	8,55	8,75	8,75	0,20	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	70,89	70,89	8,55	8,55	0,61	
Среднее	24.00	*	74,89	65,20	9,69	71,42	71,13	0,30	9,39	9,39	9,61	9,61	0,23	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	70,89	70,89	9,39	9,39	0,67	
Итого	528.00		1647,62	1434,50	213,12				206,60	206,60	211,38	211,38		211,38	211,38	211,38	211,38	211,38	211,38	211,38	211,38					14,66	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 3,85 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 18,62 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 10,81 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 211,38 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 211,38 м.куб.

Ответственный за учет (подпись, печать, штамп)
 Представитель теплоэнергетической организации
 Фирма «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.