# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 115, корп. 1 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9977.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24430**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 219419**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Режим (схема):
график: **150/70**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2421** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,013** Qгвс.= **0,3025**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,013** Qгвс.ср= **0,0638**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **72,63** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **5,2** Gгвс.= **25,52** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Контроль ГВС (ТВ-2) M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 01.07.2020 | 24,00 | | 73,31 | 63,37 | 9,94 | 71,13 | 68,02 | 3,11 | | | | | | 74,98 | 64,78 | 10,20 | | | | | | 0,91 |
| 02.07.2020 | 24,00 | | 72,05 | 63,21 | 8,84 | 70,42 | 67,39 | 3,03 | | | | | | 73,71 | 64,55 | 9,16 | | | | | | 0,82 |
| 03.07.2020 | 24,00 | | 73,13 | 63,79 | 9,34 | 70,79 | 67,73 | 3,06 | | | | | | 74,80 | 65,19 | 9,61 | | | | | | 0,86 |
| 04.07.2020 | 24,00 | | 73,24 | 64,51 | 8,73 | 70,64 | 67,58 | 3,06 | | | | | | 74,92 | 65,95 | 8,97 | | | | | | 0,82 |
| 05.07.2020 | 24,00 | | 74,49 | 64,75 | 9,74 | 71,06 | 68,03 | 3,03 | | | | | | 76,23 | 66,19 | 10,04 | | | | | | 0,89 |
| 06.07.2020 | 24,00 | | 73,55 | 63,20 | 10,35 | 70,92 | 67,93 | 2,99 | | | | | | 75,25 | 64,58 | 10,67 | | | | | | 0,93 |
| 07.07.2020 | 24,00 | | 71,64 | 62,44 | 9,20 | 70,43 | 67,42 | 3,01 | | | | | | 73,26 | 63,75 | 9,51 | | | | | | 0,84 |
| 08.07.2020 | 24,00 | | 71,57 | 62,28 | 9,29 | 70,70 | 67,72 | 2,98 | | | | | | 73,18 | 63,65 | 9,53 | | | | | | 0,85 |
| 09.07.2020 | 24,00 | | 72,68 | 62,80 | 9,88 | 70,88 | 67,84 | 3,04 | | | | | | 74,33 | 64,17 | 10,16 | | | | | | 0,89 |
| 10.07.2020 | 24,00 | | 72,56 | 63,34 | 9,22 | 70,76 | 67,70 | 3,06 | | | | | | 74,23 | 64,73 | 9,50 | | | | | | 0,85 |
| 11.07.2020 | 24,00 | | 73,70 | 63,23 | 10,47 | 70,78 | 67,74 | 3,04 | | | | | | 75,39 | 64,56 | 10,83 | | | | | | 0,94 |
| 12.07.2020 | 24,00 | | 73,19 | 63,19 | 10,00 | 70,96 | 67,93 | 3,03 | | | | | | 74,89 | 64,60 | 10,29 | | | | | | 0,91 |
| 13.07.2020 | 24,00 | | 72,61 | 62,35 | 10,26 | 71,18 | 68,12 | 3,06 | | | | | | 74,30 | 63,78 | 10,52 | | | | | | 0,92 |
| 14.07.2020 | 24,00 | | 72,40 | 62,37 | 10,03 | 71,08 | 68,00 | 3,08 | | | | | | 74,08 | 63,77 | 10,31 | | | | | | 0,91 |
| 15.07.2020 | 24,00 | | 72,79 | 63,63 | 9,16 | 71,07 | 67,96 | 3,11 | | | | | | 74,46 | 65,03 | 9,43 | | | | | | 0,85 |
| 16.07.2020 | 24,00 | | 73,67 | 64,39 | 9,28 | 70,98 | 67,87 | 3,11 | | | | | | 75,37 | 65,81 | 9,56 | | | | | | 0,86 |
| 17.07.2020 | 24,00 | | 73,37 | 63,85 | 9,52 | 71,31 | 68,21 | 3,10 | | | | | | 75,07 | 65,29 | 9,78 | | | | | | 0,88 |
| 18.07.2020 | 24,00 | | 73,22 | 62,96 | 10,26 | 71,06 | 68,11 | 2,95 | | | | | | 74,91 | 64,31 | 10,60 | | | | | | 0,92 |
| 19.07.2020 | 24,00 | | 71,43 | 62,61 | 8,82 | 72,01 | 68,92 | 3,09 | | | | | | 73,12 | 64,04 | 9,08 | | | | | | 0,83 |
| 20.07.2020 | 24,00 | | 71,63 | 62,90 | 8,73 | 71,49 | 68,49 | 3,00 | | | | | | 73,29 | 64,31 | 8,98 | | | | | | 0,82 |
| 21.07.2020 | 24,00 | | 73,12 | 64,22 | 8,90 | 71,26 | 68,32 | 2,94 | | | | | | 74,81 | 65,66 | 9,15 | | | | | | 0,82 |
| 22.07.2020 | 24,00 | | 72,06 | 61,98 | 10,08 | 71,13 | 68,15 | 2,98 | | | | | | 73,73 | 63,32 | 10,41 | | | | | | 0,91 |
| **Среднее** | 24,00 | | 72,79 | 63,24 | 9,55 | 71,00 | 67,96 | 3,04 | | | | | | 74,47 | 64,64 | 9,83 | | | | | | 0,87 |
| **Итого** | **528,00** | | **1601,41** | **1391,37** | **210,04** | | | | | | | | | **1638,31** | **1422,02** | **216,29** | | | | | | **19,23** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **3,91** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **15,32** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **216,29** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург