Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 60, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8999.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23591**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): **ОП: 17; МП: 17;**

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208237**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3561**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0063**	Qгвс.=	**0,2484**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0063**	Qгвс.ср=	**0,0607**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**106,83**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**2,52**	Gгвс.=	**24,28**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	99,62	90,09	9,53	70,59	70,29	0,30			7,98		7,98	8,16		8,16		70,22				0,56
02.07.2020	24,00	*	99,11	89,80	9,31	70,05	69,79	0,26			7,81		7,81	7,99		7,99		69,21				0,54
03.07.2020	24,00	*	99,62	91,32	8,30	70,26	69,93	0,33			7,49		7,49	7,68		7,68		69,85				0,52
04.07.2020	24,00	*	100,35	91,60	8,75	70,17	69,88	0,29			7,22		7,22	7,39		7,39		69,74				0,50
05.07.2020	24,00	*	102,02	92,03	9,99	70,58	70,28	0,30			8,39		8,39	8,59		8,59		70,34				0,59
06.07.2020	24,00	*	99,26	89,93	9,33	70,48	70,20	0,28			7,78		7,78	7,97		7,97		70,06				0,55
07.07.2020	24,00	*	98,11	89,10	9,01	69,80	69,51	0,29			7,67		7,67	7,83		7,83		69,40				0,53
08.07.2020	24,00	*	99,00	89,88	9,12	69,82	69,52	0,30			7,85		7,85	8,04		8,04		69,53				0,54
09.07.2020	24,00	*	99,52	90,22	9,30	70,24	69,93	0,31			7,91		7,91	8,12		8,12		69,96				0,55
10.07.2020	24,00	*	99,10	90,40	8,70	70,42	70,12	0,30			6,96		6,96	7,12		7,12		69,90				0,49
11.07.2020	24,00	*	99,13	90,29	8,84	70,37	70,09	0,28			6,87		6,87	7,01		7,01		69,72				0,48
12.07.2020	24,00	*	99,69	90,24	9,45	70,54	70,24	0,30			7,60		7,60	7,79		7,79		70,15				0,53
13.07.2020	24,00	*	98,02	89,13	8,89	70,77	70,47	0,30			7,12		7,12	7,27		7,27		70,31				0,50
14.07.2020	24,00	*	98,61	89,14	9,47	70,71	70,42	0,29			7,54		7,54	7,74		7,74		70,21				0,53
15.07.2020	24,00	*	100,09	91,01	9,08	70,71	70,43	0,28			7,35		7,35	7,53		7,53		70,14				0,52
16.07.2020	24,00	*	101,89	92,33	9,56	70,60	70,31	0,29			7,69		7,69	7,87		7,87		70,23				0,54
17.07.2020	24,00	*	101,28	91,66	9,62	70,91	70,63	0,28			7,84		7,84	8,02		8,02		70,44				0,55
18.07.2020	24,00	*	98,01	90,20	7,81	70,68	70,40	0,28			6,05		6,05	6,20		6,20		70,06				0,42
19.07.2020	24,00	*	97,55	89,48	8,07	71,54	71,23	0,31			6,29		6,29	6,44		6,44		71,27				0,45
20.07.2020	24,00	*	98,28	89,80	8,48	71,09	70,80	0,29			6,76		6,76	6,93		6,93		70,59				0,48
21.07.2020	24,00	*	100,26	91,69	8,57	70,85	70,58	0,27			6,83		6,83	7,01		7,01		70,29				0,48
22.07.2020	24,00	*	97,77	89,33	8,44	70,58	70,30	0,28			6,85		6,85	7,01		7,01		69,99				0,48
Среднее	24,00		99,38	90,39	8,98	70,53	70,24	0,29			7,36		7,36	7,53		7,53		70,07				0,52
Итого	**528,00**		**2186,29**	**1988,67**	**197,62**						**161,85**		**161,85**	**165,71**		**165,71**						**11,33**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **3,01** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,32** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **165,71** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.