

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Бабушкина ул., д. 61, лит. А ИТТ2

Договор: 9173.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Общий  
28593

Обслуживающая организация:  
Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:  
2-х трубная схема

Режим (схема):  
Преобр. давления:

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Расходомер:  
ПРЭМ  
ПРЭМ  
ПРЭМ

Термопреобр.:  
КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСП-Н

Вычислитель: БКТ-7 № 207809

См1п=

Смах=

КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСП-Н

Подключающий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Уп)

О=М1\*(h1-hв)+М2\*(h2-hв)

Отев=М3\*(h3-hв)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Оот = 0,3218  
Сот = 97,62

Овент = 0  
Свент = 0

Отех = 0  
Стех = 0

Отех.гв = 0,0172  
Отех.гв.ср = 0,0172  
Стех.гв = 6,88

Огвс = 0,3202  
Огвс.ср = 0,0654  
Сгвс = 34,16 Ггвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)												Общ
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	В3	В4	ΔV (изнал)	Улодлит	Т3	Т4	Р3	Р4						
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2						
01.07.2020	24,00*		163,93	151,36	12,57	71,11	71,05	0,06			13,20		13,20		13,49		13,49	71,26	70,49			0,94					
02.07.2020	24,00*		162,56	150,88	11,68	70,75	70,74	0,01			12,21		12,21		12,50		12,50	70,49	70,49			0,86					
03.07.2020	24,00*		165,10	152,27	12,83	70,80	70,74	0,06			13,29		13,29		13,59		13,59	71,04	71,04			0,94					
04.07.2020	24,00*		165,87	154,06	11,81	70,71	70,68	0,03			12,35		12,35		12,61		12,61	70,79	70,79			0,87					
05.07.2020	24,00*		167,04	154,92	12,12	71,09	71,05	0,04			12,70		12,70		12,99		12,99	71,22	71,22			0,90					
06.07.2020	24,00*		161,95	151,13	10,82	71,08	71,05	0,03			11,25		11,25		11,48		11,48	71,02	71,02			0,80					
07.07.2020	24,00*		161,35	148,99	12,36	70,53	70,48	0,05			12,88		12,88		13,16		13,16	70,70	70,70			0,91					
08.07.2020	24,00*		161,63	149,28	12,35	70,76	70,71	0,05			12,78		12,78		13,02		13,02	70,91	70,91			0,91					
09.07.2020	24,00*		164,16	150,59	13,57	70,99	70,94	0,04			0,53		0,53		0,54		0,54	70,88	70,88			0,04					
10.07.2020	24,00*		164,59	152,00	12,59	70,98	70,93	0,05			0,00		0,00		0,00		0,00	70,76	70,76			0,91					
11.07.2020	24,00*		164,85	151,27	13,22	70,83	70,79	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	70,63	70,63			0,95					
12.07.2020	24,00*		164,69	151,27	13,42	71,05	71,00	0,05			0,00		0,00		0,00		0,00	70,80	70,80			0,97					
13.07.2020	24,00*		163,02	149,34	13,68	71,32	71,27	0,05			0,00		0,00		0,00		0,00	71,27	71,27			0,99					
14.07.2020	24,00*		162,67	149,50	13,17	71,18	71,14	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	71,09	71,09			0,95					
15.07.2020	24,00*		162,67	154,03	13,11	71,18	71,14	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	70,84	70,84			0,95					
16.07.2020	24,00*		167,14	154,03	13,11	71,18	71,14	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	71,05	71,05			0,91					
17.07.2020	24,00*		170,55	157,93	12,62	71,03	70,98	0,05			0,00		0,00		0,00		0,00	71,04	71,04			0,87					
18.07.2020	24,00*		168,98	156,95	12,03	71,31	71,27	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	71,00	71,00			0,81					
19.07.2020	24,00*		164,43	153,17	11,26	71,17	71,14	0,03			0,00		0,00		0,00		0,00	71,67	71,67			0,88					
20.07.2020	24,00*		163,19	151,23	11,96	71,98	71,91	0,07			0,00		0,00		0,00		0,00	71,43	71,43			0,88					
21.07.2020	24,00*		163,85	151,77	12,08	71,63	71,59	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	71,17	71,17			0,88					
22.07.2020	24,00*		167,06	154,96	12,10	71,38	71,34	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	71,04	71,04			0,76					
Среднее	24,00		161,07	150,67	10,40	71,24	71,20	0,04			0,00		0,00		0,00		0,00	71,04	71,04			0,86					
Итого	528,00		3619,68	3347,93	271,75						4,60		4,60		4,70		4,70	71,00	71,00			18,88					

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

17,98 °С  
16,83 Гкал  
103,38 м.куб.

0 час  
0 час  
Гкал  
куб.м

1,82 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

« » 20\_\_ г.

Филиал «Энергосбыт»  
Абонентное управление  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

