

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 66, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9969,038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 28640

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 2077788
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обрабатыв. прибор (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-40-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-С1

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qср = 0,307
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 92,1
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0,0849
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 33,96

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	М1		М2		М3		М4		М3		М4		М3		М4		Общ
			Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	
01.07.2020	24,00		137,39	129,48	7,91	71,44	66,45	4,99	4,82	140,61	132,14	8,47	141,14	131,14	10,00	141,88	132,57	9,31	1,22
02.07.2020	24,00		138,01	128,53	9,48	70,76	65,94	4,82	4,87	141,14	131,14	10,00	141,88	132,57	9,31	143,82	133,72	10,10	1,30
03.07.2020	24,00		138,70	129,93	8,77	71,10	66,23	4,87	4,77	143,82	133,72	10,10	145,05	133,83	11,22	140,18	129,29	10,89	1,31
04.07.2020	24,00		140,59	131,08	9,51	70,99	66,22	4,77	4,74	145,05	133,83	11,22	140,18	129,29	10,89	137,45	126,83	10,62	1,39
05.07.2020	24,00		141,77	131,14	10,63	71,41	66,67	4,81	4,81	137,45	127,71	10,10	138,32	129,44	8,88	140,89	132,17	8,59	1,32
06.07.2020	24,00		137,01	126,68	10,33	71,28	66,47	4,81	4,87	140,89	132,30	10,10	141,29	132,17	9,12	143,11	131,20	11,91	1,44
07.07.2020	24,00		134,34	124,34	10,00	71,12	66,25	4,87	4,98	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	141,63	132,24	9,39	1,27
08.07.2020	24,00		134,69	125,17	9,52	71,27	66,27	5,00	5,00	141,63	132,24	10,63	141,29	132,17	9,12	140,16	129,56	10,60	1,36
09.07.2020	24,00		135,23	126,82	8,41	71,27	66,16	4,98	5,00	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,44
10.07.2020	24,00		137,72	129,67	8,05	71,14	66,16	4,98	5,00	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	141,63	132,24	9,39	1,27
11.07.2020	24,00		138,14	129,52	8,62	71,13	66,13	4,88	5,00	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,36
12.07.2020	24,00		139,87	128,57	11,30	71,30	66,42	4,88	5,01	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,44
13.07.2020	24,00		139,87	126,93	10,08	71,53	66,52	5,01	5,04	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,27
14.07.2020	24,00		136,49	126,39	10,10	71,51	66,47	5,04	5,04	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,28
15.07.2020	24,00		138,40	129,59	8,81	71,48	66,51	4,97	4,81	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,36
16.07.2020	24,00		141,61	129,76	11,85	71,34	66,53	4,81	4,81	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,24
17.07.2020	24,00		138,72	128,68	10,04	71,75	66,85	4,90	4,85	141,63	132,24	10,63	143,11	131,20	11,91	140,16	129,56	10,60	1,29
18.07.2020	24,00		135,92	127,27	8,65	71,47	66,62	4,85	4,95	138,57	128,95	9,62	139,05	129,91	9,14	138,57	128,95	9,62	1,27
19.07.2020	24,00		135,35	126,29	9,06	72,44	67,49	4,95	4,77	138,57	128,95	9,62	139,05	129,91	9,14	138,57	128,95	9,62	1,26
20.07.2020	24,00		136,08	126,99	9,09	71,91	67,14	4,67	4,67	138,57	128,95	9,62	139,05	129,91	9,14	138,57	128,95	9,62	1,27
21.07.2020	24,00		138,89	129,84	9,05	71,66	66,99	4,85	4,85	138,57	128,95	9,62	139,05	129,91	9,14	138,57	128,95	9,62	1,31
22.07.2020	24,00		135,22	126,03	9,19	71,51	66,66	4,85	4,88	138,57	128,95	9,62	139,05	129,91	9,14	138,57	128,95	9,62	1,27
Среднее	24,00		137,60	128,12	9,47	71,38	66,50	4,88	4,88	138,57	128,95	9,62	139,05	129,91	9,14	138,57	128,95	9,62	1,31
Итого	528,00		3027,15	2818,70	208,45					3097,28	2876,49	220,79							28,79

Дата, время	Показаны счетчиков на момент снятия данных:		Траб. ч	
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

0 час
 0 час
 18,62 °С
 24,91 Гкал
 220,79 м.куб.

0 час
 0 час
 3,88 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (подпись)

« 20 г. »

