

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 70  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Договор: 9970.038.1 Договорит. адрес: Строит. адрес: Телефон:  
 Стр. №: 15.35 Гкал  
 Абонентское наименование: 2-х трубная схема  
 Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Гипн= 0,1  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 расходомер: Прборы УТЭ поверены до: 26.12.2021 Термопреобр.: КТСПН  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ КТСПН  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ КТСПН  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ КТСПН  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ КТСПН  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-нхв)-M2\*(t2-нхв) Овент.= 0 Отех.= 0 Огвс.= 0,1868  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,32 Огвс.ср= 0,0849  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 96 Гвент.= 0 Gтех.= 0 Гвс.ср= 33,96  
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020 лето: Огвс.=M3\*(t3-нхв) Огвс.ср= 33,96

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	V4		dv(излив)	Уплотит	T3	T4	R3
01.07.2020	24.00	90,73	77,60	13,13	71,77	71,58	0,19	кг/см2	кг/см2	М3	М3	М3		°С	°С	кг/см2	кг/см2	0,96
02.07.2020	24.00	89,84	77,32	12,52	71,01	70,88	0,13			91,93	79,09	12,84						0,90
03.07.2020	24.00	91,07	77,94	13,13	71,41	71,24	0,17			93,19	79,79	13,40						0,95
04.07.2020	24.00	91,10	78,78	12,32	71,27	71,10	0,17			93,20	80,62	12,58						0,90
05.07.2020	24.00	93,74	79,03	14,71	71,70	71,53	0,17			95,92	80,95	14,97						1,07
06.07.2020	24.00	89,76	76,93	12,83	71,54	71,38	0,16			91,91	78,70	13,21						0,94
07.07.2020	24.00	88,03	75,78	12,25	71,12	70,94	0,18			90,06	77,47	12,59						0,89
08.07.2020	24.00	88,12	76,16	11,96	71,41	71,23	0,18			90,17	77,89	12,28						0,87
09.07.2020	24.00	89,96	76,89	13,07	71,59	71,40	0,19			92,07	78,68	13,39						0,95
10.07.2020	24.00	92,47	78,29	14,18	71,44	71,28	0,16			94,61	80,14	14,47						1,03
11.07.2020	24.00	91,22	78,33	12,89	71,42	71,27	0,15			93,34	80,16	13,18						0,94
12.07.2020	24.00	92,05	78,31	13,74	71,61	71,44	0,17			94,17	80,20	13,97						1,00
13.07.2020	24.00	89,14	77,17	11,97	71,83	71,66	0,17			91,24	79,01	12,23						0,88
14.07.2020	24.00	90,90	76,98	13,92	71,76	71,60	0,16			93,04	78,80	14,24						1,02
15.07.2020	24.00	91,04	76,43	12,61	71,75	71,59	0,16			93,18	80,29	12,89						0,92
16.07.2020	24.00	92,05	79,01	13,04	71,67	71,50	0,17			94,18	80,90	13,28						0,95
17.07.2020	24.00	91,29	78,18	13,11	72,00	71,82	0,18			93,44	80,04	13,40						0,96
18.07.2020	24.00	89,67	77,16	12,51	71,73	71,58	0,15			91,78	78,93	12,85						0,92
19.07.2020	24.00	88,70	76,67	12,03	72,72	72,53	0,19			90,82	78,56	12,26						0,89
20.07.2020	24.00	89,02	76,99	12,03	72,19	72,02	0,17			91,13	78,87	12,26						0,89
21.07.2020	24.00	90,73	78,62	12,11	71,91	71,76	0,15			92,85	80,54	12,31						0,89
22.07.2020	24.00	88,54	76,55	11,99	71,76	71,60	0,16			90,64	78,36	12,28						0,88
Среднее	24.00	90,42	77,60	12,82	71,66	71,50	0,17			92,53	79,43	13,10						0,94
Итого	528,00	1989,17	1707,12	282,05						2035,70	1747,47	288,23						20,60

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Указ. рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: 5,25 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 18,62 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 15,35 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 288,23 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Указ. изл.: 288,23 м.куб.

**ГУП «ТЭС СБ»**  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентское управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Ответственный за учет тепловой энергии (ф.и.о. абонента)

20 20

Узел учета: Общ. 24311  
 Код УТЭ: 24311  
 График: 150/70