

Отчет о тепломощности по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**  
 Адрес: **Бабushкина ул, д. 76, лит. В**  
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9973.038.1**  
 Строит. адрес: **Схема подключения: 2-х-трубная схема**  
 Телефон: **Термопоеор.: 03.12.2021**

Телефон: **0,182**  
 Код УУТЭ: **23594**

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **23594**  
 График: **150/70**

Источники: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"** **Часовые и уточн. архивы в файлах:** **Смtp=**  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207145** **расходомер: ПРЭМ-40-В1** **Смtp=**  
**Подобный трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1** **0,1**  
**Подобный ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1** **0,067**  
**Подобный ГВС (M4) Циркуляционный ГВС (M4)** **30**  
 Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1 \cdot (t1-tнв) \cdot M2 \cdot (t2-tнв)$  **лето:**  $Q_{гвс}=M3 \cdot (t3-tнв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,307** **Qвент = 0** **Qгвс = 0,182** **Qгвс ср = 0,073**  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 92,1** **Qвент = 0** **Qгвс ср = 0,182** **Qгвс ср = 29,2** **Гвс ср = 29,2**  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут. **Гот = 92,1** **Гвент = 0** **Ггвс ср = 7,28** **Ггвс ср = 2,92**

Дата		Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти	HC	M1		M2		DM		T1		T2		DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ			
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	°С	°С									°С	°С							°С	°С	°С
01.07.2020	24,00		121,46	110,56	10,90	72,27	66,75	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	124,35	112,85	11,50			124,35	112,85	11,50											1,40
02.07.2020	24,00		120,22	110,19	10,03	71,50	66,02	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	123,04	112,42	10,62			123,04	112,42	10,62										1,32	
03.07.2020	24,00		121,14	111,24	9,90	71,91	66,40	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	123,99	113,52	10,47			123,99	113,52	10,47										1,33	
04.07.2020	24,00		122,75	112,41	10,34	71,77	66,33	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	125,65	114,73	10,92			125,65	114,73	10,92										1,36	
05.07.2020	24,00		123,12	112,87	10,25	72,19	66,72	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	126,06	115,23	10,83			126,06	115,23	10,83										1,36	
06.07.2020	24,00		119,81	109,36	10,45	72,03	66,52	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	122,63	111,58	11,05			119,88	109,62	10,26										1,30	
07.07.2020	24,00		117,13	107,46	9,67	71,64	66,00	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	119,88	109,62	10,26			121,08	110,22	10,86										1,35	
08.07.2020	24,00		118,30	108,05	10,25	71,94	66,27	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	121,08	110,22	10,86			122,09	111,45	10,64										1,35	
09.07.2020	24,00		109,26	109,28	9,98	72,12	66,39	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	122,09	111,45	10,64			122,09	111,45	10,64										1,35	
10.07.2020	24,00	*	61,30	54,05	7,25	71,69	62,53	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	62,75	55,01	7,74			57,91	47,68	10,23										1,02	
11.07.2020	24,00		56,57	46,96	9,61	71,85	58,82	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	57,57	47,71	9,86			57,57	47,71	9,86										1,29	
12.07.2020	24,00		56,23	46,99	9,24	72,05	58,81	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	57,57	47,71	9,86			57,57	47,71	9,86										1,24	
13.07.2020	24,00		92,39	83,89	8,50	72,36	64,93	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	94,61	85,47	9,14			94,61	85,47	9,14										1,26	
14.07.2020	24,00		119,01	110,43	8,58	72,33	66,61	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	121,87	112,68	9,19			121,87	112,68	9,19										1,30	
15.07.2020	24,00		121,76	112,61	9,15	72,32	66,61	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	124,66	114,93	9,73			124,66	114,93	9,73										1,35	
16.07.2020	24,00		123,41	113,57	9,84	72,24	66,63	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	126,35	115,92	10,43			126,35	115,92	10,43										1,36	
17.07.2020	24,00		122,42	112,37	10,05	72,55	66,99	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	125,34	114,70	10,64			125,34	114,70	10,64										1,29	
18.07.2020	24,00		119,62	110,97	8,65	72,28	66,76	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	122,47	113,22	9,25			122,47	113,22	9,25										1,24	
19.07.2020	24,00		119,53	110,31	9,22	73,28	67,74	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	122,46	112,68	9,78			122,46	112,68	9,78										1,26	
20.07.2020	24,00		119,95	110,86	9,09	72,73	67,32	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	125,83	113,23	9,60			125,83	113,23	9,60										1,25	
21.07.2020	24,00		122,14	113,32	8,82	72,44	67,10	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	125,05	115,72	9,33			125,05	115,72	9,33										1,31	
22.07.2020	24,00		119,76	110,01	9,75	72,30	66,81	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	122,63	112,29	10,34			122,63	112,29	10,34										1,31	
Среднее	24,00		110,79	101,26	9,52	72,17	65,69	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	113,42	103,31	10,11			113,42	103,31	10,11										1,30	
Итого	528,00		2437,28	2227,76	209,52								2495,27	2272,86	222,41			2495,27	2272,86	222,41										28,60	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Упл, т; Общ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час** **0 ккал**  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: **0 час** **0 куб.м**  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2: **18,62 °С** **3,9 Гкал**  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **24,7 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **222,41 м.куб.**  
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл.: **222,41 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплонаблюдательной организации

ГЛУП «ТЭК СПб»

Филиал «Энергобыт»

Абонентное управление

СЧЕТ ПРИНЯТ

20 \_\_\_\_\_ г.