

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 89, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9000.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 12359

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Источник: СТП943 № 14858
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)

расходомер: Сглпн=
 ПРЭМ-40-В1 0,1
 ПРЭМ-40-В1 0,1
 ПРЭМ-32-В1 0,067

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТТПР-05
 КТТПР-05
 ТТТ-15-2

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СП-О; МП: СП-О;

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,4626 Qвент = 0 Qгех = 0 Qгвс = 0,1782
 Договорные нагрузки (ср. час): Qот = 0,4626 Qвент = 0 Qгех = 0 Qгвс.ср = 0,081
 Договорные расходы (ср. сут.): Qот = 138,78 Qвент = 0 Qгех = 0 Qгвс.м = 32,4

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Улодпт	T3	T4	P3	P4	
Т	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
01.07.2020	24,00*		146,62	128,37	18,25	71,08	70,86	0,22			18,38	18,80	18,38	18,80	18,80	18,80	18,80	70,78	70,25			1,30	
02.07.2020	24,00*		146,21	128,80	17,41	70,80	70,62	0,18			17,56	17,95	17,56	17,95	17,95	17,95	17,95	70,25	70,47			1,23	
03.07.2020	24,00*		146,48	129,45	17,03	70,74	70,52	0,22			17,15	17,54	17,15	17,54	17,54	17,54	17,54	70,47	70,43			1,21	
04.07.2020	24,00*		147,83	131,34	16,49	70,71	70,50	0,21			16,64	17,02	16,64	17,02	17,02	17,02	17,02	70,43	70,83			1,17	
05.07.2020	24,00*		150,66	131,59	19,07	71,09	70,88	0,21			19,24	19,69	19,24	19,69	19,69	19,69	19,69	70,83	70,78			1,36	
06.07.2020	24,00*		147,15	129,27	17,88	71,14	70,93	0,21			18,04	18,45	18,04	18,45	18,45	18,45	18,45	70,78	70,27			1,28	
07.07.2020	24,00*		144,23	127,55	16,68	70,53	70,31	0,22			16,83	17,21	16,83	17,21	17,21	17,21	17,21	70,27	70,42			1,18	
08.07.2020	24,00*		144,20	127,38	16,82	70,52	70,50	0,22			17,01	17,40	17,01	17,40	17,40	17,40	17,40	70,42	70,65			1,20	
09.07.2020	24,00*		150,98	134,58	16,40	71,01	70,79	0,22			16,60	16,98	16,60	16,98	16,98	16,98	16,98	70,65	70,65			1,17	
10.07.2020	24,00*		170,54	154,48	16,06	71,02	70,82	0,20			16,11	16,48	16,11	16,48	16,48	16,48	16,48	70,71	70,71			1,14	
11.07.2020	24,00*		170,88	154,08	16,80	70,94	70,78	0,20			16,82	17,20	16,82	17,20	17,20	17,20	17,20	70,71	70,26			1,18	
12.07.2020	24,00*		171,50	154,08	16,80	70,94	70,78	0,20			16,82	17,20	16,82	17,20	17,20	17,20	17,20	70,26	70,71			1,14	
13.07.2020	24,00*		169,29	151,54	17,75	71,36	71,17	0,19			18,51	18,94	18,51	18,94	18,94	18,94	18,94	70,71	70,72			1,27	
14.07.2020	24,00*		168,92	151,98	16,94	71,36	71,16	0,20			17,84	18,25	17,84	18,25	18,25	18,25	18,25	70,99	70,92			1,21	
15.07.2020	24,00*		168,92	151,98	16,94	71,36	71,16	0,20			17,84	18,25	17,84	18,25	18,25	18,25	18,25	70,92	70,92			1,21	
16.07.2020	24,00*		104,64	93,16	11,48	71,09	70,92	0,17			17,04	17,44	17,04	17,44	17,44	17,44	17,44	70,92	70,92			0,81	
17.07.2020	24,00*		135,07	119,33	15,74	70,94	70,66	0,28			11,59	11,85	11,59	11,85	11,85	11,85	11,85	70,92	70,13			1,16	
18.07.2020	24,00*		111,68	97,81	13,87	71,16	70,98	0,18			16,54	16,92	16,54	16,92	16,92	16,92	16,92	70,25	70,25			0,99	
19.07.2020	24,00*		171,55	154,87	16,68	71,30	71,11	0,19			14,01	14,33	14,01	14,33	14,33	14,33	14,33	70,43	70,43			1,20	
20.07.2020	24,00*		170,48	152,41	18,07	72,01	71,79	0,22			16,91	17,30	16,91	17,30	17,30	17,30	17,30	70,84	71,84			1,31	
21.07.2020	24,00*		169,26	153,34	15,92	71,73	71,54	0,19			18,27	18,70	18,27	18,70	18,70	18,70	18,70	71,84	71,44			1,15	
22.07.2020	24,00*		172,33	157,01	15,32	71,46	71,28	0,18			15,48	15,84	15,48	15,84	15,84	15,84	15,84	71,03	71,03			1,10	
Среднее	24,00		153,62	137,01	16,61	71,10	70,90	0,20			16,55	16,93	16,55	16,93	16,93	16,93	16,93	70,87	70,87			1,17	
Итого	528,00		3379,68	3014,20	365,48						369,26		369,26		377,73		377,73		70,70				26,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

М1, Т

М2, Т

М3, Т

М4, Т

У3, куб.м

У4, куб.м

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения УУТЗ, рассчитанный по среднему

0 час

0 час

0 час

0 час

0 час

0 час

0 час

0 час

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

18,62 °С

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

Количество потребленной тепловой энергии Общц,
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл.

6,88 Ккал

6,88 Ккал

6,88 Ккал

6,88 Ккал

6,88 Ккал

6,88 Ккал

6,88 Ккал

6,88 Ккал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц,
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл.

18,62 °С

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

19,22 Ккал

Представитель теплообслуживающей организации:
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Общий

12359

15070

15070

15070

15070

15070

15070