# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9004.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю** Строит.адрес: Код УУТЭ: **12358**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

| | | Gmin= | Gmax= | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: **СПТ943 № 14915** | расходомер: | | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,4716** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0,1965** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0,0893** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **141,48** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **35,72** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020**

| | | | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 01.07.2020 | 24,00 | * | 130,01 | 112,96 | 17,05 | 69,80 | 70,13 | -0,33 | | | 15,77 | | 15,77 | 16,13 | | 16,13 | | 70,13 | | | | 1,11 |
| 02.07.2020 | 24,00 | * | 128,95 | 113,18 | 15,77 | 69,49 | 69,91 | -0,42 | | | 14,52 | | 14,52 | 14,84 | | 14,84 | | 69,56 | | | | 1,01 |
| 03.07.2020 | 24,00 | * | 131,96 | 113,67 | 18,29 | 69,49 | 69,81 | -0,32 | | | 16,99 | | 16,99 | 17,37 | | 17,37 | | 69,80 | | | | 1,19 |
| 04.07.2020 | 24,00 | * | 132,32 | 115,16 | 17,16 | 69,46 | 69,77 | -0,31 | | | 15,90 | | 15,90 | 16,25 | | 16,25 | | 69,75 | | | | 1,11 |
| 05.07.2020 | 24,00 | * | 133,85 | 115,55 | 18,30 | 69,84 | 70,14 | -0,30 | | | 17,00 | | 17,00 | 17,39 | | 17,39 | | 70,21 | | | | 1,19 |
| 06.07.2020 | 24,00 | * | 131,40 | 113,37 | 18,03 | 69,84 | 70,21 | -0,37 | | | 16,77 | | 16,77 | 17,15 | | 17,15 | | 70,09 | | | | 1,18 |
| 07.07.2020 | 24,00 | * | 129,29 | 111,83 | 17,46 | 69,24 | 69,60 | -0,36 | | | 16,26 | | 16,26 | 16,62 | | 16,62 | | 69,54 | | | | 1,13 |
| 08.07.2020 | 24,00 | * | 128,41 | 111,89 | 16,52 | 69,40 | 69,81 | -0,41 | | | 15,34 | | 15,34 | 15,68 | | 15,68 | | 69,73 | | | | 1,07 |
| 09.07.2020 | 24,00 | * | 130,80 | 112,78 | 18,02 | 69,64 | 70,00 | -0,36 | | | 16,81 | | 16,81 | 17,19 | | 17,19 | | 70,02 | | | | 1,18 |
| 10.07.2020 | 24,00 | * | 131,61 | 113,52 | 18,09 | 69,62 | 70,03 | -0,41 | | | 16,88 | | 16,88 | 17,26 | | 17,26 | | 69,99 | | | | 1,18 |
| 11.07.2020 | 24,00 | * | 130,10 | 113,41 | 16,69 | 69,34 | 69,75 | -0,41 | | | 15,47 | | 15,47 | 15,81 | | 15,81 | | 69,48 | | | | 1,07 |
| 12.07.2020 | 24,00 | * | 129,12 | 112,94 | 16,18 | 69,54 | 69,96 | -0,42 | | | 14,97 | | 14,97 | 15,30 | | 15,30 | | 69,93 | | | | 1,05 |
| 13.07.2020 | 24,00 | * | 129,13 | 111,66 | 17,47 | 69,92 | 70,35 | -0,43 | | | 16,27 | | 16,27 | 16,63 | | 16,63 | | 70,25 | | | | 1,14 |
| 14.07.2020 | 24,00 | * | 130,10 | 111,78 | 18,32 | 69,93 | 70,35 | -0,42 | | | 17,10 | | 17,10 | 17,49 | | 17,49 | | 70,20 | | | | 1,20 |
| 15.07.2020 | 24,00 | * | 132,75 | 115,54 | 17,21 | 69,81 | 70,23 | -0,42 | | | 15,99 | | 15,99 | 16,35 | | 16,35 | | 70,05 | | | | 1,12 |
| 16.07.2020 | 24,00 | * | 134,02 | 118,16 | 15,86 | 69,65 | 70,05 | -0,40 | | | 14,70 | | 14,70 | 15,03 | | 15,03 | | 69,93 | | | | 1,03 |
| 17.07.2020 | 24,00 | * | 134,74 | 117,82 | 16,92 | 70,00 | 70,44 | -0,44 | | | 15,79 | | 15,79 | 16,15 | | 16,15 | | 70,33 | | | | 1,11 |
| 18.07.2020 | 24,00 | * | 129,11 | 113,98 | 15,13 | 69,85 | 70,31 | -0,46 | | | 14,03 | | 14,03 | 14,35 | | 14,35 | | 70,06 | | | | 0,98 |
| 19.07.2020 | 24,00 | * | 129,14 | 112,34 | 16,80 | 70,58 | 70,99 | -0,41 | | | 15,71 | | 15,71 | 16,07 | | 16,07 | | 71,08 | | | | 1,12 |
| 20.07.2020 | 24,00 | * | 129,00 | 112,75 | 16,25 | 70,33 | 70,74 | -0,41 | | | 15,14 | | 15,14 | 15,49 | | 15,49 | | 70,69 | | | | 1,07 |
| 21.07.2020 | 24,00 | * | 131,31 | 115,30 | 16,01 | 70,08 | 70,50 | -0,42 | | | 14,87 | | 14,87 | 15,21 | | 15,21 | | 70,36 | | | | 1,05 |
| 22.07.2020 | 24,00 | * | 128,66 | 112,38 | 16,28 | 69,96 | 70,35 | -0,39 | | | 15,21 | | 15,21 | 15,55 | | 15,55 | | 70,15 | | | | 1,07 |
| **Среднее** | 24,00 | | 130,72 | 113,73 | 16,99 | 69,76 | 70,16 | -0,39 | | | 15,79 | | 15,79 | 16,15 | | 16,15 | | 70,06 | | | | 1,11 |
| **Итого** | **528,00** | | **2875,78** | **2501,97** | **373,81** | | | | | | **347,49** | | **347,49** | **355,31** | | **355,31** | | | | | | **24,36** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °С **6,47** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **17,89** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **355,31** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____

Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___г.