

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 95, корп. 3, лит. Э
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9007.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23767

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2069901
 Подключаемый ГВС (М3)
 Подключаемый ГВС (М4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)-M2*(t2-t3)
 Договорные нагрузки (гр.час): Кал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.): т/сут.: Qот = 0,205
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0,1122
 Qгвс ср = 0,051
 Qгвс ср = 20,4 Гвс.м

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термомонобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020
 Qот = 0,205
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0,1122
 Qгвс ср = 0,051
 Qгвс ср = 20,4 Гвс.м

Дата	Ти	НС	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		Qобщ, Гкал	Траб, ч
			T	°C	T	°C	T	°C	T	°C	T	°C	T	°C	T	°C	T	°C		
01.07.2020	24.00	158.49	151.48	7.01	71.43	67.91	3.52	113.08	106.07	7.01	115.71	108.26	7.45	71.39	66.64	70.85	66.18	0.98		
02.07.2020	24.00	157.97	151.05	6.92	70.89	67.44	3.45	112.70	105.79	6.91	115.28	107.95	7.33	71.04	66.40	70.94	66.36	0.97		
03.07.2020	24.00	159.44	152.72	6.72	71.08	67.64	3.44	113.61	107.02	6.59	116.25	109.19	7.06	70.94	66.40	70.94	66.36	1.01		
04.07.2020	24.00	161.43	154.21	7.22	70.98	67.59	3.39	115.14	108.00	7.14	117.78	110.19	7.59	71.34	66.70	71.34	66.70	1.12		
05.07.2020	24.00	162.72	154.06	8.66	71.37	67.96	3.41	116.41	107.78	8.63	119.07	110.00	9.07	71.27	66.51	71.27	66.51	1.08		
06.07.2020	24.00	159.21	151.04	8.17	71.30	67.80	3.50	113.77	105.68	8.09	116.42	107.86	8.56	70.74	65.97	70.74	65.97	1.01		
07.07.2020	24.00	156.86	149.50	7.36	70.77	67.25	3.52	111.86	104.70	7.16	114.44	106.81	7.63	70.99	66.13	70.99	66.13	0.96		
08.07.2020	24.00	156.86	150.42	6.44	71.03	67.44	3.59	111.65	105.43	6.22	114.24	107.57	6.67	71.15	66.25	71.15	66.25	0.95		
09.07.2020	24.00	157.72	151.41	6.31	71.19	67.57	3.62	112.20	106.15	6.64	115.98	108.85	7.13	71.05	66.18	71.05	66.18	1.00		
10.07.2020	24.00	159.17	152.33	6.84	71.09	67.50	3.59	113.35	106.71	6.64	115.82	108.85	7.22	70.97	66.07	70.97	66.07	1.00		
11.07.2020	24.00	158.79	151.94	6.85	71.01	67.39	3.62	113.21	106.43	6.78	115.82	108.60	7.22	71.17	66.23	71.17	66.23	1.04		
12.07.2020	24.00	158.38	151.05	7.33	71.21	67.56	3.65	113.00	105.79	7.21	115.63	107.96	7.67	71.42	66.34	71.42	66.34	1.01		
13.07.2020	24.00	156.51	149.59	6.92	71.53	67.81	3.72	111.58	104.84	6.74	114.22	106.98	7.24	71.49	66.44	71.49	66.44	1.01		
14.07.2020	24.00	156.33	149.60	6.73	71.47	67.72	3.75	111.45	104.86	6.59	114.08	106.99	7.09	71.39	66.47	71.39	66.47	1.02		
15.07.2020	24.00	162.36	155.53	6.83	71.43	67.80	3.63	115.73	109.03	6.70	118.42	111.27	7.15	71.39	66.47	71.39	66.47	1.00		
16.07.2020	24.00	165.02	158.40	6.62	71.29	67.72	3.57	117.47	111.02	6.45	120.21	113.30	7.50	71.58	66.72	71.58	66.72	1.04		
17.07.2020	24.00	164.92	157.75	7.17	71.61	68.04	3.57	117.54	110.50	7.04	120.31	112.81	7.50	71.58	66.50	71.58	66.50	0.99		
18.07.2020	24.00	158.90	152.29	6.61	71.44	67.83	3.61	113.21	106.76	6.45	115.88	108.97	6.91	71.40	66.50	71.40	66.50	1.00		
19.07.2020	24.00	157.27	150.45	6.82	72.31	68.66	3.65	112.19	105.50	6.69	114.85	107.69	7.16	72.27	67.33	72.27	67.33	0.94		
20.07.2020	24.00	156.53	150.68	5.85	71.84	68.36	3.48	111.13	104.96	6.17	113.73	107.15	6.58	71.80	67.09	71.80	67.09	0.94		
21.07.2020	24.00	160.93	154.74	6.19	71.62	68.23	3.39	114.70	108.49	6.21	117.36	110.74	6.62	71.58	67.00	71.58	67.00	0.95		
22.07.2020	24.00	156.62	150.28	6.34	71.50	67.95	3.55	111.60	105.41	6.19	114.21	107.57	6.64	71.46	66.66	71.46	66.66	1.00		
Среднее	24.00	159.20	152.30	6.91	71.34	67.78	3.56	113.48	106.68	6.80	116.12	108.86	7.26	71.30	66.48	71.30	66.48	1.00		
Итого	528.00	3502.43	3350.52	151.91				2496.58	2346.92	149.66	2554.73	2395.01	159.72						22.02	

Показаны значения на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T M5, T M6, T M7, T M8, T
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 18,62 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,79 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 19,23 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 159,72 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации
 Ф.И.О. «ЖКС № 2 Невского района»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.