

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8805.038.1
 Строит. адрес: Телфон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 12029

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТТ943 № 14797
 Подходящий трубопровод (M1) PRЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-40-В1
 Подходящий ГВС (M3) PRЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подлинный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021
 Термопреобр.: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ 15-2

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр давления:

График: 147/71

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=М1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх) лето: Qтвс=M3*(t3-tвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,3817 Qтеп.= 0 Qтвс.гвс.ср= 0,2327
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 120,537 Gтеп.= 0 Gтвс.гвс= 0,1058
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020 Qтеп.гвс= 42,32 Гтвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТБ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020				Контроль ГВС (ТБ-2)				Qобщ							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4	dV (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
01.07.2020	24.00*		10.24	0.00	10.24	67.99	21.27	46.72							10.46	0.00	10.46					0.70
02.07.2020	24.00*		10.45	0.00	10.45	68.39	19.72	48.67							10.67	0.00	10.67					0.71
03.07.2020	24.00*		10.03	0.00	10.03	68.00	21.60	46.40							10.24	0.00	10.24					0.68
04.07.2020	24.00*		9.99	0.00	9.99	68.41	22.66	45.75							10.20	0.00	10.20					0.68
05.07.2020	24.00*		10.07	0.00	10.07	64.58	20.77	43.81							10.27	0.00	10.27					0.65
06.07.2020	24.00*		6.82	0.00	6.82	35.01	16.63	18.38							6.86	0.00	6.86					0.24
07.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	20.61	14.08	6.53							0.00	0.00	0.00					0.00
08.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	19.85	13.95	5.90							0.00	0.00	0.00					0.00
09.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	19.07	14.11	4.96							0.00	0.00	0.00					0.00
10.07.2020	24.00		0.00	0.00	0.00	18.79	13.18	5.61							0.00	0.00	0.00					0.00
11.07.2020	24.00*		2.87	0.00	2.87	72.85	21.46	51.39							2.94	0.00	2.94					0.00
12.07.2020	24.00*		7.02	0.00	7.02	75.92	26.60	49.32							7.20	0.00	7.20					0.21
13.07.2020	24.00*		8.14	0.00	8.14	76.04	27.35	48.69							8.35	0.00	8.35					0.53
14.07.2020	24.00*		8.57	0.00	8.57	74.23	25.35	48.88							8.35	0.00	8.35					0.62
15.07.2020	24.00*		8.44	0.00	8.44	71.53	26.22	45.31							8.79	0.00	8.79					0.64
16.07.2020	24.00*		8.99	0.00	8.99	69.97	23.09	46.88							8.64	0.00	8.64					0.60
17.07.2020	24.00*		8.68	0.00	8.68	69.07	23.08	45.99							9.19	0.00	9.19					0.63
18.07.2020	24.00*		7.09	0.00	7.09	68.48	24.84	43.64							8.87	0.00	8.87					0.60
19.07.2020	24.00*		8.21	0.00	8.21	70.92	27.83	43.09							7.24	0.00	7.24					0.49
20.07.2020	24.00*		8.46	0.00	8.46	69.84	25.55	44.29							8.39	0.00	8.39					0.58
21.07.2020	24.00*		8.18	0.00	8.18	66.98	28.10	38.88							8.35	0.00	8.35					0.59
22.07.2020	24.00*		8.46	0.00	8.46	66.09	25.18	40.91							8.63	0.00	8.63					0.55
Среднее	24.00		6.85	0.00	6.85	59.21	21.94	37.27							7.00	0.00	7.00					0.56
Итого	628.00		150.71	0.00	150.71										153.94	0.00	153.94					10.26

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл, м.куб.

0 час
 0 час
 0 час
 0 час
 17,07 °С
 7,69 Гкал
 153,94 м.куб.
 2,67 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)
 ГВП «ТЭК СПб»
 Представитель теплообслуживающей организации
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.