

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Адрес: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: **8806.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЗ: **12030**

Установленные приборы: **СЛТ1943 № 14860**
 Вычислитель: **СЛТ1943 № 14860**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: **PRЭМ-40-В1**
PRЭМ-40-В1
PRЭМ-32-В1
 Gmin= **0,1**
 Gmax= **0,1**
 Gmax= **0,067**

2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: **25.12.2021**
 Термометробр.: **КТПТР-05**
КТПТР-05
ТТТ 15-2

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
 Преобр. давления:

График: **147/71**

Договорные нагрузки: Гкал/час: **Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)** зима: **Qот= 0,4078** Qвент= **0** Qотех= **0** Qвс= **M3*(h3-hвх)**
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: **Qот= 0,4078** Qвент= **0** Qотех= **0** Qвс= **M3*(h3-hвх)**
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: **Qот= 128,779** Qвент= **0** Qотех= **0** Qвс= **M3*(h3-hвх)**

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ГВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020				Контроль ГВС (ГВ-2)				Qобщ Гкал
			Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	
01.07.2020	24,00*		12,77	0,00	12,77	70,30	58,79	11,51	13,06	0,00	13,06	13,06	0,00	13,06	0,90
02.07.2020	24,00*		13,74	0,00	13,74	70,62	57,61	13,01	14,05	0,00	14,05	14,05	0,00	14,05	0,97
03.07.2020	24,00*		12,94	0,00	12,94	70,28	56,40	13,88	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00	13,23	0,91
04.07.2020	24,00*		11,93	0,00	11,93	70,55	57,09	13,46	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20	0,84
05.07.2020	24,00*		13,79	0,00	13,79	68,72	54,04	14,68	14,09	0,00	14,09	14,09	0,00	14,09	0,95
06.07.2020	24,00*		9,50	0,00	9,50	38,14	25,60	12,54	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00	9,56	0,36
07.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	24,06	23,90	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	22,90	22,88	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	22,10	22,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2020	24,00		0,00	0,00	0,00	21,48	21,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2020	17,00*		0,00	0,00	0,00	21,25	21,33	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2020	24,00*		13,59	0,00	13,59	78,70	57,81	20,89	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97	1,07
13.07.2020	24,00*		12,09	0,00	12,09	78,73	57,87	20,86	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43	0,93
14.07.2020	24,00*		12,00	0,00	12,00	77,13	56,75	20,38	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00	14,63	1,05
15.07.2020	24,00*		14,28	0,00	14,28	73,74	54,94	18,80	13,64	0,00	13,64	13,64	0,00	13,64	0,96
16.07.2020	24,00*		13,32	0,00	13,32	72,24	54,32	17,92	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	1,08
17.07.2020	24,00*		15,10	0,00	15,10	71,24	54,15	17,09	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,85
18.07.2020	24,00*		12,22	0,00	12,22	69,54	40,23	29,31	14,01	0,00	14,01	14,01	0,00	14,01	1,00
19.07.2020	24,00*		13,68	0,00	13,68	73,05	54,84	18,21							
20.07.2020	*														
21.07.2020	*														
22.07.2020	*														
Среднее	23,63		9,67	0,00	9,67	57,62	44,85	12,77	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,69
Итого	449,00		180,95	0,00	180,95				185,14	0,00	185,14	185,14	0,00	185,14	12,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

79 час
79 час
3,03 Гкал
43,52 куб.м

17,07 °С
12,04 Гкал
228,66 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

