Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9099.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9856**
график: **150/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

			Gmin=	Gmax=	
Вычислитель:	**СПТ943 № 6075**	расходомер:			Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,335** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,07**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,5** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **28** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	97,48	83,03	14,45	69,78	69,46	0,32			14,22		14,22	14,54		14,54		69,95				1,00
02.07.2020	24,00	*	98,46	84,30	14,16	69,32	69,06	0,26			13,91		13,91	14,22		14,22		69,14				0,96
03.07.2020	24,00	*	97,36	84,92	12,44	69,44	69,15	0,29			12,12		12,12	12,39		12,39		69,51				0,84
04.07.2020	24,00	*	78,17	70,47	7,70	69,07	68,55	0,52			12,52		12,52	12,78		12,78		66,97				0,84
05.07.2020	24,00	*	56,62	47,25	9,37	66,80	66,34	0,46			14,44		14,44	14,71		14,71		63,06				0,91
06.07.2020	24,00	*	97,92	83,46	14,46	69,50	69,24	0,26			13,95		13,95	14,26		14,26		69,51				0,97
07.07.2020	24,00	*	95,75	82,60	13,15	68,95	68,66	0,29			12,71		12,71	12,99		12,99		69,06				0,88
08.07.2020	24,00	*	97,11	82,84	14,27	69,15	68,83	0,32			13,82		13,82	14,12		14,12		69,32				0,96
09.07.2020	24,00	*	97,34	83,37	13,97	69,42	69,11	0,31			13,41		13,41	13,71		13,71		69,56				0,93
10.07.2020	24,00	*	96,92	82,40	14,52	69,52	69,21	0,31			14,05		14,05	14,37		14,37		69,58				0,98
11.07.2020	24,00	*	96,02	81,40	14,62	69,43	69,13	0,30			14,44		14,44	14,76		14,76		69,41				1,00
12.07.2020	24,00	*	97,57	83,78	13,79	69,52	69,21	0,31			13,45		13,45	13,75		13,75		69,63				0,94
13.07.2020	24,00	*	97,05	82,57	14,48	69,75	69,43	0,32			14,16		14,16	14,47		14,47		69,80				0,99
14.07.2020	24,00	*	96,59	83,07	13,52	69,73	69,42	0,31			13,18		13,18	13,47		13,47		69,71				0,92
15.07.2020	24,00	*	98,61	84,91	13,70	69,64	69,35	0,29			13,42		13,42	13,72		13,72		69,58				0,93
16.07.2020	24,00	*	101,62	87,08	14,54	69,52	69,20	0,32			14,37		14,37	14,69		14,69		69,64				1,00
17.07.2020	24,00	*	102,33	87,96	14,37	69,64	69,35	0,29			14,17		14,17	14,48		14,48		69,75				0,99
18.07.2020	24,00	*	96,94	84,66	12,28	69,72	69,45	0,27			11,89		11,89	12,16		12,16		69,65				0,83
19.07.2020	24,00	*	95,79	83,60	12,19	70,51	70,20	0,31			11,79		11,79	12,06		12,06		70,66				0,83
20.07.2020	24,00	*	97,07	83,89	13,18	70,17	69,87	0,30			12,77		12,77	13,06		13,06		70,28				0,90
21.07.2020	24,00	*	97,45	85,37	12,08	69,94	69,67	0,27			11,60		11,60	11,86		11,86		69,92				0,81
22.07.2020	24,00	*	96,12	82,66	13,46	69,73	69,45	0,28			13,06		13,06	13,35		13,35		69,72				0,91
Среднее	24,00		94,83	81,62	13,21	69,47	69,15	0,31			13,34		13,34	13,63		13,63		69,25				0,92
Итого	**528,00**		**2086,29**	**1795,59**	**290,70**						**293,45**		**293,45**	**299,92**		**299,92**						**20,32**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **5,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **14,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **299,92** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.