

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Матюшенко пер, д. 14, лит. А  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская  
 Установленный прибор: ВКТ-7 № 253403

Договор: 9038.038.1  
 Строит. адрес: Телфон:  
 Схема подключения: 2-х-трубная схема

Телфон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23561  
 Раффик: 149/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подлежащий трубопровод (M1) ПРЭМ  
 Обращающий трубопровод (M2) ПРЭМ  
 Подлежащий ГВС (M3) ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)

Приборы УТЭ поверены до: 13.07.2022  
 Гтм= 0,067  
 ПРЭМ 0,067  
 ПРЭМ 0,027  
 КТСН 30  
 КТСН 30  
 ТСП-Н 12  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлении:  
 Qтеп.гвс = 0,0033  
 Qтеп.гвс ср = 0,0015  
 Qтеп.гвс м = 0,6

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,245  
 Qтеп.гвс = 0  
 Qтеп.гвс ср = 0  
 Qтеп.гвс м = 0,6  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 74,4304  
 Gтеп.гвс = 0  
 Gтеп.гвс ср = 0  
 Gтеп.гвс м = 0,6

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ			
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	V3						V4	дV (излив)	Уплотит
01.07.2020	24.00*		103,28	102,90	0,38	71,43	71,30	0,13			0,07	0,07	0,07						55,78			0,04
02.07.2020	24.00*		102,77	102,43	0,34	70,98	70,85	0,13			0,00	0,00	0,00						42,22			0,04
03.07.2020	24.00*		103,78	103,42	0,36	71,12	70,99	0,13			0,04	0,04	0,04						53,56			0,04
04.07.2020	24.00*		105,02	104,60	0,42	71,02	70,90	0,12			0,08	0,08	0,08						68,41			0,04
05.07.2020	24.00*		105,71	105,24	0,47	71,41	71,29	0,12			0,12	0,12	0,12						68,28			0,05
06.07.2020	24.00*		102,83	102,42	0,41	71,40	71,27	0,13			0,05	0,05	0,05						66,86			0,04
07.07.2020	24.00*		101,38	100,97	0,41	70,91	70,78	0,13			0,10	0,10	0,10						65,08			0,04
08.07.2020	24.00*		101,62	101,28	0,34	71,17	71,04	0,13			0,00	0,00	0,00						43,13			0,04
09.07.2020	24.00*		103,55	103,14	0,41	71,27	71,14	0,13			0,09	0,09	0,09						68,09			0,04
10.07.2020	24.00*		103,54	103,14	0,41	71,36	71,23	0,13			0,09	0,09	0,09						62,53			0,04
11.07.2020	24.00*		103,48	102,81	0,67	71,25	71,13	0,12			0,31	0,31	0,31						68,57			0,06
12.07.2020	24.00*		103,06	102,67	0,39	71,42	71,29	0,13			0,02	0,02	0,02						41,16			0,04
13.07.2020	24.00*		101,80	101,40	0,40	71,67	71,55	0,12			0,00	0,00	0,00						42,29			0,04
14.07.2020	24.00*		101,94	101,42	0,52	71,61	71,48	0,13			0,17	0,17	0,17						67,53			0,05
15.07.2020	24.00*		105,11	104,62	0,49	71,56	71,43	0,13			0,13	0,13	0,13						65,53			0,05
16.07.2020	24.00*		107,55	107,14	0,41	71,40	71,28	0,12			0,08	0,08	0,08						63,24			0,04
17.07.2020	24.00*		106,83	106,42	0,41	71,68	71,56	0,12			0,04	0,04	0,04						61,04			0,04
18.07.2020	24.00*		104,17	103,75	0,42	71,53	71,41	0,12			0,07	0,07	0,07						60,68			0,04
19.07.2020	24.00*		103,41	102,91	0,39	72,40	72,28	0,12			0,04	0,04	0,04						64,35			0,04
20.07.2020	24.00*		103,41	102,91	0,50	71,97	71,85	0,12			0,13	0,13	0,13						66,55			0,05
21.07.2020	24.00*		105,52	105,00	0,52	71,73	71,62	0,11			0,15	0,15	0,15						68,46			0,05
22.07.2020	24.00*		102,44	102,01	0,43	71,61	71,48	0,13			0,05	0,05	0,05						67,16			0,04
Среднее	24.00		103,67	103,24	0,43	71,45	71,32	0,13			0,08	0,08	0,08						60,48			0,04
Итого	528,00		2280,77	2271,23	9,54						1,86	1,86	1,86									0,95

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Копичество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потреблённой тепловой энергии ООО,  
 Объем потреблённого теплоносителя Улвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

