ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2020

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Схема подключения: Четырёхтрубная

Договор: 31502

ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв = 18,6

Преобр. давления

		Gmin	Gmax	Термопреобр.
	расходомер			
Подающий тр.	ПРЭМ 50		36	КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50		36	КТПТР-05
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40		22,5	КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20		6	КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.06.20	24	0,0	22,78	9,20	0,000	-	0,0	22,48	4,60	0,000	-	-	0,30	0,000	0,000
24.06.20	24	9,1	73,09	6,00	49,341	-	27,8	58,63	5,00	39,986	-	-	14,46	9,355	1,237
25.06.20	24	9,1	72,67	6,00	49,268	-	28,4	58,51	5,00	40,918	-	-	14,16	8,350	1,162
26.06.20	24	8,8	72,01	6,00	47,449	-	28,2	58,10	5,00	40,635	-	-	13,91	6,814	1,035
27.06.20	24	8,8	72,32	6,00	47,652	-	28,0	58,13	5,00	40,330	-	-	14,20	7,322	1,080
28.06.20	24	9,0	72,46	6,00	48,430	-	28,2	58,71	5,00	40,586	-	-	13,75	7,844	1,104
29.06.20	24	9,0	72,82	6,00	48,507	-	28,1	58,53	5,00	40,518	-	-	14,29	7,989	1,137
30.06.20	24	8,9	72,84	6,00	47,960	-	28,4	58,29	5,00	40,901	-	-	14,55	7,059	1,087
01.07.20	24	9,4	72,53	6,00	50,769	-	28,2	58,07	5,00	40,625	-	-	14,46	10,144	1,297
02.07.20	24	9,1	71,72	6,00	48,913	-	28,2	57,41	5,00	40,546	-	-	14,31	8,367	1,157
03.07.20	24	8,8	72,47	6,00	47,707	-	28,1	57,91	5,00	40,478	-	-	14,56	7,229	1,091
04.07.20	24	8,8	72,04	6,00	47,585	-	27,9	57,31	5,00	40,218	-	-	14,73	7,367	1,101
05.07.20	24	9,1	72,27	6,00	49,312	-	27,9	57,68	5,00	40,242	-	-	14,58	9,070	1,217
06.07.20	24	9,0	72,42	6,00	48,541	-	28,0	57,46	5,00	40,376	-	-	14,97	8,164	1,172
07.07.20	24	9,0	72,74	6,00	48,436	-	28,0	57,81	5,00	40,316	-	-	14,93	8,121	1,169
08.07.20	24	8,9	72,25	6,00	48,275	-	28,0	57,28	5,00	40,254	-	-	14,97	8,021	1,158
09.07.20	24	9,0	72,65	6,00	48,751	-	27,9	57,50	5,00	40,108	-	-	15,15	8,643	1,211
10.07.20	24	9,1	71,82	6,00	49,120	-	27,9	57,06	5,00	40,134	-	-	14,76	8,986	1,213
11.07.20	24	9,0	70,47	6,00	48,577	-	27,8	55,97	5,00	40,058	-	-	14,50	8,520	1,158
12.07.20	24	9,1	70,89	6,00	49,347	-	28,4	56,32	5,00	40,849	-	-	14,57	8,498	1,174
13.07.20	24	9,3	72,67	6,00	50,198	-	27,6	57,69	5,00	39,785	-	-	14,97	10,414	1,325
14.07.20	24	9,0	55,01	6,00	48,715	-	27,7	47,65	5,00	39,915	-	-	7,36	8,800	0,762
15.07.20	24	0,0	20,57	6,00	0,000	-	0,0	20,88	5,00	0,000	-	-	-0,32	0,000	0,000
16.07.20	24	0,0	19,99	6,00	0,000	-	0,0	20,52	5,00	0,000	-	-	-0,53	0,000	0,000
17.07.20	24	0,0	20,14	6,00	0,000	-	0,0	20,83	5,00	0,000	-	-	-0,69	0,000	0,000
18.07.20	24	0,0	19,88	6,00	0,002	-	0,0	20,36	5,00	0,000	-	-	-0,48	0,000	0,000
19.07.20	24	0,0	20,68	6,00	0,000	-	0,0	20,91	5,00	0,000	-	-	-0,22	0,000	0,000
20.07.20	24	0,0	20,58	6,00	0,000	-	0,0	20,85	5,00	0,000	-	-	-0,27	0,000	0,000
21.07.20	24	0,0	20,66	6,00	0,000	-	0,0	21,13	5,00	0,000	-	-	-0,47	0,000	0,000
22.07.20	24	0,0	19,72	6,00	0,000	-	0,0	20,02	5,00	0,000	-	-	-0,30	0,000	0,000
Среднее	24,00	6,3	56,17	6,11	34,095	-	19,6	46,33	4,99	28,259	-	-	9,84	5,836	0,802
Итого	720,0				1022,856	0,000				847,776	0,000	0,00		175,078	24,05

Ориентировочно до конца месяца(+)	306,857	254,333	52,523	7,214
Корректировка за прошлый месяц (-)	396,586	320,628	75,957	10,862
Итого за июль 2020 :	933,127	781,481	151,644	20,398259

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.06.20 01:00	16935,561	-	11970,557		-	516,390
23.07.20 01:00	18001,153	-	12854,331		-	543,453

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 18,6 17,63409 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____

30 ИЮЛ 2020