

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10256.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:
 Общий
 28174

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ТРСВ-026M № 1401590

Подключаемый трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:
 ЗРСВ-440ЛВ-32
 ЗРСВ-440ЛВ-32
 ЗРСВ-440ЛВ-20

Приборы УУТЗ поверены до: 29.08.2022
 Термодатчик:
 Вэлт ТПС
 Вэлт ТПС
 Вэлт ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tкв)-M2*(t2-tкв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tкв)

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.:

Qот = 0,279
 Qгвс = 0
 Qтеп.гвс = 0
 Qтеп.гр = 0
 Qгвс.сп = 0,1155
 Qгвс.сп = 0,0525
 Qгвс.сп = 21 Гвс.м

Qтеп.гвс = 0
 Qтеп.гр = 0
 Qгвс.сп = 0,1155
 Qгвс.сп = 0,0525
 Qгвс.сп = 21 Гвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3		Уподпит M3	T3 °C	T4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2	
01.07.2020	24.00	*	8,56	0,00	8,56	57,60	20,65	36,95	5,80	3,20	9,21	9,35	8,11	8,05	8,05	9,03	8,50	52,55	4,70	4,50	4,60	4,50	0,52
02.07.2020	24.00	*	7,25	0,00	7,25	56,62	21,02	35,60	5,80	3,20	7,99	8,11	8,11	8,05	8,05	9,03	8,50	53,83	4,50	4,50	4,50	4,50	0,44
03.07.2020	24.00	*	7,06	0,00	7,06	56,78	22,29	34,49	5,80	3,20	7,93	8,05	8,05	8,05	8,05	9,03	8,50	53,81	4,40	4,40	4,40	4,40	0,44
04.07.2020	24.00	*	6,51	0,00	6,51	53,22	27,43	25,79	5,30	3,70	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	9,03	8,50	49,02	4,60	4,60	4,60	4,60	0,45
05.07.2020	24.00	*	7,75	0,00	7,75	54,57	25,44	29,13	5,90	3,20	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	9,23	8,50	52,55	4,70	4,70	4,70	4,70	0,45
06.07.2020	24.00	*	8,15	0,00	8,15	56,91	21,59	35,32	5,80	3,20	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,23	8,50	54,53	4,50	4,50	4,50	4,50	0,46
07.07.2020	24.00	*	8,32	0,00	8,32	57,04	22,29	34,75	5,70	3,20	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,23	8,50	54,53	4,50	4,50	4,50	4,50	0,50
08.07.2020	24.00	*	8,51	0,00	8,51	57,12	21,71	35,41	5,80	3,20	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,36	8,50	54,53	4,40	4,40	4,40	4,40	0,51
09.07.2020	24.00	*	8,26	0,00	8,26	56,38	21,65	34,73	5,80	3,20	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,32	8,50	54,09	4,40	4,40	4,40	4,40	0,51
10.07.2020	24.00	*	8,72	0,00	8,72	58,05	21,72	36,33	5,90	3,20	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,38	8,50	54,09	4,30	4,30	4,30	4,30	0,52
11.07.2020	24.00	*	8,44	0,00	8,44	56,31	20,76	35,55	5,90	3,20	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	9,07	8,50	54,59	4,50	4,50	4,50	4,50	0,49
12.07.2020	24.00	*	8,80	0,00	8,80	56,45	20,30	36,15	5,90	3,20	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,86	8,50	54,09	4,20	4,20	4,20	4,20	0,54
13.07.2020	24.00	*	9,66	0,00	9,66	56,62	21,31	35,59	5,80	3,20	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,48	8,50	54,09	4,20	4,20	4,20	4,20	0,61
14.07.2020	24.00	*	8,38	0,00	8,38	56,90	21,52	35,10	5,80	3,20	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,48	8,50	54,09	4,20	4,20	4,20	4,20	0,52
15.07.2020	24.00	*	8,57	0,00	8,57	57,34	21,67	35,67	5,90	3,20	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,57	8,50	54,86	4,40	4,40	4,40	4,40	0,53
16.07.2020	24.00	*	8,35	0,00	8,35	56,98	21,27	35,71	5,90	3,20	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,57	8,50	54,86	4,40	4,40	4,40	4,40	0,50
17.07.2020	24.00	*	7,73	0,00	7,73	57,15	23,04	34,11	5,80	3,20	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	9,10	8,50	54,76	4,50	4,50	4,50	4,50	0,48
18.07.2020	24.00	*	6,69	0,00	6,69	56,64	24,12	32,52	5,80	3,20	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,45	8,50	54,71	4,60	4,60	4,60	4,60	0,40
19.07.2020	24.00	*	7,45	0,00	7,45	58,06	24,67	32,51	5,80	3,20	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,24	8,50	55,59	4,50	4,50	4,50	4,50	0,46
20.07.2020	24.00	*	7,99	0,00	7,99	56,00	23,49	32,51	5,90	3,20	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	9,02	8,50	53,52	4,50	4,50	4,50	4,50	0,49
21.07.2020	24.00	*	8,14	0,00	8,14	55,72	22,19	33,53	5,80	3,20	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,79	8,50	53,89	4,60	4,60	4,60	4,60	0,47
22.07.2020	24.00	*	8,03	0,00	8,03	56,60	22,45	34,15	5,80	3,22	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	9,00	8,50	54,12	4,47	4,47	4,47	4,47	0,49
Итого	528,00		176,64	0,00	176,64						198,22	198,22	198,22	198,22	198,22	198,09	198,09						10,80

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.

0 час
 0 час
 18,62 °C
 7,33 Гкал
 198,09 м.куб
 3,63 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации



« _____ » 20__ г.
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ