

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Олимпийского ул. д. 22, лит. А
Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская

Договор: 8990.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общи
23547

Установленные приборы: ВКЛ-7 № 208351
Вычислитель: БКЛ-7 № 208351
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ
Гшпн=
0,067
0,067
0,067
2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Термопреобр.:
КТСН
КТСН
Валет ТПС

Режим (схема):
Преобр. давления:

График: 147171

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв) лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)
Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,311 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс ср.= 0,1936
Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Qот.= 98,2105 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс ср.= 0,088
Договорные расходы (гр сут.), т/сут.: Qот.= 98,2105 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс ср.= 35,2 Qгвс м=

Дата	Тип	НС	М1		М2		М3		М4		Учет ГВС (В-2)		Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал	
			Т	дМ	Т	дМ	Т	дТ	М3	М4	дМ	У3						У4
01.07.2020	24.00*		88,96	6,49	82,47	6,49	70,08	69,74	0,34	6,19	6,19	6,34	70,03					0,43
02.07.2020	24.00*		87,60	6,55	81,05	6,55	71,06	70,77	0,29	6,13	6,13	6,27	70,25					0,43
03.07.2020	24.00*		90,38	6,63	83,75	6,63	70,77	70,51	0,26	6,34	6,34	6,49	69,86					0,45
04.07.2020	24.00*		90,58	6,06	84,52	6,06	71,08	70,81	0,27	5,67	5,67	5,79	70,30					0,40
05.07.2020	24.00*		91,59	7,64	83,95	7,64	65,46	65,50	-0,04	7,29	7,29	7,43	62,00					0,45
06.07.2020	24.00*		32,71	2,69	30,02	2,69	33,95	34,15	-0,20	2,96	2,96	2,96	32,22					0,09
07.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18					0,00
08.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26					0,00
09.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	19,16	0,03	0,00	0,00	0,00	19,68					0,00
10.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	18,59	0,02	0,00	0,00	0,00	19,05					0,00
11.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07	-1,78	0,00	0,00	0,00	19,19					0,00
12.07.2020	24.00*		55,43	7,10	48,33	7,10	80,79	80,41	0,38	6,25	6,25	6,43	79,85					0,50
13.07.2020	24.00*		95,17	8,729	87,29	8,729	78,04	79,66	0,34	6,98	6,98	7,16	78,96					0,55
14.07.2020	24.00*		95,05	8,782	87,82	8,782	77,74	78,04	0,30	6,27	6,27	6,44	76,66					0,48
15.07.2020	24.00*		94,07	6,79	87,28	6,79	74,57	74,29	0,28	6,16	6,16	6,32	73,26					0,45
16.07.2020	24.00*		93,72	6,87	86,85	6,87	73,01	72,75	0,26	6,32	6,32	6,45	71,28					0,45
17.07.2020	24.00*		93,14	6,72	86,42	6,72	72,08	71,81	0,27	6,06	6,06	6,21	71,28					0,43
18.07.2020	24.00*		56,06	5,50	50,56	5,50	70,52	69,99	0,53	5,34	5,34	5,43	69,93					0,37
19.07.2020	24.00*		91,11	6,14	84,97	6,14	74,37	74,06	0,31	5,98	5,98	6,11	73,51					0,44
20.07.2020	24.00*		89,73	6,07	83,66	6,07	72,61	72,37	0,24	5,53	5,53	5,66	71,35					0,39
21.07.2020	24.00*		90,78	7,35	83,43	7,35	69,87	69,61	0,26	6,68	6,68	6,85	69,17					0,46
22.07.2020	24.00*		90,07	7,11	82,96	7,11	68,73	68,49	0,24	6,52	6,52	6,68	67,99					0,44
Среднее	24.00*		84,82	5,04	79,79	5,04	71,11	70,89	0,12	4,67	4,67	4,77	68,08					0,33
Итого	528,00		1426,15	110,82	1315,33	110,82	102,67	102,67	0,12	102,67	102,67	105,02	105,02					7,21

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Показание счетчиков на момент снятия данных:
Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общд:
Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

ГКУ «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20 г.

Представитель теплоносительской организации

Общественное учреждение с ОИД № 2 Невская
Теплоэнергетическая организация
Т. Петербург