

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольгинского ул., д. 8 ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8984.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общи
 23542

Часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Гмех=
 30
 30
 30

Регим (схема):
 Преобр. давления:

График: 147171

Установленные приборы:
 Вычислитель: БКТ-7-03 № 220988
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М3)
 Подпиточный трубопровод (Vn)

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето: Qлвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (пр. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (пр. сут.), т/сут.:

Qот.= 0,5831
 Got.= 184,137

Qтех.= 0
 Qтех.гвс= 0
 Qгвс.ср= 0,3661
 Qгвс.ср= 0,1664
 Qгвс.ср= 66,56
 Gгвс.ср= 0
 Gгвс.ср= 66,56
 Gгвс.ср=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020


Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал									
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3		Удодлит M3	T3 °C	T4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2				
01.07.2020	24.00*		65,13	58,10	7,03	67,55	67,12	0,23			5,83		5,83	5,97		5,97		5,97		5,97		5,97		66,84		0,39
02.07.2020	24.00*		63,54	57,36	6,18	68,44	68,24	0,20			5,17		5,17	5,26		5,26		5,26		5,26		5,26		67,34		0,35
03.07.2020	24.00*		65,70	59,18	6,52	68,30	68,11	0,19			5,50		5,50	5,59		5,59		5,59		5,59		5,59		67,56		0,37
04.07.2020	24.00*		66,49	59,64	6,85	68,54	68,33	0,21			5,78		5,78	5,90		5,90		5,90		5,90		5,90		67,95		0,39
05.07.2020	24.00*		66,23	59,30	6,93	65,92	65,77	0,15			6,07		6,07	6,18		6,18		6,18		6,18		6,18		65,00		0,40
06.07.2020	24.00*		26,07	23,65	2,42	35,65	35,84	-0,19			2,30		2,30	2,30		2,30		2,30		2,30		2,30		34,43		0,40
07.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	25,55	24,87	0,68			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,84		0,08
08.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	24,20	23,59	0,61			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24,62		0,00
09.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	23,11	22,47	0,64			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23,47		0,00
10.07.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	22,33	21,78	0,55			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22,72		0,00
11.07.2020	24.00*		3,55	0,00	3,55	57,65	24,14	33,51			3,18		3,18	3,23		3,23		3,23		3,23		3,23		56,79		0,18
12.07.2020	24.00*		6,80	0,00	6,80	62,86	31,78	31,08			5,88		5,88	5,98		5,98		5,98		5,98		5,98		62,07		0,36
13.07.2020	24.00*		7,28	0,00	7,28	65,09	31,96	33,13			6,58		6,58	6,70		6,70		6,70		6,70		6,70		64,23		0,42
14.07.2020	24.00*		6,51	0,00	6,51	65,39	32,55	32,84			5,87		5,87	5,96		5,96		5,96		5,96		5,96		62,54		0,37
15.07.2020	24.00*		7,01	0,00	7,01	63,62	32,65	30,97			6,38		6,38	6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		62,40		0,40
16.07.2020	24.00*		6,68	0,00	6,68	61,86	31,63	30,23			6,05		6,05	6,12		6,12		6,12		6,12		6,12		60,75		0,37
17.07.2020	24.00*		6,76	0,00	6,76	61,55	31,68	29,87			6,14		6,14	6,23		6,23		6,23		6,23		6,23		60,48		0,37
18.07.2020	24.00*		4,30	0,00	4,30	54,20	30,32	23,88			4,07		4,07	4,10		4,10		4,10		4,10		4,10		52,64		0,22
19.07.2020	24.00*		7,18	0,00	7,18	61,54	31,08	30,46			6,59		6,59	6,71		6,71		6,71		6,71		6,71		60,66		0,40
20.07.2020	24.00*		5,97	0,00	5,97	61,17	31,29	29,88			5,49		5,49	5,55		5,55		5,55		5,55		5,55		60,12		0,33
21.07.2020	24.00*		6,81	0,00	6,81	60,10	31,42	28,68			6,36		6,36	6,45		6,45		6,45		6,45		6,45		59,21		0,38
22.07.2020	24.00*		19,47	14,42	5,05	58,63	30,97	27,66			5,84		5,84	5,92		5,92		5,92		5,92		5,92		57,70		0,34
Итого	528,00		428,29	317,23	111,06	54,68	38,07	16,61			99,08		99,08	4,50		4,50		4,50		4,50		4,50		53,96		0,28
Показания счетчиков на момент снятия данных:																										
Дата, время			M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Общ. Гкал		Траб. ч							

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения Узвс изл.

0 час
 0 час
 12:
 17,07 °C
 4,48 Гкал
 100,65 м.куб

1,69 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии абонента



ГКУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.