

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 100, лит. П И ПТТ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9055.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 23517

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208201
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: 26.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв) Qтеп= 0 Qгвс= 0 Qгвс.ср= 0,0924
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: Qот= 0,184 Qтепх= 0 Qгвсх= 0 Qгвсх.ср= 0,042
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/час: Qот.ср= 55,2 Qтепх.ср= 0 Qгвсх.ср= 16,8

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ		
			Т	М1	М2	DM	Т1	Т2	DT	Р1	Р2	М3	М4	DM	М3	М4						DM	М3
01.07.2020	24.00		50,65	42,33	8,32	71,35	70,91	0,44	6,80	4,90	51,81	43,29	8,52	51,81	43,29	8,52	51,81	43,29	8,52	51,81	43,29	8,52	0,61
02.07.2020	24.00		50,14	42,23	7,91	70,76	70,38	0,38	6,80	4,90	51,29	43,19	8,10	51,29	43,19	8,10	51,29	43,19	8,10	51,29	43,19	8,10	0,58
03.07.2020	24.00		50,54	42,75	7,79	71,00	70,59	0,41	6,80	4,90	51,73	43,71	8,02	51,73	43,71	8,02	51,73	43,71	8,02	51,73	43,71	8,02	0,57
04.07.2020	24.00		50,95	43,19	7,76	70,89	70,49	0,40	6,80	4,90	52,12	44,15	7,97	52,12	44,15	7,97	52,12	44,15	7,97	52,12	44,15	7,97	0,57
05.07.2020	24.00		53,20	43,33	9,87	71,32	70,89	0,43	6,80	4,90	54,44	44,29	10,15	54,44	44,29	10,15	54,44	44,29	10,15	54,44	44,29	10,15	0,72
06.07.2020	24.00		50,93	42,47	8,46	71,18	70,79	0,39	6,80	4,90	52,12	43,43	8,69	52,12	43,43	8,69	52,12	43,43	8,69	52,12	43,43	8,69	0,62
07.07.2020	24.00		49,69	41,86	7,83	70,68	70,28	0,40	6,80	4,90	50,84	42,82	8,02	50,84	42,82	8,02	50,84	42,82	8,02	50,84	42,82	8,02	0,57
08.07.2020	24.00		50,58	41,98	8,60	70,95	70,54	0,41	6,80	4,90	51,74	43,12	8,34	51,74	43,12	8,34	51,74	43,12	8,34	51,74	43,12	8,34	0,60
09.07.2020	24.00		50,31	42,16	8,15	71,12	70,70	0,42	6,80	4,90	51,46	43,12	8,34	51,46	43,12	8,34	51,46	43,12	8,34	51,46	43,12	8,34	0,60
10.07.2020	24.00		50,31	42,16	8,10	71,03	70,62	0,41	6,80	4,90	51,64	43,33	8,31	51,64	43,33	8,31	51,64	43,33	8,31	51,64	43,33	8,31	0,60
11.07.2020	24.00		50,05	42,11	7,94	70,97	70,57	0,40	6,80	4,90	51,24	43,07	8,17	51,24	43,07	8,17	51,24	43,07	8,17	51,24	43,07	8,17	0,58
12.07.2020	24.00		50,25	41,82	8,43	71,20	70,77	0,43	6,80	4,90	51,42	43,78	8,64	51,42	43,78	8,64	51,42	43,78	8,64	51,42	43,78	8,64	0,62
13.07.2020	24.00		49,88	41,76	8,12	71,45	71,04	0,41	6,80	4,90	51,04	42,72	8,32	51,04	42,72	8,32	51,04	42,72	8,32	51,04	42,72	8,32	0,60
14.07.2020	24.00		50,18	42,11	8,07	71,34	70,95	0,39	6,80	4,90	51,36	43,07	8,29	51,36	43,07	8,29	51,36	43,07	8,29	51,36	43,07	8,29	0,59
15.07.2020	24.00		51,68	43,23	8,45	71,35	70,96	0,39	6,80	4,90	52,88	44,19	8,69	52,88	44,19	8,69	52,88	44,19	8,69	52,88	44,19	8,69	0,62
16.07.2020	24.00		51,96	44,34	7,62	71,20	70,81	0,39	6,80	4,90	53,16	45,30	7,86	53,16	45,30	7,86	53,16	45,30	7,86	53,16	45,30	7,86	0,59
17.07.2020	24.00		52,24	44,21	8,03	71,50	71,12	0,38	6,80	4,90	53,45	45,17	8,28	53,45	45,17	8,28	53,45	45,17	8,28	53,45	45,17	8,28	0,56
18.07.2020	24.00		52,24	43,09	9,15	71,29	70,94	0,35	6,80	4,90	52,09	44,06	9,39	52,09	44,06	9,39	52,09	44,06	9,39	52,09	44,06	9,39	0,67
19.07.2020	24.00		50,90	42,67	8,23	72,21	71,80	0,41	6,80	4,90	51,16	43,83	7,33	51,16	43,83	7,33	51,16	43,83	7,33	51,16	43,83	7,33	0,53
20.07.2020	24.00		49,98	42,87	7,11	71,73	71,35	0,38	6,80	4,90	52,36	44,53	7,83	52,36	44,53	7,83	52,36	44,53	7,83	52,36	44,53	7,83	0,56
21.07.2020	24.00		51,19	43,57	7,62	71,52	71,16	0,36	6,80	4,90	51,18	43,07	8,11	51,18	43,07	8,11	51,18	43,07	8,11	51,18	43,07	8,11	0,58
22.07.2020	24.00		50,02	42,11	7,91	71,40	71,03	0,37	6,80	4,90	52,00	43,62	8,38	52,00	43,62	8,38	52,00	43,62	8,38	52,00	43,62	8,38	0,60
Среднее	24.00		50,82	42,66	8,16	71,25	70,85	0,40	6,80	4,90	52,00	43,62	8,38	52,00	43,62	8,38	52,00	43,62	8,38	52,00	43,62	8,38	0,60
Итого	528,00		1118,03	938,56	179,47						1143,98	959,69	184,29										13,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ.ш Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя Узлш, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общш:
 Объем потребленного теплотеносителя Узлш изл.

18,62 °С
 9,84 Гкал
 184,29 м.куб.
 0 час
 0 час
 3,34 Гкал
 0 час
 0 час
 184,29 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГКУ «ТЭЦ-2»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.