Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 102, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9056.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23518**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208236**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема):
Термопреобр.:
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,184** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,088**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,04**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **55,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **16** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	9,02	0,00	9,02	71,29	21,78	49,51			9,40		9,40	9,62		9,62		70,57				0,66
02.07.2020	24,00	*	7,68	0,00	7,68	70,22	22,10	48,12			8,04		8,04	8,22		8,22		69,46				0,56
03.07.2020	24,00	*	7,94	0,00	7,94	70,86	22,72	48,14			8,30		8,30	8,47		8,47		70,13				0,58
04.07.2020	24,00	*	8,12	0,00	8,12	70,84	22,54	48,30			8,52		8,52	8,68		8,68		70,09				0,60
05.07.2020	24,00	*	8,31	0,00	8,31	71,28	23,09	48,19			8,68		8,68	8,87		8,87		70,57				0,61
06.07.2020	24,00	*	7,80	0,00	7,80	70,88	23,79	47,09			8,22		8,22	8,42		8,42		70,12				0,58
07.07.2020	24,00	*	7,85	0,00	7,85	70,55	22,98	47,57			8,29		8,29	8,49		8,49		69,81				0,58
08.07.2020	24,00	*	8,09	0,00	8,09	70,82	22,30	48,52			8,50		8,50	8,71		8,71		70,10				0,60
09.07.2020	24,00	*	8,04	0,00	8,04	70,98	21,81	49,17			8,46		8,46	8,66		8,66		70,19				0,59
10.07.2020	24,00	*	8,15	0,00	8,15	70,81	21,34	49,47			8,53		8,53	8,72		8,72		70,07				0,60
11.07.2020	24,00	*	7,62	0,00	7,62	70,59	21,71	48,88			7,99		7,99	8,18		8,18		69,81				0,56
12.07.2020	24,00	*	9,36	0,00	9,36	71,22	21,53	49,69			9,83		9,83	10,02		10,02		70,51				0,69
13.07.2020	24,00	*	8,35	0,00	8,35	71,23	21,47	49,76			8,83		8,83	9,01		9,01		70,48				0,62
14.07.2020	24,00	*	7,83	0,00	7,83	70,98	21,47	49,51			8,24		8,24	8,43		8,43		70,22				0,58
15.07.2020	24,00	*	8,89	0,00	8,89	71,10	21,23	49,87			9,33		9,33	9,53		9,53		70,38				0,66
16.07.2020	24,00	*	8,64	0,00	8,64	71,00	21,41	49,59			9,05		9,05	9,24		9,24		70,30				0,64
17.07.2020	24,00	*	7,77	0,00	7,77	71,24	22,11	49,13			8,21		8,21	8,39		8,39		70,52				0,58
18.07.2020	24,00	*	7,03	0,00	7,03	70,90	22,69	48,21			7,53		7,53	7,70		7,70		70,12				0,53
19.07.2020	24,00	*	6,85	0,00	6,85	72,27	23,41	48,86			7,29		7,29	7,48		7,48		71,38				0,52
20.07.2020	24,00	*	7,39	0,00	7,39	71,44	23,88	47,56			7,76		7,76	7,94		7,94		70,68				0,55
21.07.2020	24,00	*	7,58	0,00	7,58	71,21	24,09	47,12			8,01		8,01	8,19		8,19		70,48				0,57
22.07.2020	24,00	*	8,16	0,00	8,16	71,09	23,23	47,86			8,60		8,60	8,81		8,81		70,33				0,60
Среднее	24,00		8,02	0,00	8,02	71,04	22,39	48,64			8,44		8,44	8,63		8,63		70,29				0,59
Итого	**528,00**		**176,47**	**0,00**	**176,47**						**185,61**		**185,61**	**189,78**		**189,78**						**13,06**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **3,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **9,6** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **189,78** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

Представитель теплоснабжающей организации

/ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.