

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул. д. 110, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Облэнерго"

Договор: 9058.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Обшии
 23519

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208262
 Вычислитель: БКТ-7 № 208262
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ
 Gmin= 0.067
 Gmax= 0.067
 0.027

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Gmax= 30
 30
 12
 ТСЛ-Н

2-х трубная схема
 Режим (схема): Преобр.давления:

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот = 0,318 Qвент = 0 Qотех = 0 Qвср = 0,132
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.: Gот = 95,4 Gвент = 0 Gотех = 0 Gвср = 0,06
 лето: Qвср=M3*(t3-hвх) Qвср ср = 0,06
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020 Gвср = 24 Гвср.м =

Дата	Ти	HC	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
Час			Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
01.07.2020	24.00		108,77	96,28	12,49	71,79	71,60	0,19			11,62	11,62	11,91					71,87				0,83
02.07.2020	24.00		107,07	96,01	11,06	71,21	71,05	0,16			10,19	10,19	10,42					70,92				0,72
03.07.2020	24.00	*	108,56	97,28	11,28	71,45	71,27	0,18			10,43	10,43	10,68					71,45				0,74
04.07.2020	24.00	*	109,90	98,03	11,87	71,33	71,16	0,17			10,96	10,96	11,20					71,30				0,78
05.07.2020	24.00	*	112,96	98,65	14,31	71,73	71,55	0,18			13,25	13,25	13,57					71,87				0,95
06.07.2020	24.00	*	109,68	97,21	12,47	71,62	71,46	0,16			11,62	11,62	11,89					71,50				0,83
07.07.2020	24.00	*	106,02	95,76	10,26	71,12	70,95	0,17			9,30	9,30	9,52					70,99				0,66
08.07.2020	24.00	*	107,48	95,88	11,60	71,39	71,23	0,16			10,45	10,45	10,69					71,37				0,74
09.07.2020	24.00	*	108,33	96,68	11,65	71,55	71,39	0,16			10,59	10,59	10,82					71,55				0,76
10.07.2020	24.00	*	53,35	42,51	10,84	71,25	71,18	0,07			10,42	10,42	10,65					70,67				0,74
11.07.2020	24.00	*	11,13	0,12	11,01	70,38	70,38	35,64	34,74		11,20	11,20	11,45					70,10				0,78
12.07.2020	24.00	*	12,14	0,00	12,14	70,83	70,83	21,42	49,41		12,23	12,23	12,48					70,58				0,86
13.07.2020	24.00	*	10,63	1,33	9,30	70,91	70,91	21,19	49,72		10,72	10,72	10,93					70,59				0,76
14.07.2020	24.00	*	11,30	3,11	8,19	70,84	70,84	21,26	49,58		11,39	11,39	11,62					70,55				0,81
15.07.2020	24.00	*	11,20	1,88	9,32	70,90	70,90	20,84	50,06		11,33	11,33	11,59					70,60				0,80
16.07.2020	24.00	*	11,38	0,00	11,38	70,97	70,97	21,28	49,69		11,50	11,50	11,76					70,46				0,81
17.07.2020	24.00	*	10,53	0,00	10,53	70,77	70,77	20,72	50,05		10,65	10,65	10,90					70,64				0,75
18.07.2020	24.00	*	9,73	0,00	9,73	70,66	70,66	22,34	48,32		9,85	9,85	10,08					70,30				0,69
19.07.2020	24.00	*	10,31	0,00	10,31	71,98	71,98	22,58	49,40		10,48	10,48	10,71					70,98				0,74
20.07.2020	24.00	*	10,28	0,00	10,28	71,29	71,29	23,12	48,17		10,39	10,39	10,62					70,98				0,75
21.07.2020	24.00	*	11,03	0,00	11,03	70,99	70,99	23,43	47,56		11,16	11,16	11,42					70,70				0,79
22.07.2020	24.00	*	13,07	0,00	13,07	70,99	70,99	22,51	48,48		13,14	13,14	13,43					70,76				0,93
Среднее	24.00		52,95	41,85	11,10	71,18	71,18	44,96	26,22		11,04	11,04	11,29					70,97				0,78
Итого	528.00		1164,85	920,73	244,12						242,87	242,87	248,34									17,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vвср изл.

18,62 °С
 12,7 Гкал
 248,34 м.куб.
 4,52 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Генеральный директор
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20__ г.