

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 114, лит. У
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9059.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 28638

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 246410
 Вычислитель: БКГ-7 № 246410
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и уточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: 11.09.2022
 Термомреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот.= 0,184
 Qтеп.= 0
 Qгвс=М3*(h3-hхв)
 Qгвс, ср.= 0,0902
 Qгвс, ср.= 0,041
 Qгвс, ср.= 16,4
 Стех.гвс= 0
 Стех.гвс= 0
 Стех.гвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)															
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	Uполнит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	T	T	кг/см2	кг/см2	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
01.07.2020	24.00	*	65,64	58,63	7,01	71,14	70,88	0,26			6,47	6,47	6,62	6,62	6,62			70,89	70,89			0,46
02.07.2020	24.00	*	66,40	58,40	8,00	70,56	70,35	0,21			7,48	7,48	7,64	7,64	7,64			70,04	70,04			0,52
03.07.2020	24.00	*	65,85	59,32	6,53	70,80	70,54	0,26			5,98	5,98	6,13	6,13	6,13			70,64	70,64			0,42
04.07.2020	24.00	*	66,88	59,69	7,19	70,70	70,45	0,25			6,61	6,61	6,78	6,78	6,78			70,54	70,54			0,47
05.07.2020	24.00	*	67,47	60,25	7,22	71,08	70,83	0,25			6,72	6,72	6,88	6,88	6,88			70,93	70,93			0,47
06.07.2020	24.00	*	66,30	59,41	6,89	70,96	70,72	0,24			6,35	6,35	6,50	6,50	6,50			70,60	70,60			0,44
07.07.2020	24.00	*	64,93	58,51	6,42	70,46	70,21	0,25			5,94	5,94	6,10	6,10	6,10			70,17	70,17			0,42
08.07.2020	24.00	*	65,17	58,75	6,42	70,72	70,47	0,25			5,85	5,85	6,02	6,02	6,02			70,52	70,52			0,41
09.07.2020	24.00	*	65,53	59,22	6,31	70,88	70,62	0,26			5,81	5,81	5,93	5,93	5,93			70,64	70,64			0,41
10.07.2020	24.00	*	66,45	60,05	6,40	70,77	70,53	0,24			5,93	5,93	6,06	6,06	6,06			70,39	70,39			0,41
11.07.2020	24.00	*	66,28	59,85	6,43	70,69	70,44	0,25			5,93	5,93	6,08	6,08	6,08			70,23	70,23			0,41
12.07.2020	24.00	*	66,42	58,90	7,52	70,93	70,66	0,27			6,99	6,99	7,14	7,14	7,14			70,82	70,82			0,41
13.07.2020	24.00	*	65,13	58,54	6,59	71,21	70,96	0,25			6,04	6,04	6,16	6,16	6,16			70,86	70,86			0,43
14.07.2020	24.00	*	65,20	58,53	6,67	71,16	70,91	0,25			6,16	6,16	6,29	6,29	6,29			70,78	70,78			0,44
15.07.2020	24.00	*	66,38	60,11	6,27	71,14	70,90	0,24			5,75	5,75	5,88	5,88	5,88			70,75	70,75			0,41
16.07.2020	24.00	*	68,51	61,65	6,86	71,01	70,75	0,26			6,35	6,35	6,50	6,50	6,50			70,82	70,82			0,45
17.07.2020	24.00	*	67,41	61,33	6,08	71,31	71,08	0,23			5,57	5,57	5,71	5,71	5,71			70,96	70,96			0,39
18.07.2020	24.00	*	66,64	59,85	6,79	71,11	70,88	0,23			6,25	6,25	6,42	6,42	6,42			70,71	70,71			0,44
19.07.2020	24.00	*	66,19	59,16	7,03	72,01	71,74	0,27			6,54	6,54	6,70	6,70	6,70			71,97	71,97			0,47
20.07.2020	24.00	*	66,38	59,44	6,94	71,53	71,29	0,24			6,44	6,44	6,60	6,60	6,60			71,29	71,29			0,46
21.07.2020	24.00	*	67,55	60,76	6,79	71,29	71,07	0,22			6,24	6,24	6,41	6,41	6,41			70,97	70,97			0,44
22.07.2020	24.00	*	65,38	58,80	6,58	71,17	70,93	0,24			6,05	6,05	6,18	6,18	6,18			70,87	70,87			0,43
Итого	528,00		1458,09	1309,15	148,94	71,03	70,78	0,25			6,25	6,25	6,40	6,40	6,40			70,75	70,75			0,44
Показание счетчиков на момент снятия данных:											137,45	137,45	140,73	140,73	140,73							9,70
Дата, время			M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Общ. Гкал												Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увлл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц,
 Объем потребленного теплоносителя Увлл изл.

18,62 °C
 7,14 Гкал
 140,73 м.куб.
 2,56 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Контекст-Девелопмент



20 г.