Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 124, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8702.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24307**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207115**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
График: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3146**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,143**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,065**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**94,38**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**26**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	15,79	0,00	15,79	71,53	26,69	44,84			15,98		15,98	16,37		16,37		71,06				1,14
02.07.2020	24,00	*	14,14	0,00	14,14	70,51	26,47	44,04			14,36		14,36	14,66		14,66		69,97				1,01
03.07.2020	24,00	*	13,63	0,00	13,63	71,08	26,60	44,48			13,86		13,86	14,16		14,16		70,53				0,98
04.07.2020	24,00	*	12,48	0,00	12,48	70,92	26,51	44,41			12,68		12,68	12,96		12,96		70,35				0,89
05.07.2020	24,00	*	14,30	0,00	14,30	71,37	26,64	44,73			14,50		14,50	14,82		14,82		70,86				1,03
06.07.2020	24,00	*	13,71	0,00	13,71	71,08	26,86	44,22			13,90		13,90	14,22		14,22		70,55				0,98
07.07.2020	24,00	*	13,23	0,00	13,23	70,70	26,63	44,07			13,37		13,37	13,68		13,68		70,14				0,94
08.07.2020	24,00	*	14,21	0,00	14,21	71,00	26,26	44,74			14,36		14,36	14,66		14,66		70,45				1,01
09.07.2020	24,00	*	14,20	0,00	14,20	71,16	26,05	45,11			14,46		14,46	14,77		14,77		70,61				1,02
10.07.2020	24,00	*	13,74	0,00	13,74	70,91	25,98	44,93			13,96		13,96	14,28		14,28		70,32				0,98
11.07.2020	24,00	*	10,70	0,00	10,70	70,69	25,78	44,91			10,87		10,87	11,09		11,09		69,96				0,76
12.07.2020	24,00	*	14,44	0,00	14,44	71,32	25,77	45,55			14,64		14,64	14,97		14,97		70,78				1,03
13.07.2020	24,00	*	13,66	0,00	13,66	71,38	25,77	45,61			13,86		13,86	14,15		14,15		70,80				0,98
14.07.2020	24,00	*	15,97	0,00	15,97	71,25	25,95	45,30			16,19		16,19	16,58		16,58		70,76				1,14
15.07.2020	24,00	*	13,52	0,00	13,52	71,21	25,72	45,49			13,72		13,72	14,03		14,03		70,64				0,97
16.07.2020	24,00	*	14,80	0,00	14,80	71,27	25,43	45,84			15,01		15,01	15,34		15,34		70,74				1,06
17.07.2020	24,00	*	13,16	0,00	13,16	71,45	25,75	45,70			13,38		13,38	13,67		13,67		70,84				0,95
18.07.2020	24,00	*	10,63	0,00	10,63	71,02	26,28	44,74			10,83		10,83	11,07		11,07		70,30				0,76
19.07.2020	24,00	*	12,17	0,00	12,17	72,34	26,79	45,55			12,38		12,38	12,65		12,65		71,71				0,89
20.07.2020	24,00	*	12,99	0,00	12,99	71,74	27,24	44,50			13,17		13,17	13,46		13,46		71,15				0,94
21.07.2020	24,00	*	12,33	0,00	12,33	71,31	27,38	43,93			12,53		12,53	12,82		12,82		70,70				0,89
22.07.2020	24,00	*	14,82	2,56	12,26	71,25	71,33	-0,08			12,39		12,39	12,65		12,65		70,20				0,87
Среднее	24,00		13,57	0,12	13,46	71,20	28,36	42,85			13,65		13,65	13,96		13,96		70,61				0,96
Итого	**528,00**		**298,62**	**2,56**	**296,06**						**300,40**		**300,40**	**307,06**		**307,06**						**21,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **5,59** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **15,63** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **307,06** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.