

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 130, лит. X  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8700.038.1  
 Стронт адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23521

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207333  
 Вычислитель: Часовые и уточн. архивы в файлах:  
 Подходящий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-В1  
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-20-В1  
 Подлиночный трубопровод (Mп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Смах= 30  
 КТСГ-Н  
 КТСГ-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hхв)  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qгвс= 0  
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот.= 55,2 Qвент.= 0 Qгвс= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020 Qот.гвс= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,099  
 Qот.гвс= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,045  
 Qот.гвс= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.ср= 18 Грвс.м=

Дата	Тип	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (измв)		Улодпит	T3	T4	P3
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Кал
01.07.2020	24.00	*	84,96	75,74	9,22	71,33	71,11	0,22	8,60	8,60	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	71,07	70,15			0,61
02.07.2020	24,00		85,57	75,44	10,13	70,76	70,60	0,16	9,46	9,46	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	70,15	70,82			0,66
03.07.2020	24,00	*	86,17	77,01	9,16	70,97	70,69	0,21	8,52	8,52	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	70,82	70,58			0,60
04.07.2020	24,00		85,46	77,17	8,29	70,89	70,69	0,20	7,61	7,61	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	70,58	70,99			0,54
05.07.2020	24,00		87,87	78,32	9,55	71,24	71,05	0,19	8,85	8,85	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	70,99	70,69			0,63
06.07.2020	24,00		87,94	78,33	9,61	71,06	70,88	0,18	8,93	8,93	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	70,69	70,45			0,63
07.07.2020	24,00		87,65	76,76	10,89	70,59	70,39	0,20	10,22	10,22	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	70,45	70,66			0,72
08.07.2020	24,00	*	86,75	77,11	9,64	70,84	70,64	0,20	8,98	8,98	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	70,66	70,66			0,64
09.07.2020	24,00		86,47	77,78	8,69	70,98	70,78	0,20	8,08	8,08	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	70,66	70,54			0,57
10.07.2020	24,00		88,71	78,82	9,89	70,87	70,68	0,19	9,23	9,23	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	70,54	70,92			0,65
11.07.2020	24,00	*	87,99	78,11	9,88	70,81	70,62	0,19	9,19	9,19	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	70,92	70,92			0,65
12.07.2020	24,00	*	85,87	76,03	9,84	71,12	70,90	0,22	9,27	9,27	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	70,92	70,95			0,66
13.07.2020	24,00		84,87	75,95	8,92	71,39	71,19	0,20	8,33	8,33	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	70,95	70,88			0,59
14.07.2020	24,00	*	84,58	75,79	8,79	71,33	71,13	0,20	8,20	8,20	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	70,88	70,88			0,58
15.07.2020	24,00	*	87,84	77,89	9,95	71,31	71,13	0,18	9,36	9,36	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	70,88	70,86			0,66
16.07.2020	24,00	*	89,33	80,02	9,31	71,16	70,97	0,19	8,69	8,69	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	70,86	70,86			0,61
17.07.2020	24,00		88,60	79,65	8,95	71,47	71,29	0,18	8,33	8,33	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	71,10	70,75			0,59
18.07.2020	24,00	*	86,42	77,87	8,55	71,27	71,10	0,17	7,94	7,94	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	70,75	70,75			0,56
19.07.2020	24,00	*	85,81	76,93	8,88	72,18	71,97	0,21	8,30	8,30	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	71,97	71,44			0,60
20.07.2020	24,00	*	86,24	77,29	8,95	71,71	71,52	0,19	8,43	8,43	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	71,44	70,87			0,62
21.07.2020	24,00	*	88,42	79,02	9,40	71,46	71,29	0,17	8,81	8,81	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	70,87	71,07			0,62
22.07.2020	24,00	*	84,86	76,49	8,37	71,32	71,13	0,19	7,85	7,85	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	71,07	70,85			0,56
Среднее	24,00		86,74	77,43	9,31	71,18	70,99	0,19	8,69	8,69	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	70,85	70,85			0,62
Итого	528,00		1908,38	1703,52	204,86				191,18	191,18	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57	195,57					13,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Кал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уэлл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленной теплоносителя Угвс изл.

18,62 °С  
 9,97 Кал  
 195,57 м.куб.  
 3,56 Кал

Ответственный за учет тепловой энергии (от водоканала)  
 Представитель теплоснабжающей организации

Генеральный директор ООО «ТЭЦ СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20\_\_ г.