

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Садова ул, д. 132, лит. Ц  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозводно"

Договор: 8699.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЗ:

Общия  
 23522

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208344  
 Вычислитель: БКГ-7 № 208344  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 1507/0

Зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс=M3\*(t3-hхв)  
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс=0,039  
 Договорные расходы (гр сут.), т/сут.: Qот.= 55,2 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс=15,6  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-hхв)

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Тип	НС	М1		М2		dM		Т1		Т2		dТ	P1	P2	M3	M4	dM		V3		V4		Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	P3	P4	Общ.		
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	Т	Т						М3	М3	дV (излив)	Удлит	°С	°С	кг/см2	кг/см2						Гкал	
01.07.2020	24.00*		60,84	54,14	6,70	71,49	71,19	0,30	7,07	7,07	7,23	7,12	71,12					7,23	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,50	
02.07.2020	24.00*		62,04	53,94	8,10	70,91	70,68	0,23	8,45	8,45	8,64	8,64	8,64					8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	0,59		
03.07.2020	24.00		62,54	55,08	7,46	71,13	70,84	0,29	7,88	7,88	8,08	8,08	8,08					8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,56		
04.07.2020	24.00*		62,72	55,16	7,56	71,06	70,76	0,30	8,02	8,02	8,19	8,19	8,19					8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	0,57		
05.07.2020	24.00*		64,65	55,90	8,75	71,43	71,14	0,29	9,17	9,17	9,39	9,39	9,39					9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,57		
06.07.2020	24.00*		62,34	55,72	6,62	71,27	71,01	0,26	7,01	7,01	7,16	7,16	7,16					7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	0,50		
07.07.2020	24.00		60,31	54,75	5,56	70,77	70,49	0,28	6,00	6,00	6,16	6,16	6,16					6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,42		
08.07.2020	24.00		62,38	54,95	7,43	71,04	70,74	0,30	7,88	7,88	8,07	8,07	8,07					8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	0,56	
09.07.2020	24.00		64,03	55,39	8,64	71,19	70,90	0,29	9,07	9,07	9,28	9,28	9,28					9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	0,64	
10.07.2020	24.00		65,36	56,12	9,24	71,08	70,81	0,27	9,61	9,61	9,84	9,84	9,84					9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	0,68	
11.07.2020	24.00		62,95	55,71	7,24	71,00	70,72	0,28	7,61	7,61	7,79	7,79	7,79					7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	0,54	
12.07.2020	24.00		61,99	54,43	7,56	71,29	70,97	0,32	7,99	7,99	8,17	8,17	8,17					8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	0,57	
13.07.2020	24.00		60,39	54,33	6,06	71,56	71,27	0,29	6,56	6,56	6,70	6,70	6,70					6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	0,46	
14.07.2020	24.00		62,01	54,19	7,82	71,50	71,22	0,28	8,24	8,24	8,44	8,44	8,44					8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	0,58	
15.07.2020	24.00		63,29	55,64	7,65	71,48	71,20	0,28	8,04	8,04	8,25	8,25	8,25					8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,57	
16.07.2020	24.00*		63,98	57,14	6,84	71,65	71,04	0,30	7,25	7,25	7,42	7,42	7,42					7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,52	
17.07.2020	24.00		63,86	56,86	7,00	71,65	71,37	0,28	7,43	7,43	7,60	7,60	7,60					7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,53	
18.07.2020	24.00		62,58	55,59	6,99	71,44	71,18	0,26	7,41	7,41	7,59	7,59	7,59					7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	0,52	
19.07.2020	24.00		62,41	54,96	7,45	72,35	72,05	0,30	7,87	7,87	8,06	8,06	8,06					8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	0,56
20.07.2020	24.00		61,89	55,22	6,67	71,88	71,60	0,28	6,93	6,93	7,10	7,10	7,10					7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	0,49
21.07.2020	24.00		64,40	56,40	8,00	71,62	71,37	0,25	8,41	8,41	8,61	8,61	8,61					8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	0,60
22.07.2020	24.00		62,67	54,57	8,10	71,50	71,23	0,27	8,44	8,44	8,66	8,66	8,66					8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	0,60
Среднее	24.00		62,70	55,28	7,42	71,36	71,08	0,28	7,83	7,83	8,02	8,02	8,02					8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	0,55
Итого	528.00		1379.43	1216.19	163.24				172.34		172.34		176.43					176.43						176.43							12.21	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:  
 Объем потребленной теплоносителя Узв изл.

18,62 °С  
 9 Гкал  
 176,43 м.куб.

0 час  
 0 час  
 3,21 Гкал

Гкал  
 куб.м

