

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 140, лит. Е  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8729.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 24308

График: 150/70

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208254  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208254  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: PRM  
 PRM  
 PRM  
 Smln= 0,1  
 0,1  
 0,067

2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. Давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,307  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут.: 92,1

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020  
 Qлет = 0  
 Qтеп.гвс.ср = 0  
 Qтеп.гвс.ср = 0  
 Qтеп.гвс.ср = 0

Контроль ГВС (ТВ-2)  
 Qтеп.гвс.ср = 0,2508  
 Qтеп.гвс.ср = 0,114  
 Qтеп.гвс.ср = 45,6 Гкал/м

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал					
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 М3	V4 М3	dV М3	Уплит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2							
01.07.2020	24.00		39,35	32,72	6,63	67,24	50,06	17,18																				
02.07.2020	24.00		41,35	35,65	5,70	66,98	49,04	17,94																				
03.07.2020	24.00		30,98	25,07	5,91	66,44	51,84	14,60																				
04.07.2020	24.00		39,95	33,58	6,37	66,94	51,40	15,54																				
05.07.2020	24.00		41,03	33,45	7,58	67,33	51,09	16,24																				
06.07.2020	24.00		38,95	31,92	7,03	66,98	56,57	10,41																				
07.07.2020	24.00		52,59	44,29	8,30	67,26	56,34	10,92																				
08.07.2020	24.00		50,76	42,79	7,97	67,37	57,42	9,95																				
09.07.2020	24.00		50,44	43,30	7,14	67,53	57,05	10,48																				
10.07.2020	24.00		50,32	44,50	5,82	67,48	57,29	10,19																				
11.07.2020	24.00		50,74	42,66	8,08	67,38	57,51	9,87																				
12.07.2020	24.00		49,37	41,50	7,87	67,70	57,54	10,16																				
13.07.2020	24.00		49,53	40,87	8,66	67,99	57,68	10,31																				
14.07.2020	24.00		49,50	41,67	7,83	67,96	57,38	10,58																				
15.07.2020	24.00		50,63	43,85	6,78	67,98	57,71	10,27																				
16.07.2020	24.00		52,26	43,79	8,47	67,93	58,10	9,83																				
17.07.2020	24.00		51,62	43,86	7,76	68,19	58,33	9,86																				
18.07.2020	24.00		50,11	43,62	6,49	67,97	58,10	9,87																				
19.07.2020	24.00		49,79	41,84	7,95	68,71	58,39	10,32																				
20.07.2020	24.00		50,00	41,77	8,23	68,44	60,61	7,83																				
21.07.2020	24.00		50,59	43,11	7,48	68,27	62,20	6,07																				
22.07.2020	24.00		49,38	39,33	10,05	68,04	61,49	6,55																				
Среднее	24.00		47,24	39,78	7,46	67,64	56,51	11,14																				
Итого	528,00		1039,24	875,14	164,10																							
Показанная Счетчиков на момент снятия данных:																												
Дата, время		M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Упл, Т		Общ., Гкал		Траб., ч										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уплз, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Увлз изл.

18,62 °C  
 17,58 Гкал  
 170,69 м.куб.  
 3,06 Гкал

Ответственный за учет тепловос. энергии (от абонента)

ГТУ «ТЭК СПб»  
 Филиал «Теплоснабжающая организация»  
 «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»  
 «ТЭЦ ПРИНЯТ»  
 20\_\_ г.