Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8731.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24448**
график: **150/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205764**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,174** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0902**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **52,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	8,30	0,00	8,30	66,58	19,88	46,70			8,04		8,04	8,20		8,20		65,74				0,53
02.07.2020	24,00	*	9,00	0,00	9,00	66,21	20,10	46,11			8,71		8,71	8,90		8,90		65,41				0,57
03.07.2020	24,00	*	7,26	0,00	7,26	65,98	20,69	45,29			7,08		7,08	7,22		7,22		64,92				0,46
04.07.2020	24,00	*	7,60	0,00	7,60	66,10	20,52	45,58			7,39		7,39	7,53		7,53		65,24				0,48
05.07.2020	24,00	*	9,05	0,00	9,05	66,98	20,58	46,40			8,88		8,88	9,06		9,06		66,09				0,59
06.07.2020	24,00	*	8,75	0,00	8,75	66,50	20,99	45,51			8,62		8,62	8,79		8,79		65,49				0,56
07.07.2020	24,00	*	7,45	0,00	7,45	66,00	20,76	45,24			7,28		7,28	7,45		7,45		64,94				0,47
08.07.2020	24,00	*	7,76	0,00	7,76	66,24	20,22	46,02			7,60		7,60	7,77		7,77		65,22				0,50
09.07.2020	24,00	*	7,64	0,00	7,64	66,37	19,66	46,71			7,50		7,50	7,65		7,65		65,29				0,49
10.07.2020	24,00	*	7,54	0,00	7,54	66,40	19,47	46,93			7,42		7,42	7,60		7,60		65,29				0,49
11.07.2020	24,00	*	6,68	0,00	6,68	65,80	19,75	46,05			6,60		6,60	6,73		6,73		64,59				0,42
12.07.2020	24,00	*	8,20	0,00	8,20	66,91	19,56	47,35			8,11		8,11	8,27		8,27		65,84				0,53
13.07.2020	24,00	*	7,43	0,00	7,43	66,81	19,54	47,27			7,30		7,30	7,47		7,47		65,71				0,48
14.07.2020	24,00	*	7,97	0,00	7,97	66,96	19,53	47,43			7,85		7,85	8,05		8,05		65,85				0,52
15.07.2020	24,00	*	7,31	0,00	7,31	66,56	19,32	47,24			7,15		7,15	7,29		7,29		65,47				0,47
16.07.2020	24,00	*	7,06	0,00	7,06	66,42	19,40	47,02			6,91		6,91	7,07		7,07		65,46				0,45
17.07.2020	24,00	*	7,40	0,00	7,40	66,82	19,58	47,24			7,21		7,21	7,36		7,36		65,79				0,47
18.07.2020	24,00	*	6,22	0,00	6,22	66,22	20,21	46,01			6,14		6,14	6,28		6,28		64,99				0,40
19.07.2020	24,00	*	6,97	0,00	6,97	67,40	20,82	46,58			6,83		6,83	6,97		6,97		66,40				0,45
20.07.2020	24,00	*	7,72	0,00	7,72	67,51	21,29	46,22			7,63		7,63	7,80		7,80		66,42				0,51
21.07.2020	24,00	*	6,96	0,00	6,96	66,70	21,51	45,19			6,80		6,80	6,95		6,95		65,70				0,45
22.07.2020	24,00	*	6,86	0,00	6,86	66,38	21,10	45,28			6,66		6,66	6,80		6,80		65,38				0,44
Среднее	24,00		7,60	0,00	7,60	66,54	20,20	46,33			7,44		7,44	7,60		7,60		65,51				0,49
Итого	**528,00**		**167,13**	**0,00**	**167,13**						**163,71**		**163,71**	**167,21**		**167,21**						**10,73**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **3,05** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7,68** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **167,21** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбытовое управление Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург 2