# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 160, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9306.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24446**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
График: **150/70**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 207793** | | | | Режим (схема): | |
| Подающий трубопровод (М1) | | расходомер: ПРЭМ-32-В1 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,226** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0,1844** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0,0838** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **67,8** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **33,52** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 01.07.2020 | 24,00 | | 102,76 | 87,48 | 15,28 | 72,34 | 66,29 | 6,05 | | | | | | 105,19 | 89,21 | 15,98 | | | | | | 1,64 |
| 02.07.2020 | 24,00 | | 100,86 | 87,17 | 13,69 | 71,60 | 65,71 | 5,89 | | | | | | 103,22 | 88,87 | 14,35 | | | | | | 1,50 |
| 03.07.2020 | 24,00 | | 101,64 | 87,99 | 13,65 | 71,97 | 66,02 | 5,95 | | | | | | 104,04 | 89,74 | 14,30 | | | | | | 1,51 |
| 04.07.2020 | 24,00 | | 105,13 | 88,87 | 16,26 | 71,85 | 66,11 | 5,74 | | | | | | 107,60 | 90,65 | 16,95 | | | | | | 1,68 |
| 05.07.2020 | 24,00 | | 106,72 | 89,24 | 17,48 | 72,25 | 66,58 | 5,67 | | | | | | 109,26 | 91,14 | 18,12 | | | | | | 1,78 |
| 06.07.2020 | 24,00 | | 102,37 | 87,23 | 15,14 | 72,11 | 66,32 | 5,79 | | | | | | 104,80 | 88,97 | 15,83 | | | | | | 1,60 |
| 07.07.2020 | 24,00 | | 84,62 | 67,98 | 16,64 | 71,54 | 68,29 | 3,25 | | | | | | 86,58 | 69,40 | 17,18 | | | | | | 1,42 |
| 08.07.2020 | 24,00 | | 73,53 | 55,72 | 17,81 | 71,91 | 71,67 | 0,24 | | | | | | 75,27 | 57,00 | 18,27 | | | | | | 1,30 |
| 09.07.2020 | 24,00 | | 74,04 | 56,21 | 17,83 | 72,07 | 71,84 | 0,23 | | | | | | 75,81 | 57,57 | 18,24 | | | | | | 1,30 |
| 10.07.2020 | 24,00 | * | 60,40 | 46,42 | 13,98 | 71,83 | 71,61 | 0,22 | | | | | | 61,82 | 47,54 | 14,28 | | | | | | 1,01 |
| 11.07.2020 | 24,00 | | 74,75 | 56,63 | 18,12 | 71,94 | 71,75 | 0,19 | | | | | | 76,52 | 57,94 | 18,58 | | | | | | 1,32 |
| 12.07.2020 | 24,00 | | 77,06 | 56,51 | 20,55 | 72,16 | 71,91 | 0,25 | | | | | | 78,91 | 57,90 | 21,01 | | | | | | 1,50 |
| 13.07.2020 | 24,00 | | 76,18 | 55,86 | 20,32 | 72,34 | 72,13 | 0,21 | | | | | | 77,98 | 57,21 | 20,77 | | | | | | 1,48 |
| 14.07.2020 | 24,00 | | 76,08 | 55,80 | 20,28 | 72,27 | 72,07 | 0,20 | | | | | | 77,88 | 57,19 | 20,69 | | | | | | 1,48 |
| 15.07.2020 | 24,00 | | 86,49 | 67,34 | 19,15 | 72,21 | 69,62 | 2,59 | | | | | | 88,54 | 68,89 | 19,65 | | | | | | 1,56 |
| 16.07.2020 | 24,00 | | 106,06 | 90,10 | 15,96 | 72,18 | 66,23 | 5,95 | | | | | | 108,58 | 91,98 | 16,60 | | | | | | 1,69 |
| 17.07.2020 | 24,00 | | 104,34 | 89,42 | 14,92 | 72,50 | 66,41 | 6,09 | | | | | | 106,83 | 91,27 | 15,56 | | | | | | 1,63 |
| 18.07.2020 | 24,00 | | 102,93 | 87,76 | 15,17 | 72,24 | 66,34 | 5,90 | | | | | | 105,38 | 89,54 | 15,84 | | | | | | 1,62 |
| 19.07.2020 | 24,00 | | 102,54 | 87,04 | 15,50 | 73,25 | 67,20 | 6,05 | | | | | | 105,03 | 88,85 | 16,18 | | | | | | 1,67 |
| 20.07.2020 | 24,00 | | 103,67 | 87,35 | 16,32 | 72,69 | 66,93 | 5,76 | | | | | | 106,15 | 89,19 | 16,96 | | | | | | 1,69 |
| 21.07.2020 | 24,00 | | 103,92 | 89,26 | 14,66 | 72,41 | 66,68 | 5,73 | | | | | | 106,42 | 91,14 | 15,28 | | | | | | 1,58 |
| 22.07.2020 | 24,00 | | 103,27 | 86,79 | 16,48 | 72,29 | 66,43 | 5,86 | | | | | | 105,71 | 88,55 | 17,16 | | | | | | 1,70 |
| Среднее | 24,00 | | 92,24 | 75,64 | 16,60 | 72,18 | 68,37 | 3,81 | | | | | | 94,43 | 77,26 | 17,17 | | | | | | 1,53 |
| Итого | **528,00** | | **2029,36** | **1664,17** | **365,19** | | | | | | | | | **2077,52** | **1699,74** | **377,78** | | | | | | **33,66** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **6,8** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **26,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **377,78** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**
«___» _____ 20___ г.