

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9146.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общия  
 12350

Установленные приборы: Счетчик  
 Вычислитель: СПТ943.1 № 14866  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходомер: ПРЭМ-50-В1  
 ПРЭМ-50-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: 26.12.2021  
 Термометробр.: КТЛТР-05  
 КТЛТР-05  
 ТЛТТ-15-2

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 149/70

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут.:

зима:

Qот.= 0,587  
 Qот.= 178,329

Qвент.= 0  
 Qвент.= 0

Qтех.= 0  
 Qтех.= 0

лето: Qгвс=М3\*(n3-нхв)

Qтехгвс=  
 Qтехгвс=

Qгвс.= 0,228  
 Qгвс.ср.= 91,2

Qгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Тип	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3		Уходпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
01.07.2020	24.00*		349,66	332,21	17,45	71,53	71,46	0,07	15,45	15,45	15,45	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	71,59	71,52					1,11
02.07.2020	24,00*		350,14	331,66	18,48	71,26	71,21	0,05	16,55	16,55	16,55	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	70,93	71,28					1,17
03.07.2020	24,00*		350,91	334,71	16,20	71,20	71,14	0,06	14,18	14,18	14,18	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	71,28	71,14					1,01
04.07.2020	24,00*		355,98	336,57	17,01	71,15	71,09	0,06	14,98	14,98	14,98	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	71,14	71,14					1,07
05.07.2020	24,00*		356,90	341,02	15,88	71,53	71,47	0,06	13,80	13,80	13,80	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	71,58	71,58					1,08
06.07.2020	24,00*		341,93	324,92	17,01	71,60	71,54	0,06	15,05	15,05	15,05	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	71,44	71,05					1,08
07.07.2020	24,00*		329,84	313,41	16,43	71,03	70,96	0,07	14,47	14,47	14,47	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	71,05	71,32					1,03
08.07.2020	24,00*		327,74	312,07	15,67	71,26	71,18	0,08	13,69	13,69	13,69	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	71,32	71,32					0,98
09.07.2020	23,00*		180,68	169,83	10,85	71,46	71,39	0,07	9,93	9,93	9,93	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	71,32	71,32					0,71
10.07.2020	24,00*		336,07	319,00	17,07	71,51	71,44	0,07	15,07	15,07	15,07	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	71,47	71,47					1,08
11.07.2020	24,00*		335,18	318,25	16,93	71,32	71,25	0,07	14,89	14,89	14,89	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	71,17	71,53					1,06
12.07.2020	24,00*		334,66	317,82	16,84	71,52	71,45	0,07	14,79	14,79	14,79	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	71,53	71,75					1,06
13.07.2020	24,00*		330,77	313,32	17,45	71,83	71,76	0,07	15,45	15,45	15,45	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	71,75	71,75					1,11
14.07.2020	24,00*		331,80	313,30	18,50	71,82	71,75	0,07	16,48	16,48	16,48	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	71,70	71,59					1,18
15.07.2020	24,00*		339,80	322,22	17,58	71,68	71,61	0,07	15,51	15,51	15,51	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	71,70	71,59					1,18
16.07.2020	24,00*		350,16	332,00	18,16	71,48	71,41	0,07	16,08	16,08	16,08	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	71,52	71,52					1,15
17.07.2020	24,00*		347,55	330,05	17,50	71,80	71,73	0,07	15,51	15,51	15,51	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	71,71	71,49					1,11
18.07.2020	24,00*		339,84	322,20	17,64	71,69	71,63	0,06	15,68	15,68	15,68	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	71,49	71,49					1,12
19.07.2020	24,00*		333,92	317,26	16,66	72,43	72,35	0,08	14,67	14,67	14,67	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	72,54	72,54					1,06
20.07.2020	24,00*		335,19	318,55	16,64	72,13	72,06	0,07	14,65	14,65	14,65	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	72,07	72,07					1,06
21.07.2020	24,00*		342,22	326,16	16,06	71,85	71,79	0,06	14,05	14,05	14,05	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	71,71	71,55					1,01
22.07.2020	24,00*		333,89	317,15	16,74	71,73	71,67	0,06	14,78	14,78	14,78	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	71,55	71,55					1,06
Среднее	23,95		334,02	317,22	16,79	71,58	71,52	0,07	14,83	14,83	14,83	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	71,52	71,52					1,06
Итого	527,00		7334,43	6965,68	368,75				325,71	325,71	325,71	333,35	333,35	333,35	333,35	333,35	333,35							23,32
Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Общ. Гкал		Траб. ч							

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

17,98 °C  
 17,49 Гкал  
 333,99 м.куб.

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

« 20 » г.  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ



Ответственный за учет температуры энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации