

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9147.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 28445

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208187

Вычислитель: ВКТ-7 № 208187

Подключающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:

Договорные расходы (гр. сут.), Гкал/сут.:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер:

ПРЭМ-40-В1

ПРЭМ-40-В1

ПРЭМ-32-В1

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

12.11.2021

Термопреобр.:

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

ТСЛ-Н

Режим (схема):

Преобр. давления:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qот = 0,343

Qвент = 0

Qтеп = 0

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Qтеп.гв = 0,119

Qтеп.гв.ср = 0,119

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)	Qот = 0,343	Qвент = 0	Qтеп = 0	Qтеп.гв.ср = 0,119	Qтеп.гв = 0,119	Qтеп.гв.ср = 0,119	Qтеп.гв = 0,119
Среднее	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Итого	528,00	2646,28	2393,51	252,77	246,05	251,53	17,56

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ													
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2		M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4		
01.07.2020	24,00	120,99	108,26	12,73	71,72	71,60	0,12	12,13	12,38	12,38	12,38	11,64	11,64	12,38	11,64	11,64	11,64	70,70	70,70	0,87				
02.07.2020	24,00	119,66	107,76	11,92	71,21	71,11	0,10	11,39	11,39	11,39	11,39	10,36	10,36	11,39	10,36	10,36	10,36	71,16	71,16	0,80				
03.07.2020	24,00	119,54	108,92	10,62	71,39	71,27	0,12	10,14	10,14	10,14	10,14	12,03	12,03	10,14	10,14	10,14	10,14	71,06	71,06	0,72				
04.07.2020	24,00	122,35	110,11	12,24	71,29	71,17	0,12	11,76	11,76	11,76	11,76	11,32	11,32	11,76	11,32	11,32	11,32	71,06	71,06	0,84				
05.07.2020	24,00	122,53	110,81	11,72	71,67	71,55	0,12	11,32	11,32	11,32	11,32	11,58	11,58	11,32	11,32	11,32	11,32	71,42	71,42	0,81				
06.07.2020	24,00	120,34	107,96	12,38	71,63	71,51	0,12	12,08	12,08	12,08	12,08	11,04	11,04	12,08	11,04	11,04	11,04	71,25	71,25	0,86				
07.07.2020	24,00	117,52	106,46	11,06	71,11	70,99	0,12	10,81	10,81	10,81	10,81	13,49	13,49	10,81	10,81	10,81	10,81	70,84	70,84	0,77				
08.07.2020	24,00	120,22	106,71	13,51	71,39	71,27	0,12	11,40	11,40	11,40	11,40	11,65	11,65	11,40	11,40	11,40	11,40	71,32	71,32	0,94				
09.07.2020	24,00	119,28	107,62	11,66	71,49	71,45	0,12	11,40	11,40	11,40	11,40	12,08	12,08	11,40	11,40	11,40	11,40	71,09	71,09	0,88				
10.07.2020	24,00	120,70	108,50	12,20	71,49	71,37	0,12	11,84	11,84	11,84	11,84	12,72	12,72	11,84	11,84	11,84	11,84	71,37	71,37	0,84				
11.07.2020	24,00	120,99	108,25	12,74	71,46	71,36	0,10	12,44	12,44	12,44	12,44	11,98	11,98	12,44	11,98	11,98	11,98	71,09	71,09	0,88				
12.07.2020	24,00	119,98	108,09	11,98	71,64	71,51	0,13	11,74	11,74	11,74	11,74	13,23	13,23	11,74	11,74	11,74	11,74	71,45	71,45	0,82				
13.07.2020	24,00	119,96	106,73	13,23	71,80	71,78	0,12	12,93	12,93	12,93	12,93	11,71	11,71	12,93	11,71	11,71	11,71	71,40	71,40	0,82				
14.07.2020	24,00	118,48	106,76	11,72	71,82	71,70	0,12	11,46	11,46	11,46	11,46	11,77	11,77	11,46	11,46	11,46	11,46	71,45	71,45	0,82				
15.07.2020	24,00	121,97	110,22	11,75	71,76	71,64	0,12	11,52	11,52	11,52	11,52	11,77	11,77	11,52	11,52	11,52	11,52	71,40	71,40	0,82				
16.07.2020	24,00	123,98	113,03	10,95	71,58	71,47	0,11	10,78	10,78	10,78	10,78	11,11	11,11	10,78	10,78	10,78	10,78	71,40	71,40	0,82				
17.07.2020	24,00	123,30	112,30	11,00	71,86	71,74	0,12	10,89	10,89	10,89	10,89	11,11	11,11	10,89	10,89	10,89	10,89	71,51	71,51	0,77				
18.07.2020	24,00	120,17	109,57	10,60	71,70	71,59	0,11	10,46	10,46	10,46	10,46	10,70	10,70	10,46	10,46	10,46	10,46	71,25	71,25	0,75				
19.07.2020	24,00	118,00	108,20	9,80	72,61	72,47	0,14	9,56	9,56	9,56	9,56	9,79	9,79	9,56	9,56	9,56	9,56	72,44	72,44	0,59				
20.07.2020	24,00	118,49	108,65	9,84	72,14	72,02	0,12	9,63	9,63	9,63	9,63	9,84	9,84	9,63	9,63	9,63	9,63	71,84	71,84	0,70				
21.07.2020	24,00	120,95	110,85	10,10	71,88	71,77	0,11	9,83	9,83	9,83	9,83	10,06	10,06	9,83	9,83	9,83	9,83	71,49	71,49	0,69				
22.07.2020	24,00	116,77	107,75	9,02	71,77	71,65	0,12	8,76	8,76	8,76	8,76	8,98	8,98	8,76	8,76	8,76	8,76	71,33	71,33	0,63				
Среднее	24,00	120,29	108,80	11,49	71,66	71,55	0,12	11,18	11,18	11,18	11,18	11,43	11,43	11,18	11,18	11,18	11,18	71,35	71,35	0,80				
Итого	528,00	2646,28	2393,51	252,77	246,05	251,53	17,56	246,05	251,53	251,53	251,53	17,56	17,56	246,05	251,53	251,53	251,53	17,56	17,56	0,80				

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	------------	---------

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,98 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 13,14 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 251,53 м.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Vизс изл. 251,53 м.квб.

Ответственный за учет тепловой энергии (абонент):

Представитель теплоснабжающей организации:

Филиал «Энергообъекты»
 АО «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г. Ф. И. О.