Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9904.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24450**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205544**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,23**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1012**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,046**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**69**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**18,4**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	8,96	0,00	8,96	68,83	28,74	40,09			8,76		8,76	8,96		8,96		68,42				0,60
02.07.2020	24,00	*	8,58	0,00	8,58	68,10	28,74	39,36			8,38		8,38	8,58		8,58		67,67				0,57
03.07.2020	24,00	*	7,06	0,00	7,06	68,36	29,07	39,29			6,92		6,92	7,06		7,06		67,83				0,47
04.07.2020	24,00	*	8,01	0,00	8,01	68,29	28,98	39,31			7,85		7,85	7,98		7,98		67,84				0,53
05.07.2020	24,00	*	8,85	0,00	8,85	68,84	29,17	39,67			8,65		8,65	8,83		8,83		68,45				0,59
06.07.2020	24,00	*	8,46	0,00	8,46	68,62	29,43	39,19			8,28		8,28	8,46		8,46		68,16				0,56
07.07.2020	24,00	*	8,10	0,00	8,10	68,18	29,13	39,05			7,94		7,94	8,11		8,11		67,71				0,54
08.07.2020	24,00	*	8,46	0,00	8,46	68,50	28,68	39,82			8,29		8,29	8,48		8,48		68,04				0,56
09.07.2020	24,00	*	8,26	0,00	8,26	68,51	28,29	40,22			8,08		8,08	8,27		8,27		68,02				0,55
10.07.2020	24,00	*	9,29	0,00	9,29	68,46	28,15	40,31			9,08		9,08	9,30		9,30		68,04				0,62
11.07.2020	24,00	*	7,99	0,00	7,99	68,18	28,33	39,85			7,76		7,76	7,94		7,94		67,75				0,52
12.07.2020	24,00	*	8,67	0,00	8,67	68,75	28,08	40,67			8,47		8,47	8,62		8,62		68,30				0,58
13.07.2020	24,00	*	8,75	0,00	8,75	68,82	28,18	40,64			8,57		8,57	8,76		8,76		68,38				0,59
14.07.2020	24,00	*	8,76	0,00	8,76	68,71	28,19	40,52			8,57		8,57	8,76		8,76		68,24				0,58
15.07.2020	24,00	*	9,14	0,00	9,14	68,73	28,15	40,58			8,95		8,95	9,17		9,17		68,33				0,61
16.07.2020	24,00	*	8,78	0,00	8,78	68,93	28,26	40,67			8,58		8,58	8,77		8,77		68,50				0,59
17.07.2020	24,00	*	9,05	0,00	9,05	68,93	28,51	40,42			8,88		8,88	9,08		9,08		68,53				0,61
18.07.2020	24,00	*	7,75	0,00	7,75	68,50	29,07	39,43			7,56		7,56	7,72		7,72		68,03				0,52
19.07.2020	24,00	*	8,40	0,00	8,40	69,81	29,56	40,25			8,18		8,18	8,37		8,37		69,38				0,57
20.07.2020	24,00	*	8,20	0,00	8,20	69,19	29,89	39,30			8,02		8,02	8,21		8,21		68,73				0,55
21.07.2020	7,00	*	2,19	0,00	2,19	68,36	29,75	38,61			2,15		2,15	2,20		2,20		67,64				0,14
22.07.2020	24,00	*	8,02	0,00	8,02	68,67	29,44	39,23			7,85		7,85	8,00		8,00		68,22				0,54
Среднее	23,23		8,44	0,00	8,44	68,65	28,81	39,84			8,26		8,26	8,44		8,44		68,19				0,56
Итого	**511,00**		**179,73**	**0,00**	**179,73**						**175,77**		**175,77**	**179,63**		**179,63**						**11,99**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **17** час **0,4** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **17** час **5,99** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **18,62** °C **3,38** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **9,01** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **185,62** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищно-коммунальный сервис № 2 Невского района Санкт-Петербург

ГУП «ТК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.