

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 14, лит. Ж
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9333.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23554
 График: 149/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2022
 Смак=
 Термометр:
 Режим (схема):
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-h2)*M2*(h2-h3) лето: Qтеп=M3*(h3-h4)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот= 0,175 Qтеп= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), Гб/сут.: Qот= 53,1646 Qтеп= 0
 Qтеп.гв.ср= 0,2112
 Qтеп.гв.ср= 0,096
 Qтеп.гв.ср= 38,4 Гбвс.м=

Дата	Т1		Т2		Т3		Т4		P3	P4	Qобш
	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C			
01.07.2020	24,00*	54,74	48,64	6,10	70,88	70,53	0,35	5,78	5,93	70,78	0,41
02.07.2020	24,00*	54,31	48,60	5,71	70,51	70,20	0,31	5,40	5,50	70,08	0,38
03.07.2020	24,00*	54,71	48,84	5,87	70,57	70,22	0,35	5,48	5,57	70,55	0,39
04.07.2020	24,00*	54,43	49,14	5,29	70,48	70,15	0,33	4,99	5,11	70,25	0,35
05.07.2020	24,00*	55,39	49,17	6,22	70,87	70,53	0,34	5,82	5,96	70,72	0,41
06.07.2020	24,00*	53,56	48,61	4,95	70,86	70,52	0,34	4,56	4,64	70,61	0,32
07.07.2020	24,00*	53,92	48,39	5,53	70,30	69,96	0,34	4,56	4,64	70,72	0,41
08.07.2020	24,00*	53,72	48,46	5,26	70,53	70,19	0,34	4,84	4,95	70,13	0,36
09.07.2020	24,00*	54,47	48,52	5,40	70,76	70,41	0,35	4,97	5,07	70,32	0,34
10.07.2020	24,00*	54,47	48,52	5,40	70,76	70,41	0,35	4,97	5,07	70,32	0,34
11.07.2020	24,00*	53,26	48,65	4,61	70,59	70,25	0,34	4,21	4,29	70,60	0,38
12.07.2020	24,00*	54,47	48,51	5,96	70,81	70,46	0,35	5,47	5,60	70,57	0,39
13.07.2020	24,00*	55,17	48,12	6,14	71,05	70,73	0,36	6,57	6,75	70,62	0,46
14.07.2020	24,00*	54,33	48,19	7,05	70,70	70,70	0,35	5,47	5,60	70,95	0,39
15.07.2020	24,00*	53,87	48,95	4,92	70,94	70,60	0,34	4,41	4,49	70,80	0,40
16.07.2020	24,00*	53,87	48,95	4,92	70,94	70,60	0,34	4,41	4,49	70,80	0,40
17.07.2020	24,00*	55,15	49,45	5,70	70,79	70,45	0,34	5,22	5,34	70,69	0,31
18.07.2020	24,00*	54,43	49,18	5,25	71,07	70,73	0,34	4,77	4,86	70,65	0,37
19.07.2020	24,00*	54,18	48,57	5,61	70,93	70,59	0,34	4,77	4,86	70,85	0,34
20.07.2020	24,00*	53,49	48,18	5,31	71,73	71,35	0,38	5,01	5,13	70,63	0,36
21.07.2020	24,00*	53,85	48,33	5,52	71,38	71,03	0,35	5,06	5,18	71,68	0,36
22.07.2020	24,00*	54,25	48,85	5,40	71,13	70,79	0,34	4,91	5,02	71,15	0,36
Среднее	24,00*	53,68	48,16	5,52	71,00	70,66	0,34	5,11	5,21	70,90	0,35
Итого	528,00	1493,30	1070,22	123,08	70,86	70,52	0,34	5,18	5,29	70,75	0,36
Показания счетчиков на момент снятия данных:											8,05
Дата, время		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	P1	P2	M3	M4	Qобш, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увлл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобш, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл, м.куб

0 час
 0 час
 17,98 °C
 6 Гкал
 2,05 Гкал
 116,42 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента:
 Представитель обслуживающей организации
 «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА»
 «ОМ СЕРВИС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА»
 «АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__г.