Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10647.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23555**
график: **149/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208349**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,203**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1496**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,068**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**61,6709**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**27,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24,00	*	343,16	330,40	12,76	71,18	71,18	0,00			6,48		6,48	6,65		6,65		71,28				0,46
02.07.2020	24,00	*	341,63	329,07	12,56	70,86	70,85	0,01			6,31		6,31	6,47		6,47		70,60				0,44
03.07.2020	24,00	*	345,31	331,97	13,34	70,87	70,85	0,02			7,12		7,12	7,29		7,29		71,14				0,51
04.07.2020	24,00	*	348,37	336,38	11,99	70,79	70,78	0,01			5,63		5,63	5,76		5,76		70,85				0,40
05.07.2020	24,00	*	350,85	337,81	13,04	71,18	71,17	0,01			6,71		6,71	6,87		6,87		71,32				0,48
06.07.2020	24,00	*	342,32	329,71	12,61	71,19	71,18	0,01			6,37		6,37	6,54		6,54		71,15				0,45
07.07.2020	24,00	*	337,57	324,95	12,62	70,61	70,60	0,01			6,44		6,44	6,61		6,61		70,76				0,46
08.07.2020	24,00	*	338,50	325,67	12,83	70,85	70,83	0,02			6,74		6,74	6,90		6,90		71,05				0,48
09.07.2020	24,00	*	341,49	328,41	13,08	71,07	71,06	0,01			6,86		6,86	7,03		7,03		71,19				0,49
10.07.2020	24,00	*	344,57	331,56	13,01	71,07	71,06	0,01			6,77		6,77	6,94		6,94		71,16				0,48
11.07.2020	24,00	*	343,24	331,24	12,00	70,91	70,91	0,00			5,74		5,74	5,87		5,87		70,90				0,41
12.07.2020	24,00	*	342,90	329,96	12,94	71,12	71,11	0,01			6,71		6,71	6,88		6,88		71,20				0,48
13.07.2020	24,00		338,70	325,51	13,19	71,40	71,39	0,01			7,03		7,03	7,17		7,17		71,41				0,50
14.07.2020	24,00	*	339,40	326,07	13,33	71,38	71,37	0,01			7,09		7,09	7,27		7,27		71,34				0,51
15.07.2020	24,00		349,83	335,81	14,02	71,27	71,27	0,00			7,57		7,57	7,77		7,77		71,29				0,54
16.07.2020	24,00	*	357,87	344,26	13,61	71,10	71,09	0,01			7,05		7,05	7,21		7,21		71,26				0,50
17.07.2020	24,00	*	355,26	341,80	13,46	71,40	71,39	0,01			6,86		6,86	7,03		7,03		71,47				0,49
18.07.2020	24,00	*	347,04	333,52	13,52	71,27	71,26	0,01			7,17		7,17	7,33		7,33		71,18				0,51
19.07.2020	24,00	*	341,89	330,05	11,84	72,05	72,03	0,02			5,60		5,60	5,73		5,73		72,34				0,40
20.07.2020	24,00	*	344,08	330,85	13,23	71,71	71,70	0,01			6,94		6,94	7,09		7,09		71,84				0,50
21.07.2020	24,00	*	350,96	338,04	12,92	71,45	71,45	0,00			6,37		6,37	6,54		6,54		71,46				0,46
22.07.2020	24,00	*	341,65	328,55	13,10	71,33	71,32	0,01			6,80		6,80	6,97		6,97		71,31				0,49
Среднее	24,00		344,84	331,89	12,95	71,18	71,17	0,01			6,65		6,65	6,81		6,81		71,25				0,47
Итого	**528,00**		**7586,59**	**7301,59**	**285,00**						**146,36**		**146,36**	**149,92**		**149,92**						**10,44**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,98** °C **2,63** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7,81** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **149,92** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.