

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 18/20, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9339,038.1
 Строил. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общи
 23556

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКЛ-7 № 205588 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М3)
 Подпиточный трубопровод (М4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термомреобр.:
 Гплн=
 Гмлх=
 Гмлс=
 Гмлср=
 Гмлс=

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 1497/0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qт = 0,3464
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gт = 105,235
 Gср = 0

Qвент = 0
 Qтлх = 0
 Qтлс = 0
 Qтлср = 0
 Qтлс = 0

Qтлс = 0,2008
 Qтлср = 0,0913
 Gтлс = 36,52
 Gтлср =

Контроль ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	M3	M4	dV (излив)	Уплолит	T3	T4	P3	P4	Общ		
			T	°C	T	°C																			°C	кг/см2
01.07.2020	24.00	*	85,44	77,68	7,76	71,49	71,16	0,33	9,58	9,58	9,78	8,15	8,15	9,28	9,28	9,66	9,66	9,81	9,81	9,93	9,96	9,96	9,96	71,44	70,85	0,68
02.07.2020	24.00	*	70,57	64,48	6,09	71,22	70,95	0,27	7,98	7,98	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	70,85	70,85	0,57
03.07.2020	24.00	*	85,42	78,17	7,25	71,18	70,87	0,31	9,09	9,09	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	71,20	71,20	0,65
04.07.2020	24.00	*	86,62	78,96	7,66	71,11	70,82	0,29	9,45	9,45	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	71,09	71,09	0,67
05.07.2020	24.00	*	87,16	79,34	7,82	71,49	71,22	0,27	9,62	9,62	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	71,44	71,44	0,68
06.07.2020	24.00	*	85,47	77,59	7,88	71,50	71,23	0,27	9,72	9,72	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	71,33	71,33	0,69
07.07.2020	24.00	*	84,39	76,43	7,96	70,94	70,65	0,29	9,75	9,75	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	70,89	70,89	0,69
08.07.2020	24.00	*	84,11	76,60	7,51	71,17	70,88	0,29	9,32	9,32	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	71,14	71,14	0,66
09.07.2020	24.00	*	84,19	77,27	6,92	71,40	71,11	0,29	8,71	8,71	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	71,34	71,34	0,66
10.07.2020	24.00	*	86,25	77,88	8,37	71,39	71,11	0,28	10,12	10,12	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	71,31	71,31	0,72
11.07.2020	24.00	*	84,66	77,83	6,83	71,23	70,94	0,29	8,60	8,60	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	71,06	71,06	0,61
12.07.2020	24.00	*	84,75	77,65	7,10	71,43	71,13	0,30	9,88	9,88	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	71,33	71,33	0,63
13.07.2020	24.00	*	84,74	76,69	8,05	71,72	71,42	0,30	9,88	9,88	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	71,63	71,63	0,71
14.07.2020	24.00	*	84,32	76,73	7,59	71,68	71,38	0,30	9,31	9,31	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	71,49	71,49	0,67
15.07.2020	24.00	*	87,00	78,97	8,03	71,58	71,29	0,29	9,82	9,82	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	71,48	71,48	0,70
16.07.2020	24.00	*	89,54	80,94	8,60	71,41	71,11	0,30	10,36	10,36	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	71,41	71,41	0,74
17.07.2020	24.00	*	88,61	80,45	8,16	71,70	71,42	0,28	9,95	9,95	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	71,60	71,60	0,74
18.07.2020	24.00	*	86,82	78,53	8,29	71,56	71,29	0,27	10,03	10,03	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	71,34	71,34	0,72
19.07.2020	24.00	*	85,60	77,48	8,22	72,37	72,05	0,32	9,95	9,95	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	72,48	72,48	0,72
20.07.2020	24.00	*	85,70	77,71	7,89	72,02	71,73	0,29	9,59	9,59	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	71,96	71,96	0,69
21.07.2020	24.00	*	87,04	79,39	7,65	71,76	71,48	0,28	9,39	9,39	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	71,61	71,61	0,67
22.07.2020	24.00	*	84,22	77,31	6,91	71,62	71,32	0,30	8,63	8,63	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	71,42	71,42	0,62
Итого	528,00		1872,52	1704,08	168,54	71,50	71,21	0,29	207,66	207,66	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	212,24	71,40	71,40	14,82

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увлз, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увлз изл.

17,98 °C
 11,09 Гкал
 212,24 м.куб.
 0 час
 0 час
 3,73 Гкал
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоэнергетической организации
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__ г.